

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
Адрес: Бабushкина ул, д. 7, лит. А ИТП
Обслуживающая организация: Котельная 1 Невская

Установка и приборы: ВКЛ-7 № 206886
Расходомер: ПРЭМ-32-81
Обратный трубопровод (М2): ПРЭМ-32-81
Подающий ГВС (М3): ПРЭМ-32-81
Циркуляционный ГВС (М4): ПРЭМ-32-81
Подпиточный трубопровод (Пп)

Часовые и суточные архивы в файлах:
Схема подключения: 2-х трубная схема
Термопункт: КТСП-Н
ТСП-Н

Расчетный алгоритм: Q=M1*(t1-hхв)-M2*(t2-hхв)
Расчетные нагрузки: Qот = 0,1815 Qтеп = 0 Qгвс = 0,1304
Договорные нагрузки (ср час): Гкал/час: Qот ср = 0,1815 Qтеп ср = 0 Qгвс ср = 0,0593
Договорные расходы (ср сут.): Т/сут: Gот = 57,3158 Gтеп = 0 Gгвс = 23,72

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2020 по 22.01.2021

Дата	Тип	НС	M1	M2	DM	T1	T2	DT	R1	R2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)	Уходлив	T3	T4	R3	R4	Общ
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Ккал

23.12.2020	24.00		80.60	72.74	7.86	76.91	48.74	28.17			8.81		8.81	9.02			9.02	75.79				2.65	
24.12.2020	24.00		81.26	72.70	8.56	77.34	49.08	28.26			9.56		9.56	9.80			9.80	76.27				2.72	
25.12.2020	24.00		80.28	72.61	7.67	78.74	49.46	29.28			8.60		8.60	8.81			8.81	77.56				2.73	
26.12.2020	24.00		81.30	72.61	8.69	84.20	51.69	32.51			9.36		9.36	9.61			9.61	83.26				3.10	
27.12.2020	24.00		82.04	72.08	9.96	87.32	53.17	34.15			9.89		9.89	10.23			10.23	85.80				3.34	
28.12.2020	24.00		80.99	72.17	8.82	86.94	52.88	34.06			8.73		8.73	9.02			9.02	85.28				3.23	
29.12.2020	24.00		81.89	72.52	9.37	85.99	52.53	33.46			9.75		9.75	10.04			10.04	84.34				3.24	
30.12.2020	24.00		82.35	72.64	9.71	83.59	51.77	31.82			10.27		10.27	10.57			10.57	82.27				3.13	
31.12.2020	24.00		84.72	72.57	12.15	81.23	51.05	30.18			12.94		12.94	13.30			13.30	79.85				3.18	
01.01.2021	24.00		79.34	72.86	6.48	79.98	50.43	29.55			7.23		7.23	7.45			7.45	78.44				2.68	
02.01.2021	24.00		80.03	72.74	7.29	79.58	50.19	29.39			8.01		8.01	8.23			8.23	78.27				2.72	
03.01.2021	24.00		80.01	72.83	7.18	80.06	50.29	29.77			7.85		7.85	8.05			8.05	78.53				2.75	
04.01.2021	24.00		80.77	72.88	7.89	81.56	50.79	30.77			8.61		8.61	8.85			8.85	80.62				2.89	
05.01.2021	24.00		79.78	72.99	6.79	83.10	51.48	31.62			7.52		7.52	7.73			7.73	81.83				2.88	
06.01.2021	24.00		81.90	72.94	7.96	86.30	52.77	33.53			8.69		8.69	8.95			8.95	85.13				3.14	
07.01.2021	24.00		81.28	72.87	8.41	87.75	53.49	34.26			8.96		8.96	9.24			9.24	86.09				3.24	
08.01.2021	24.00		79.89	72.90	6.99	89.28	53.93	35.35			7.52		7.52	7.76			7.76	87.73				3.20	
09.01.2021	24.00		80.15	72.95	7.20	90.28	53.80	36.48			7.66		7.66	7.92			7.92	88.56				3.32	
10.01.2021	24.00		82.54	72.95	9.77	89.61	52.94	36.67			7.68		7.68	7.92			7.92	88.02				3.55	
11.01.2021	24.00		81.47	72.90	8.57	90.67	53.11	37.56			8.97		8.97	9.28			9.28	88.83				3.63	
12.01.2021	24.00		81.74	72.83	8.91	92.02	53.55	38.47			9.17		9.17	9.50			9.50	90.62				3.52	
13.01.2021	24.00		81.33	72.86	8.47	92.40	53.54	38.86			8.77		8.77	9.09			9.09	90.75				3.62	
14.01.2021	24.00		81.30	72.87	8.43	94.03	54.23	39.80			8.77		8.77	9.10			9.10	92.08				3.70	
15.01.2021	24.00		80.28	71.90	8.38	93.58	53.71	39.87			8.67		8.67	8.98			8.98	91.72				3.69	
16.01.2021	24.00		79.47	70.97	8.50	94.25	53.68	40.57			9.31		9.31	9.65			9.65	92.29				3.66	
17.01.2021	24.00		80.13	70.99	9.14	94.16	54.12	40.04			9.01		9.01	9.35			9.35	92.70				3.71	
18.01.2021	24.00		79.68	70.86	8.82	94.52	54.79	39.73			8.25		8.25	8.57			8.57	92.50				3.53	
19.01.2021	24.00		79.00	70.89	8.11	94.00	55.00	39.00			8.09		8.09	8.38			8.38	91.94				3.53	
20.01.2021	24.00		78.87	70.94	7.93	94.55	55.52	39.03			8.06		8.06	8.38			8.38	91.18				3.47	
21.01.2021	24.00		78.75	70.82	7.93	93.03	54.47	38.56			8.08		8.08	8.37			8.37	89.58				3.37	
22.01.2021	24.00		78.58	70.73	7.85	91.54	54.08	37.46			8.84		8.84	9.12			9.12	85.81				3.25	
Среднее	24.00		80.67	72.29	8.38	87.37	52.59	34.78			273.97		273.97	282.74			282.74					100.78	
Итого	744.00		2500.72	2240.93	259.79																		

Показания счетчиков на момент снятия данных: M1, T M2, T M3, T M4, T V3, куб.м V4, куб.м Vп, T Общ, Ккал

Дата, время

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему: 0 час
Объем теплоснабжения Упл, рассчитанный по среднему: 0 час
Период расчета по договору: 0 час
Период превышения t2: 0 час
Корректировка на температуру холодной воды: 0,03 °С
Корректировка на температурный коэффициент: 0,01 План

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 100,77 Ккал
Количество потребленной тепловой энергии Общ: 100,77 Ккал
Объем потребленного теплоснабжения Уплс изл: 282,74 м.куб

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Ш 20 Г

Санкт-Петербург

Общ. 23589
График: 14771