Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Бабушкина ул, д. 81, корп. 1, лит. А ИТП2**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9248.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **26.12.2021**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **28526**
график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 207779**

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)				
Циркуляционный ГВС (М4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				

Режим (схема):
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Qгвс=M3*(h3-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	0,2384	Qвент.=	0	Qтех.=	0	Qтех.гв=	0	Qгвс.=	0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	0	Qгвс.ср=	0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	71,52	Gвент.=	0	Gтех.=	0	Gтех.гв=	0	Gгвс.=	0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2020 по 22.01.2021

			Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.12.2020	24,00		76,08	75,43	0,65	77,68	44,82	32,86														2,53
24.12.2020	24,00		77,84	76,50	1,34	78,12	45,54	32,58														2,60
25.12.2020	24,00		77,33	75,35	1,98	78,46	45,45	33,01														2,64
26.12.2020	24,00		77,23	76,29	0,94	81,74	46,46	35,28														2,77
27.12.2020	24,00		77,79	77,79	0,00	85,80	48,20	37,60														2,93
28.12.2020	24,00		78,03	78,03	0,00	86,00	48,38	37,62														2,94
29.12.2020	24,00		77,72	77,72	0,00	85,14	47,83	37,31														2,90
30.12.2020	24,00		79,54	79,54	0,00	83,36	47,63	35,73														2,85
31.12.2020	24,00		80,03	80,03	0,00	80,58	47,09	33,49														2,68
01.01.2021	24,00		80,24	80,24	0,00	79,62	46,90	32,72														2,62
02.01.2021	24,00		80,22	80,22	0,00	79,27	46,84	32,43														2,60
03.01.2021	24,00		79,40	79,40	0,00	79,74	46,76	32,98														2,62
04.01.2021	24,00		78,82	78,82	0,00	80,50	46,77	33,73														2,66
05.01.2021	24,00		79,22	79,22	0,00	82,22	47,43	34,79														2,76
06.01.2021	24,00		79,40	79,40	0,00	84,52	47,02	37,50														2,98
07.01.2021	24,00		79,79	79,79	0,00	86,25	48,62	37,63														3,01
08.01.2021	24,00		79,24	79,24	0,00	86,92	48,66	38,26														3,04
09.01.2021																						
10.01.2021																						
11.01.2021																						
12.01.2021																						
13.01.2021																						
14.01.2021																						
15.01.2021																						
16.01.2021																						
17.01.2021																						
18.01.2021																						
19.01.2021																						
20.01.2021																						
21.01.2021																						
22.01.2021																						
Среднее	24,00		78,70	78,41	0,29	82,11	47,08	35,03														2,77
Итого	**408,00**		**1337,92**	**1333,01**	**4,91**																	**47,13**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:		336 час	38,78	Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему		336 час	0	куб.м
Период расчета по договору:		час		
Период превышения t2:				
Корректировка на температуру холодной воды	0,3 °C		0	Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):				
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ.	85,91 Гкал			
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.	м.куб.			

ГУП «ТЭК СПб
Филиал «Энергосб
Абонентное управл
ОТЧЕТ ПРИНЯ

«___»______________20

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

______________ /______________/

Представитель теплоснабжающей организации

______________ /______________/