

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Январь 2021

Узел учета: 28878
Отопление: 147171

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
Адрес: Елизарова пр-кт, д. 3
Обслуживающая организация: котельная 1 Невская

Договор: 8704.038.1
Строит. адрес:
Телефон:

Телефон:
Узел учета: 28878
Отопление: 147171

Источник: котельная 1 Невская

Схема подключения: 2-х трубная схема

График: 147171

Установленные приборы: БКГ-7-03 № 280897

Приборы УТЭ поверены до: 03.12.2021

Режим (схема):
Преобр. давления:

Вычислитель: ПРЭМ

Смешивание: 0,3

Термопреобр.: КТСПН
КТЛТТ-05

Подводящий трубопровод (М1)

Смешивание: 0,3

Термопреобр.: КТСПН
КТЛТТ-05

Обратный трубопровод (М2)

Смешивание: 0,3

Термопреобр.: КТСПН
КТЛТТ-05

Подводящий ГВС (М3)

Смешивание: 0,3

Термопреобр.: КТСПН
КТЛТТ-05

Циркуляционный ГВС (М4)

Смешивание: 0,3

Термопреобр.: КТСПН
КТЛТТ-05

Подпиточный трубопровод (Уп)

Смешивание: 0,3

Термопреобр.: КТСПН
КТЛТТ-05

Расчетный алгоритм:

зима: Q=M1*(h1-hx)-M2*(h2-hx)

лето: Qгвс=M3*(h3-hx)

Qгвс ср = Qгвс ср = 0

Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час:

Qот = 0,313

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Договорные нагрузки (ср сут.), Гкал/сут:

Qот = 98,8421

Qгвс ср = 0

Qгвс ср = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2020 по 22.01.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Общ						
			М1	М2	DM	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)		Уплнит	T3	T4	P3	P4	
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Гкал	
23.12.2020	24.00		117.19	117.19	0.00	77.37	47.15	30.22															3.54
24.12.2020	24.00		118.14	118.14	0.00	77.85	47.58	30.27															3.58
25.12.2020	24.00		117.82	117.82	0.00	79.14	47.88	31.26															3.68
26.12.2020	24.00		118.84	118.84	0.00	84.61	50.09	34.52															4.11
27.12.2020	24.00		119.49	119.49	0.00	87.87	51.45	36.42															4.36
28.12.2020	24.00		119.15	119.15	0.00	87.48	51.11	36.37															4.34
29.12.2020	24.00		118.83	118.83	0.00	86.62	50.66	35.96															4.28
30.12.2020	24.00		118.90	118.90	0.00	84.17	49.84	34.33															4.09
31.12.2020	24.00		119.12	119.12	0.00	81.86	49.19	32.67															3.90
01.01.2021	24.00		118.88	118.88	0.00	80.50	48.74	31.76															3.78
02.01.2021	24.00		118.31	118.31	0.00	80.06	48.45	31.61															3.78
03.01.2021	24.00		118.12	118.12	0.00	80.55	48.54	32.01															3.89
04.01.2021	24.00		118.10	118.10	0.00	82.00	49.08	32.92															4.01
05.01.2021	24.00		118.52	118.52	0.00	83.55	49.76	33.79															4.26
06.01.2021	24.00		119.32	119.32	0.00	86.71	51.06	35.65															4.37
07.01.2021	24.00		119.90	119.90	0.00	88.30	51.89	36.41															4.50
08.01.2021	24.00		119.87	119.87	0.00	89.75	52.25	37.50															4.62
09.01.2021	24.00		119.07	119.07	0.00	90.83	52.05	38.78															4.63
10.01.2021	24.00		118.09	118.09	0.00	90.29	51.13	39.16															4.77
11.01.2021	24.00		118.06	118.06	0.00	91.33	51.00	40.33															4.91
12.01.2021	24.00		118.06	118.06	0.00	92.59	51.33	41.26															4.94
13.01.2021	24.00		117.88	117.88	0.00	93.05	51.20	41.85															5.10
14.01.2021	24.00		119.08	119.08	0.00	94.72	52.00	42.72															5.01
15.01.2021	24.00		115.84	115.84	0.00	94.24	51.09	43.15															5.03
16.01.2021	24.00		115.90	115.90	0.00	94.97	50.89	44.08															5.00
17.01.2021	24.00		114.14	114.14	0.00	94.88	51.20	43.68															4.97
18.01.2021	24.00		114.27	114.27	0.00	95.23	51.83	43.40															4.90
19.01.2021	24.00		114.49	114.49	0.00	94.72	52.07	42.65															4.81
20.01.2021	24.00		115.00	115.00	0.00	96.27	52.72	42.55															4.88
21.01.2021	24.00		114.87	114.87	0.00	93.72	51.91	41.81															4.81
22.01.2021	24.00		114.77	114.77	0.00	92.29	51.51	40.78															4.40
Итого	744.00		117.64	117.64	0.00	87.95	50.54	37.42															136.47
Среднее	24.00		3646.79	3646.79	0.00																		136.47

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Общ, Гкал

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему:

0 час: 0 Гкал

0 час: 0 Гкал

Объем теплоносителя Узл, рассчитанный по среднему:

0 час: 0 куб.м

0 час: 0 куб.м

Период расчета по договору:

0 час: 0 Гкал

0 час: 0 Гкал

Период превышения t2:

0,03 °С

0,03 °С

Корректировка на температуру холодной воды:

136,47 Гкал

136,47 Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Общ:

М куб

М куб

Объем потребленного теплоносителя Узл изл:

М куб

М куб

ГРУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

« 20 »

Общество с ограниченной ответственностью
«Жилкомсервис №2 Невского района»
Исполнительный директор
Санит-Петровская