Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Елизарова пр-кт, д. 37, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная по адресу Елизарова пр., д. 41а**

Договор: **8710.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **03.12.2021**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **24491**
график: **95/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 205609** расходомер:

		Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,3	45	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,3	45	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)					
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Режим (схема):

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,201**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**192,96**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**0** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2020 по 22.01.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)							Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.12.2020	24,00		188,33	188,33	0,00	54,32	44,18	10,14														1,91
24.12.2020	24,00		188,39	188,39	0,00	54,61	44,41	10,20														1,92
25.12.2020	24,00		188,34	188,34	0,00	55,85	45,12	10,73														2,03
26.12.2020	24,00		188,17	188,17	0,00	59,42	47,33	12,09														2,28
27.12.2020	24,00		188,32	188,32	0,00	61,72	48,82	12,90														2,43
28.12.2020	24,00		188,44	188,44	0,00	61,70	48,80	12,90														2,44
29.12.2020	24,00		188,09	188,09	0,00	60,67	48,10	12,57														2,37
30.12.2020	24,00		188,51	188,51	0,00	59,20	47,30	11,90														2,25
31.12.2020	24,00		188,33	188,33	0,00	56,31	45,61	10,70														2,02
01.01.2021	24,00		188,40	188,40	0,00	54,24	44,20	10,04														1,90
02.01.2021	24,00		188,37	188,37	0,00	55,27	44,81	10,46														1,97
03.01.2021	24,00		188,37	188,37	0,00	56,33	45,50	10,83														2,04
04.01.2021	24,00		188,79	188,79	0,00	57,64	46,27	11,37														2,15
05.01.2021	24,00		188,97	188,97	0,00	58,96	47,15	11,81														2,24
06.01.2021	24,00		188,46	188,46	0,00	60,36	48,09	12,27														2,32
07.01.2021	24,00		188,50	188,50	0,00	61,42	48,71	12,71														2,40
08.01.2021	24,00		188,62	188,62	0,00	62,00	48,97	13,03														2,46
09.01.2021	24,00		189,12	189,12	0,00	62,70	49,17	13,53														2,56
10.01.2021	24,00		189,43	189,43	0,00	65,23	50,45	14,78														2,81
11.01.2021	24,00		194,85	194,85	0,00	66,21	51,32	14,89														2,90
12.01.2021	24,00		197,61	197,61	0,00	67,37	52,25	15,12														3,00
13.01.2021	24,00		197,79	197,79	0,00	69,14	53,33	15,81														3,13
14.01.2021	24,00		197,87	197,87	0,00	71,17	54,67	16,50														3,27
15.01.2021	24,00		197,84	197,84	0,00	71,47	54,84	16,63														3,29
16.01.2021	24,00		197,66	197,66	0,00	71,62	54,86	16,76														3,32
17.01.2021	24,00		197,47	197,47	0,00	72,05	55,34	16,71														3,31
18.01.2021	24,00		197,54	197,54	0,00	71,80	55,61	16,19														3,20
19.01.2021	24,00		197,77	197,77	0,00	70,98	55,31	15,67														3,10
20.01.2021	24,00		197,02	197,02	0,00	71,47	55,77	15,70														3,10
21.01.2021	24,00		197,30	197,30	0,00	68,71	53,89	14,82														2,93
22.01.2021	24,00		197,48	197,48	0,00	66,04	52,22	13,82														2,73
Среднее	24,00		191,94	191,94	0,00	63,10	49,75	13,34														2,57
Итого	**744,00**		**5950,15**	**5950,15**	**0,00**																	**79,78**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **0,03** °C **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **79,78** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» 01 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Жилищно-коммунальный комплекс №2 Невского района Санкт-Петербург

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____/

Представитель теплоснабжающей организации _____/_____/