

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Январь 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района" Адрес: Ивановская ул, д. 10, лит. А Договор: 9238.038.1 Узел учета: Отопление 28166 График: 150/70  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго" Адрес: Обуховское шоссе, д. 10, лит. А Строит. адрес: Телефон: Код УТЭ: 28166  
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго" Часовые и суточн. архивы в файлах: Схема подключения: 2-х трубная схема ОИ: А32-00;  
 Установленные приборы: ТСРВ-026М № 1401665 расходомер: Гидравлический расходомер с датчиком температуры и давления (ТСРВ-026М) Счетчик: Счетчик теплоносителя (ТСРВ-026М) Термометр: Термометр (ТСРВ-026М) Преобр. давления: Преобр. давления (ТСРВ-026М)  
 Вышедший из строя прибор: ЗРСВ-440ЛВ-32 0.116 Гидравлический расходомер с датчиком температуры и давления (ЗРСВ-440ЛВ-32) Валет ТПС Валет ТПС СДВ  
 Обратный трубопровод (М2) ЗРСВ-440ЛВ-32 0.116  
 Подающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Лп)  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(h1-hвх)-M2\*(h2-hвх) Qвс=M3\*(h3-hвх)  
 Договорные нагрузки (Гкал/час): QOT = 0.1454 Qгвс = 0 Qгвс.ср = 0  
 Договорные нагрузки (ср час): Гкал/час: QOT = 0.1454 Qгвс = 0 Qгвс.ср = 0  
 Договорные расходы (ср сут.): Тбрут: GOT = 43.62 Gгвс = 0 Gгвс.м = 0

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ					
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)		Уплит	T3	T4	P3	P4
час			т	т	т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	т	т	т	т	т	т	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал	
23.12.2020	24.00		72.13	69.92	2.21	76.76	45.87	30.89	6.20	4.10											2.33	
24.12.2020	24.00		72.69	70.45	2.24	77.20	46.21	30.99	6.20	4.10											2.36	
25.12.2020	24.00		71.68	69.50	2.18	77.44	45.97	31.47	6.10	4.10											2.36	
26.12.2020	24.00		72.09	69.94	2.15	80.66	47.18	33.48	6.20	4.10											2.52	
27.12.2020	24.00		72.77	70.62	2.15	84.73	48.88	35.85	6.10	4.10											2.72	
28.12.2020	24.00		72.52	70.41	2.11	84.92	48.98	35.94	6.10	4.10											2.71	
29.12.2020	24.00		72.29	70.14	2.15	84.02	48.55	35.47	6.10	4.00											2.67	
30.12.2020	24.00		73.59	71.41	2.18	82.22	48.35	33.87	6.20	4.10											2.60	
31.12.2020	24.00		73.48	71.60	2.23	78.55	47.07	31.48	6.20	4.00											2.43	
01.01.2021	24.00		73.83	71.60	2.20	78.55	47.07	31.48	6.20	4.00											2.42	
02.01.2021	24.00		74.09	71.83	2.26	78.22	46.99	31.23	6.20	4.00											2.42	
03.01.2021	24.00		73.18	71.30	2.22	78.71	47.03	31.68	6.20	4.00											2.48	
04.01.2021	24.00		73.45	71.23	2.22	79.38	46.99	32.39	6.20	4.10											2.56	
05.01.2021	24.00		73.45	71.23	2.22	81.09	47.73	33.36	6.20	4.10											2.68	
06.01.2021	24.00		73.81	71.52	2.29	83.39	49.28	34.75	6.20	4.10											2.76	
07.01.2021	24.00		73.78	71.49	2.29	85.09	49.28	35.81	6.20	4.10											2.76	
08.01.2021	24.00		72.52	70.24	2.28	85.69	49.22	36.47	6.10	4.10											2.77	
09.01.2021	24.00		70.54	68.26	2.28	86.42	48.72	37.70	6.10	4.10											2.74	
10.01.2021	24.00		68.96	66.70	2.26	85.54	47.43	38.11	6.00	4.20											2.76	
11.01.2021	24.00		69.18	66.83	2.35	85.02	46.75	38.27	6.00	4.20											2.92	
12.01.2021	24.00		69.68	67.33	2.35	88.17	47.97	40.20	6.10	4.10											2.92	
13.01.2021	24.00		69.49	67.19	2.30	88.10	47.73	40.37	6.10	4.10											2.92	
14.01.2021	24.00		69.15	66.81	2.34	87.46	46.98	40.48	6.10	4.20											2.91	
15.01.2021	24.00		64.45	62.71	1.74	91.15	46.91	44.24	5.80	4.10											2.93	
16.01.2021	24.00		69.57	67.50	2.07	90.36	47.94	42.42	6.10	4.10											3.09	
17.01.2021	24.00		71.39	69.27	2.12	90.79	48.96	41.83	6.10	4.10											3.05	
18.01.2021	24.00		72.19	70.03	2.16	90.20	49.52	40.68	6.20	4.10											2.99	
19.01.2021	24.00		71.65	69.49	2.16	89.54	49.38	40.16	6.10	4.10											2.95	
20.01.2021	24.00		71.24	69.12	2.12	89.39	49.50	39.89	6.10	4.10											2.86	
21.01.2021	24.00		69.01	66.91	2.10	88.37	48.52	39.85	6.00	4.10											2.79	
22.01.2021	24.00		71.45	69.26	2.19	85.86	48.29	37.57	6.20	4.10											2.71	
Среднее	24.00		71.59	69.40	2.20	84.32	47.90	36.42	6.12	4.09											84.00	
Итого	744.00		2219.37	2151.27	68.10																	

Дата, время	Показания счетчиков на момент снятия данных:				Qобщ, Гкал
	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	

Количество тепловой энергии Собщ. рассчитанное по среднему: 0 час  
 Объем теплоносителя Увлд. рассчитанный по среднему: 0 час  
 Период расчета по договору: 0 Гкал  
 Период превышения Ц: 0 Гкал  
 Корректировка на температуру холодной воды: 0.3 °C  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 84 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Собщ.: 84 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Увлд изл: м куб

ГУП «ТЭК СПб»  
 Филиал «Энергооблты»  
 Абонентное управление  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

