Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2021

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9045.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО

Адрес: г. Санкт-Петербург, Ивановская 17 / СЦО | Строит.Адрес: Ивановская 17 | Код УУТЭ:

Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:

Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205559-ч(с)-0121.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205559 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 1,65

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,3	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,547 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=164,88 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2020 по 22.01.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.20	24,00		152,49	152,49	0,00	77,36	42,74	34,62	7,00	5,00	5,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			5,28
24.12.20	24,00		152,22	152,22	0,00	77,63	42,84	34,79	7,00	5,00	5,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			5,30
25.12.20	24,00		150,25	150,25	0,00	78,71	42,85	35,86	7,00	5,00	5,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			5,39
26.12.20	24,00		149,29	149,29	0,00	84,77	44,28	40,49	7,00	5,00	6,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			6,04
27.12.20	24,00		152,10	152,10	0,00	88,12	45,60	42,52	7,00	5,00	6,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			6,47
28.12.20	24,00		154,08	154,08	0,00	88,47	45,94	42,53	7,00	5,00	6,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			6,55
29.12.20	24,00		153,51	153,51	0,00	87,01	45,36	41,65	7,00	5,00	6,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			6,39
30.12.20	24,00		152,86	152,86	0,00	84,04	44,52	39,52	7,00	5,00	6,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			6,04
31.12.20	24,00		152,43	152,43	0,00	79,55	43,17	36,38	7,00	5,00	5,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			5,55
01.01.21	24,00		153,43	153,43	0,00	80,51	43,60	36,91	7,00	5,00	5,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			5,66
02.01.21	24,00		150,91	150,91	0,00	80,31	43,18	37,13	7,00	5,00	5,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			5,60
03.01.21	24,00		150,41	150,41	0,00	80,32	43,14	37,18	7,00	5,00	5,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			5,59
04.01.21	24,00		149,18	149,18	0,00	81,42	43,17	38,25	7,00	5,00	5,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			5,71
05.01.21	24,00		146,40	146,40	0,00	83,38	43,28	40,10	7,00	5,00	5,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			5,87
06.01.21	24,00		147,55	147,55	0,00	84,68	43,76	40,92	7,00	5,00	6,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			6,04
07.01.21	24,00		145,33	145,33	0,00	87,29	44,25	43,04	7,00	5,00	6,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			6,26
08.01.21	24,00		145,34	145,34	0,00	88,54	44,40	44,14	7,00	5,00	6,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			6,42
09.01.21	24,00		146,35	146,35	0,00	91,24	44,59	46,65	7,00	5,00	6,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			6,83
10.01.21	24,00		144,99	144,99	0,00	90,55	43,33	47,22	7,00	5,00	6,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			6,85
11.01.21	24,00		144,61	144,61	0,00	91,02	42,96	48,06	7,00	5,00	6,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			6,95
12.01.21	24,00		147,29	147,29	0,00	92,15	43,41	48,74	7,00	5,00	7,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			7,18
13.01.21	24,00		148,82	148,82	0,00	93,90	43,90	50,00	7,00	5,00	7,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			7,44
14.01.21	24,00		148,04	148,04	0,00	94,49	43,88	50,61	7,00	5,00	7,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			7,49
15.01.21	24,00		147,04	147,04	0,00	96,06	44,14	51,92	7,00	5,00	7,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			7,63
16.01.21	24,00		147,23	147,23	0,00	95,97	43,95	52,02	7,00	5,00	7,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			7,66
17.01.21	24,00		148,30	148,30	0,00	96,09	44,69	51,40	7,00	5,00	7,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			7,62
18.01.21	24,00		149,96	149,96	0,00	96,00	45,59	50,41	7,00	5,00	7,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			7,56
19.01.21	24,00		150,21	150,21	0,00	96,09	46,17	49,92	7,00	5,00	7,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			7,50
20.01.21	24,00		151,31	151,31	0,00	95,99	46,54	49,45	7,00	5,00	7,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			7,48
21.01.21	24,00		149,86	149,86	0,00	94,89	45,85	49,04	7,00	5,00	7,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			7,35
22.01.21	24,00		156,00	156,00	0,00	92,54	46,25	46,29	7,00	5,00	7,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00			7,22
Среднее	24,00	-	149,61	149,61	-	88,04	44,24	43,80	7,00	5,00	6,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,55
Итого	744,00		4637,79	4637,79	0,00						203,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	202,91

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.20 02:00	158468,61	168440,82	-	-	-	-	3896,10	0,30	25544,00
	23.01.21 02:00	158553,38	168525,59	-	-	-	-	2899,05	0,30	25557,00

Период расчета по среднему: суток;

Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;

Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;

Период расчета по договору:

Период превышения t2:

Корректировка на температуру холодной воды 0,02 °С = 0,00 Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок **202,91** Гкал;

Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г.