

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Январь 2021

Абонент: ООО «ЖКС № 2 Невского района»
 Адрес: Ивановская ул, д. 18, лит. Б
 Осуществляющая организация: ТЭЦ ООО «Обуховоэнерго»

Договор: 9217.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Отопление:
 24483

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Выхислитель: ВКТ-7 № 208261
 Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ-32-D
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-D
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hхв)-M2*(t2-hхв)
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 0,3034 Qвент = 0
 Договорные нагрузки (ср. сут.), Гкал/сут.: Qот = 91,02 Qвент = 0
 Договорные расходы (ср. сут.), Гтсут.: Qот = 0 Qвент = 0
 Qвс=M3*(t3-hхв)
 Qтех.гвс.ср = 0 Qтех.гвс.ср = 0
 Qтех.гвс = 0 Qтех.гвс = 0
 Qвс.ср = 0 Qвс.ср = 0
 Qвс = 0 Qвс = 0
 Qвс.ср = 0 Qвс.ср = 0
 Qвс = 0 Qвс = 0
 Qвс.ср = 0 Qвс.ср = 0

| Дата | Ти | НС | Учет отопления (ТВ-1) | | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | |
|------------|--------|--------|-----------------------|------|-------|-------|-------|--------|--------|----|----|----|-----------------|----|----|------------|--------|----|----|--------|--------|------|--------|
| | | | M1 | M2 | DM | T1 | T2 | DT | P1 | P2 | M3 | M4 | DM | V3 | V4 | dv (излив) | Уплнит | T3 | T4 | P3 | P4 | Qобщ | |
| | час | Т | Т | Т | °С | °С | °С | кг/см2 | кг/см2 | Т | Т | Т | Т | Т | М3 | М3 | М3 | °С | °С | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | |
| 23.12.2020 | 24.00 | 149.33 | 149.33 | 0.00 | 79.83 | 51.99 | 27.84 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.16 |
| 24.12.2020 | 24.00 | 150.87 | 150.87 | 0.00 | 80.27 | 52.49 | 27.78 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.20 |
| 25.12.2020 | 24.00 | 148.83 | 148.83 | 0.00 | 80.80 | 52.48 | 28.32 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.22 |
| 26.12.2020 | 24.00 | 149.84 | 149.84 | 0.00 | 84.46 | 54.07 | 30.39 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.90 |
| 27.12.2020 | 24.00 | 151.97 | 151.97 | 0.00 | 88.50 | 56.29 | 32.21 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.93 |
| 28.12.2020 | 24.00 | 151.63 | 151.63 | 0.00 | 88.58 | 56.15 | 32.43 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.83 |
| 29.12.2020 | 24.00 | 150.95 | 150.95 | 0.00 | 87.49 | 55.59 | 31.90 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.68 |
| 30.12.2020 | 24.00 | 153.75 | 153.49 | 0.26 | 85.46 | 55.21 | 30.25 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.37 |
| 31.12.2020 | 24.00 | 153.24 | 153.24 | 0.00 | 82.58 | 54.12 | 28.46 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.28 |
| 01.01.2021 | 24.00 | 153.84 | 153.84 | 0.00 | 81.62 | 53.82 | 27.80 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.26 |
| 02.01.2021 | 24.00 | 154.25 | 154.25 | 0.00 | 81.35 | 53.79 | 27.56 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.32 |
| 03.01.2021 | 24.00 | 153.23 | 152.97 | 0.26 | 81.85 | 53.82 | 28.03 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.41 |
| 04.01.2021 | 24.00 | 152.47 | 152.47 | 0.00 | 82.87 | 53.98 | 28.89 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.59 |
| 05.01.2021 | 24.00 | 153.19 | 152.93 | 0.26 | 84.72 | 54.90 | 29.82 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.86 |
| 06.01.2021 | 24.00 | 154.54 | 153.24 | 1.30 | 87.05 | 56.17 | 30.88 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.93 |
| 07.01.2021 | 24.00 | 153.95 | 153.95 | 0.00 | 88.79 | 56.85 | 31.94 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.98 |
| 08.01.2021 | 24.00 | 151.26 | 151.26 | 0.00 | 89.58 | 56.72 | 32.86 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.09 |
| 09.01.2021 | 24.00 | 146.26 | 146.26 | 0.00 | 90.52 | 55.79 | 34.73 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.03 |
| 10.01.2021 | 24.00 | 142.09 | 142.09 | 0.00 | 89.63 | 54.30 | 35.33 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.17 |
| 11.01.2021 | 24.00 | 143.36 | 143.36 | 0.00 | 89.55 | 53.60 | 35.95 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.46 |
| 12.01.2021 | 24.00 | 145.44 | 145.44 | 0.00 | 92.67 | 55.26 | 37.41 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.45 |
| 13.01.2021 | 24.00 | 144.91 | 144.91 | 0.00 | 92.36 | 54.84 | 37.52 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.44 |
| 14.01.2021 | 24.00 | 143.87 | 143.87 | 0.00 | 92.11 | 54.35 | 37.76 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.63 |
| 15.01.2021 | 24.00 | 146.84 | 146.84 | 0.00 | 93.64 | 55.38 | 38.26 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.75 |
| 16.01.2021 | 24.00 | 146.12 | 146.12 | 0.00 | 95.20 | 55.91 | 39.29 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.76 |
| 17.01.2021 | 24.00 | 149.88 | 149.88 | 0.00 | 95.23 | 56.92 | 38.31 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.60 |
| 18.01.2021 | 24.00 | 151.58 | 151.58 | 0.00 | 94.29 | 57.44 | 36.85 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.47 |
| 19.01.2021 | 24.00 | 150.63 | 150.63 | 0.00 | 93.60 | 57.36 | 36.24 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.40 |
| 20.01.2021 | 24.00 | 150.09 | 150.09 | 0.00 | 93.34 | 57.43 | 35.91 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.25 |
| 21.01.2021 | 24.00 | 145.29 | 145.29 | 0.00 | 92.32 | 56.26 | 36.06 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.10 |
| 22.01.2021 | 24.00 | 151.11 | 151.11 | 0.00 | 89.66 | 55.96 | 33.70 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.94 |
| Среднее | 744.00 | 464.61 | 464.61 | 2.08 | 88.06 | 55.14 | 32.93 | | | | | | | | | | | | | | | | 153.08 |

Показания счетчиков на момент снятия данных: М1, Т; М2, Т; М3, Т; М4, Т; V3, куб.м; V4, куб.м; Уп, Т; Qобщ, Гкал

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,3 °С
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 153,08 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Упл изл: м.куб.

Гкал куб.м

« » 20 г.

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Общество с ограниченной ответственностью «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Исполнительный директор: [подпись]
 ООО «ЖКС № 2 Невского района»
 Исполнительный директор: [подпись]