# Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** | Договор: **9215.038.1** | Телефон: | Узел учета: **Отопление**
Адрес: **Ивановская ул, д. 22, лит. А** | Строит.адрес: | Код УУТЭ: **28165**
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"** | Схема подключения: **2-х трубная схема** | график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: **25.01.2022** | Режим (схема): **ОП: А32-00;**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вычислитель: **ТСРВ-026М № 1404485** | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: | |
| Подающий трубопровод (М1) | ЭРСВ-440ЛВ-25 | 0,071 | 17,69 | Взлет ТПС | СДВ | |
| Обратный трубопровод (М2) | ЭРСВ-440ЛВ-25 | 0,071 | 17,69 | Взлет ТПС | СДВ | |
| Подающий ГВС (М3) | | | | | | |
| Циркуляционный ГВС (М4) | | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= **0,1605** | Qвент.= **0** | Qтех.= **0** | Qтех.гв= **0** | Qгвс.= **0** | | | |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср **0** | Qгвс.ср= **0** | | | |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= **48,15** | Gвент.= **0** | Gтех.= **0** | Gтех.гв= **0** | Gгвс.= **0** | Gгвс.м= | | |

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2020 по 22.01.2021**

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | Qобщ |
| | час | | т | т | т | °С | °С | °С | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °С | °С | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.12.2020 | 24,00 | | 59,58 | 58,46 | 1,12 | 80,18 | 46,08 | 34,10 | 6,80 | 4,00 | | | | | | | | | | | | 2,09 |
| 24.12.2020 | 24,00 | | 60,08 | 59,22 | 0,86 | 80,61 | 46,58 | 34,03 | 6,80 | 3,90 | | | | | | | | | | | | 2,09 |
| 25.12.2020 | 24,00 | | 59,31 | 58,24 | 1,07 | 81,08 | 46,68 | 34,40 | 6,70 | 4,00 | | | | | | | | | | | | 2,09 |
| 26.12.2020 | 24,00 | | 59,61 | 58,40 | 1,21 | 84,67 | 47,68 | 36,99 | 6,80 | 4,00 | | | | | | | | | | | | 2,26 |
| 27.12.2020 | 24,00 | | 60,07 | 58,87 | 1,20 | 88,86 | 49,29 | 39,57 | 6,80 | 3,90 | | | | | | | | | | | | 2,44 |
| 28.12.2020 | 24,00 | | 59,89 | 58,87 | 1,02 | 88,95 | 49,26 | 39,69 | 6,80 | 3,90 | | | | | | | | | | | | 2,43 |
| 29.12.2020 | 24,00 | | 59,62 | 58,45 | 1,17 | 87,92 | 48,88 | 39,04 | 6,70 | 3,90 | | | | | | | | | | | | 2,39 |
| 30.12.2020 | 24,00 | | 60,64 | 59,01 | 1,63 | 85,90 | 48,79 | 37,11 | 6,80 | 3,90 | | | | | | | | | | | | 2,33 |
| 31.12.2020 | 24,00 | | 60,57 | 59,22 | 1,35 | 82,96 | 48,02 | 34,94 | 6,80 | 3,90 | | | | | | | | | | | | 2,18 |
| 01.01.2021 | 24,00 | | 60,86 | 58,62 | 2,24 | 82,00 | 47,77 | 34,23 | 6,80 | 3,90 | | | | | | | | | | | | 2,19 |
| 02.01.2021 | 24,00 | | 61,05 | 59,53 | 1,52 | 81,70 | 47,69 | 34,01 | 6,80 | 3,90 | | | | | | | | | | | | 2,15 |
| 03.01.2021 | 24,00 | | 60,58 | 59,14 | 1,44 | 82,20 | 47,79 | 34,41 | 6,80 | 3,90 | | | | | | | | | | | | 2,16 |
| 04.01.2021 | 24,00 | | 60,31 | 59,05 | 1,26 | 83,15 | 47,70 | 35,45 | 6,80 | 3,90 | | | | | | | | | | | | 2,20 |
| 05.01.2021 | 24,00 | | 60,46 | 59,06 | 1,40 | 84,97 | 48,38 | 36,59 | 6,80 | 3,90 | | | | | | | | | | | | 2,28 |
| 06.01.2021 | 24,00 | | 60,66 | 59,07 | 1,59 | 87,38 | 49,25 | 38,13 | 6,80 | 3,90 | | | | | | | | | | | | 2,39 |
| 07.01.2021 | 24,00 | | 60,62 | 58,85 | 1,77 | 89,17 | 49,89 | 39,28 | 6,80 | 3,90 | | | | | | | | | | | | 2,47 |
| 08.01.2021 | 24,00 | | 59,60 | 57,84 | 1,76 | 89,92 | 49,70 | 40,22 | 6,70 | 3,90 | | | | | | | | | | | | 2,49 |
| 09.01.2021 | 24,00 | | 57,91 | 56,73 | 1,18 | 90,91 | 49,05 | 41,86 | 6,70 | 4,00 | | | | | | | | | | | | 2,49 |
| 10.01.2021 | 24,00 | | 56,65 | 54,59 | 2,06 | 90,06 | 47,54 | 42,52 | 6,50 | 4,00 | | | | | | | | | | | | 2,51 |
| 11.01.2021 | 24,00 | | 57,14 | 55,57 | 1,57 | 89,80 | 46,83 | 42,97 | 6,60 | 4,00 | | | | | | | | | | | | 2,53 |
| 12.01.2021 | 24,00 | | 57,61 | 56,73 | 0,88 | 93,02 | 47,99 | 45,03 | 6,70 | 4,00 | | | | | | | | | | | | 2,64 |
| 13.01.2021 | 24,00 | | 57,48 | 56,40 | 1,08 | 92,81 | 47,53 | 45,28 | 6,60 | 4,00 | | | | | | | | | | | | 2,66 |
| 14.01.2021 | 24,00 | | 57,18 | 55,79 | 1,39 | 92,43 | 47,01 | 45,42 | 6,60 | 4,00 | | | | | | | | | | | | 2,67 |
| 15.01.2021 | 24,00 | | 58,03 | 57,19 | 0,84 | 94,27 | 47,70 | 46,57 | 6,70 | 4,00 | | | | | | | | | | | | 2,75 |
| 16.01.2021 | 24,00 | | 57,90 | 56,33 | 1,57 | 95,66 | 47,96 | 47,70 | 6,70 | 4,00 | | | | | | | | | | | | 2,84 |
| 17.01.2021 | 14,00 | | 34,45 | 33,92 | 0,53 | 95,60 | 48,96 | 46,64 | 6,81 | 4,03 | | | | | | | | | | | | 1,68 |
| 18.01.2021 | 24,00 | | 59,69 | 58,63 | 1,06 | 94,77 | 49,78 | 44,99 | 6,80 | 4,00 | | | | | | | | | | | | 2,74 |
| 19.01.2021 | 24,00 | | 59,29 | 58,36 | 0,93 | 93,97 | 49,74 | 44,23 | 6,70 | 3,90 | | | | | | | | | | | | 2,67 |
| 20.01.2021 | 24,00 | | 59,09 | 58,02 | 1,07 | 93,76 | 49,75 | 44,01 | 6,70 | 3,90 | | | | | | | | | | | | 2,66 |
| 21.01.2021 | 24,00 | | 57,51 | 56,47 | 1,04 | 92,80 | 48,77 | 44,03 | 6,60 | 4,00 | | | | | | | | | | | | 2,59 |
| 22.01.2021 | 24,00 | | 59,77 | 59,16 | 0,61 | 90,07 | 48,86 | 41,21 | 6,80 | 4,00 | | | | | | | | | | | | 2,50 |
| **Среднее** | 23,68 | | 59,29 | 58,00 | 1,29 | 88,44 | 48,29 | 40,15 | 6,74 | 3,95 | | | | | | | | | | | | 2,44 |
| **Итого** | **734,00** | | **1813,21** | **1773,79** | **39,42** | | | | | | | | | | | | | | | | | **74,56** |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Tраб,ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **10** час **1,01** Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **10** час **0** куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **0,3** °С **0** Гкал
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **75,57** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___»_____20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Невского района Санкт-Петербурга» №2

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/