

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Январь 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Ивановская ул. д. 26, лит. А ИТП СО
 Обслуживающая организация: Строит. адрес: 2-х трубная схема
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховское" Схемы подключения: 2-х трубная схема
 Договор: 9213.038.1
 Телефон: 24487
 Узел учета: 24487
 Отопление: 24487
 График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточные архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7.04 № 206890
 Подключающий трубопровод (М1) расходомер: PR3M-40-D
 Обратный трубопровод (М2) PR3M-40-D
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hвх)+M2*(t2-hвх)
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 0,3849 Qвент = 0 Qтеп = 0 Qгвс = 0
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Gот = 115,47 Gвент = 0 Gтеп = 0 Qгвс ср = 0
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2020 по 22.01.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал	
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dV (излив)	Улодпит	T3	T4	P3		P4
23.12.2020	24.00		98.61	98.61	0.00	78.50	43.52	34.98	6.80	4.90											3.45	
24.12.2020	24.00		99.44	99.44	0.00	78.91	44.02	34.89	6.80	4.90											3.47	
25.12.2020	24.00		98.17	98.17	0.00	79.36	43.81	35.55	6.80	4.90											3.50	
26.12.2020	24.00		98.79	98.79	0.00	82.99	44.67	38.32	6.80	4.90											3.79	
27.12.2020	24.00		99.80	99.80	0.00	87.21	46.09	41.12	6.80	4.90											4.11	
28.12.2020	24.00		99.51	99.51	0.00	87.31	46.07	41.24	6.80	4.90											4.11	
29.12.2020	24.00		99.02	99.02	0.00	86.16	45.52	40.64	6.80	4.90											4.03	
30.12.2020	24.00		100.68	100.68	0.00	84.05	45.28	38.77	6.80	4.90											3.90	
31.12.2020	24.00		100.50	100.50	0.00	81.15	44.57	36.58	6.80	4.90											3.68	
01.01.2021	24.00		100.95	100.95	0.00	80.14	44.39	35.75	6.80	4.90											3.61	
02.01.2021	24.00		101.26	101.26	0.00	79.85	44.34	35.51	6.80	4.90											3.60	
03.01.2021	24.00		100.52	100.52	0.00	80.39	44.46	35.93	6.80	4.90											3.61	
04.01.2021	24.00		100.09	100.09	0.00	81.35	44.55	36.80	6.80	4.90											3.68	
05.01.2021	24.00		100.37	100.37	0.00	83.23	45.23	38.00	6.80	4.90											3.82	
06.01.2021	24.00		100.77	100.77	0.00	85.59	46.06	39.53	6.80	4.90											3.99	
07.01.2021	24.00		100.71	100.71	0.00	87.37	46.64	40.73	6.80	4.90											4.11	
08.01.2021	24.00		99.05	99.05	0.00	88.15	46.46	41.69	6.80	4.90											4.13	
09.01.2021	24.00		96.24	96.24	0.00	89.04	45.55	43.49	6.80	4.90											4.19	
10.01.2021	24.00		94.14	94.14	0.00	88.16	44.19	43.97	6.80	4.90											4.14	
11.01.2021	24.00		94.88	94.88	0.00	87.94	43.56	44.38	6.80	4.90											4.22	
12.01.2021	24.00		95.71	95.71	0.00	91.08	44.63	46.45	6.80	4.90											4.45	
13.01.2021	24.00		95.47	95.47	0.00	90.85	44.14	46.71	6.80	4.90											4.47	
14.01.2021	24.00		94.94	94.94	0.00	90.46	43.60	46.86	6.80	4.90											4.45	
15.01.2021	24.00		96.37	96.37	0.00	92.40	44.51	47.89	6.80	4.90											4.62	
16.01.2021	24.00		96.34	96.34	0.00	93.73	44.86	48.87	6.80	4.90											4.71	
17.01.2021	24.00		98.43	98.43	0.00	93.86	45.73	48.13	6.80	4.90											4.75	
18.01.2021	24.00		99.42	99.42	0.00	93.00	46.23	46.77	6.80	4.90											4.66	
19.01.2021	24.00		98.79	98.79	0.00	92.25	46.15	46.10	6.80	4.90											4.56	
20.01.2021	24.00		98.40	98.40	0.00	92.03	46.38	45.65	6.80	4.90											4.50	
21.01.2021	24.00		95.78	95.78	0.00	90.96	45.39	45.57	6.80	4.90											4.37	
22.01.2021	24.00		99.49	99.49	0.00	88.15	45.31	42.84	6.80	4.90											4.26	
Среднее	24.00		98.47	98.47	0.00	86.63	45.03	41.60	6.80	4.90											4.09	
Итого	744.00		3052.64	3052.64	0.00																	126.94

Показаны счетчики на момент снятия данных

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Qобщ, Гкал

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Уизл, рассчитанный по среднему
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 126.94 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Увс изл: м.куб

0.3 °C
 0 Гкал
 0 час
 0 час
 Гкал
 куб.м

ГРУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

