

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Январь 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Ивановская ул., д. 29, лит. А
 Обслуживающая организация: Исполнительное Управление

Договор: 9189.038.1
 Строит. адрес: 2-х-трубная схема
 Телефон: 24488

Узел учета: Отопление
 Код УТЭ: 24488
 График: 149/70

Установленные приборы: ВКТ-7 № 207263
 Вычислитель: ПРЭМ-32-D
 Подающий трубопровод (М1) Обратный трубопровод (М2) Подающий ГВС (М3) Циркуляционный ГВС (М4) Подпиточный трубопровод (Лп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hвх)-M2*(t2-hвх) лето: Qгвс=M3*(t3-hвх)
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qот = 0,395 Qвент = 0 Qгвс = 0
 Договорные расходы (ср.сут.), Гкал/сут.: Gот = 120 Gвент = 0 Gгвс = 0
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2020 по 22.01.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										
			М1	М2	дМ	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	М3	М4	дМ	У3	У4	дУ (излп)	Уподпит	Т3	Т4	Р3	Р4	Общ.	
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Гкал	
23.12.2020	24.00		144.14	144.14	0.00	75.96	42.05	33.91															4.89
24.12.2020	24.00		144.07	144.07	0.00	76.19	42.04	34.15															4.92
25.12.2020	24.00		141.61	141.61	0.00	77.20	41.94	35.26															4.99
26.12.2020	24.00		140.71	140.71	0.00	83.03	43.27	39.76															5.60
27.12.2020	24.00		143.06	143.06	0.00	86.29	44.57	41.72															5.97
28.12.2020	24.00		146.14	146.14	0.00	86.65	45.30	41.35															6.05
29.12.2020	24.00		146.67	146.67	0.00	85.30	45.25	40.05															5.88
30.12.2020	24.00		145.84	145.84	0.00	82.39	44.36	38.03															5.55
31.12.2020	24.00		143.71	143.71	0.00	78.05	43.06	34.99															5.03
01.01.2021	24.00		142.98	142.98	0.00	78.94	43.20	35.74															5.11
02.01.2021	24.00		140.50	140.50	0.00	78.68	42.84	35.84															5.04
03.01.2021	24.00		139.58	139.58	0.00	78.67	42.50	36.17															5.05
04.01.2021	24.00		139.90	139.90	0.00	79.77	42.63	37.14															5.20
05.01.2021	24.00		141.30	141.30	0.00	81.68	43.36	38.32															5.42
06.01.2021	24.00		141.52	141.52	0.00	82.99	43.78	39.21															5.55
07.01.2021	24.00		138.91	138.91	0.00	85.47	43.96	41.51															5.77
08.01.2021	24.00		139.16	139.16	0.00	86.70	44.16	42.54															5.93
09.01.2021	24.00		140.46	140.46	0.00	89.39	44.52	44.87															6.31
10.01.2021	24.00		139.45	139.45	0.00	88.71	43.38	45.33															6.33
11.01.2021	24.00		138.25	138.25	0.00	89.15	42.78	46.39															6.42
12.01.2021	24.00		141.48	141.48	0.00	90.23	43.51	46.72															6.62
13.01.2021	24.00		145.97	145.97	0.00	91.94	44.72	47.22															6.90
14.01.2021	24.00		144.10	144.10	0.00	92.52	44.28	48.24															6.96
15.01.2021	24.00		143.68	143.68	0.00	93.97	44.57	49.40															7.11
16.01.2021	24.00		141.92	141.92	0.00	93.97	44.25	49.72															7.07
17.01.2021	24.00		143.81	143.81	0.00	94.06	45.37	48.69															7.01
18.01.2021	24.00		146.17	146.17	0.00	93.96	46.59	47.37															6.94
19.01.2021	24.00		146.84	146.84	0.00	94.07	47.29	46.78															6.88
20.01.2021	24.00		147.47	147.47	0.00	93.99	47.44	46.55															6.87
21.01.2021	24.00		145.72	145.72	0.00	93.01	46.44	46.57															6.79
22.01.2021	24.00		147.28	147.28	0.00	90.66	46.34	44.32															6.54
Итого	744.00		4432.40	4432.40	0.00	86.24	44.18	42.06															186.70

Показаны счетчиков на момент снятия данных

Дата, время: М1, Т; М2, Т; М3, Т; М4, Т; У3, куб.м; У4, куб.м; Уп, Т; Общ., Гкал

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоснабжения Уилз, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период превышения t2: 0 час
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,07 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 186,7 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 186,7 Гкал
 Объем потребленного теплоснабжения Уилз излп: м.куб

ГКУ «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Общество с ограниченной ответственностью
 «Жилкомсервис №2 Невского района»
 Санкт-Петербург