## Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Ивановская ул, д. 7, лит. А ИТП2
Обслуживающая организация:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9072.038.1
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема
Приборы УУТЭ поверены до: 20.12.2021

Телефон:

Узел учета: Отопление
Код УУТЭ: 28648
график: 150/70

Режим (схема):
Преобр.давления:

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вычислитель: | ВКТ-7 № 202208 | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: |
| Подающий трубопровод (М1) | | ПРЭМ | 0,3 | 45 | КТСП-Н |
| Обратный трубопровод (М2) | | ПРЭМ | 0,3 | 45 | КТСП-Н |
| Подающий ГВС (М3) | | | | | |
| Циркуляционный ГВС (М4) | | | | | |
| Подпиточный трубопровод (Vп) | | | | | |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= | 0,8841 | Qвент.= | 0 | Qтех.= | 0 | Qтех.гв= | 0 | Qгвс.= | 0 | |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | | | | Qтех.гвс.ср | 0 | Qгвс.ср= | 0 | |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= | 265,23 | Gвент.= | 0 | Gтех.= | 0 | Gтех.гв= | 0 | Gгвс.= | 0 | Gгвс.м= |

### Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2020 по 22.01.2021

| | | | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Ти | НС | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | Qобщ |
| | час | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.12.2020 | 24,00 | | 63,08 | 63,08 | 0,00 | 80,05 | 41,74 | 38,31 | | | | | | | | | | | | | | 2,42 |
| 24.12.2020 | 24,00 | | 63,75 | 63,75 | 0,00 | 80,50 | 42,30 | 38,20 | | | | | | | | | | | | | | 2,43 |
| 25.12.2020 | 24,00 | | 62,87 | 62,74 | 0,13 | 81,02 | 42,04 | 38,98 | | | | | | | | | | | | | | 2,46 |
| 26.12.2020 | 24,00 | | 63,28 | 63,28 | 0,00 | 84,67 | 42,81 | 41,86 | | | | | | | | | | | | | | 2,65 |
| 27.12.2020 | 24,00 | | 63,98 | 63,98 | 0,00 | 88,72 | 44,29 | 44,43 | | | | | | | | | | | | | | 2,84 |
| 28.12.2020 | 24,00 | | 63,78 | 63,78 | 0,00 | 88,81 | 44,31 | 44,50 | | | | | | | | | | | | | | 2,84 |
| 29.12.2020 | 24,00 | | 64,29 | 64,18 | 0,11 | 87,66 | 44,04 | 43,62 | | | | | | | | | | | | | | 2,81 |
| 30.12.2020 | 24,00 | | 66,78 | 66,78 | 0,00 | 85,59 | 44,47 | 41,12 | | | | | | | | | | | | | | 2,75 |
| 31.12.2020 | 24,00 | | 66,67 | 66,67 | 0,00 | 82,70 | 43,70 | 39,00 | | | | | | | | | | | | | | 2,60 |
| 01.01.2021 | 24,00 | | 66,97 | 66,97 | 0,00 | 81,73 | 43,56 | 38,17 | | | | | | | | | | | | | | 2,56 |
| 02.01.2021 | 24,00 | | 67,19 | 67,19 | 0,00 | 81,48 | 43,47 | 38,01 | | | | | | | | | | | | | | 2,56 |
| 03.01.2021 | 24,00 | | 66,68 | 66,68 | 0,00 | 81,97 | 43,43 | 38,54 | | | | | | | | | | | | | | 2,57 |
| 04.01.2021 | 24,00 | | 66,37 | 66,37 | 0,00 | 82,98 | 43,40 | 39,58 | | | | | | | | | | | | | | 2,63 |
| 05.01.2021 | 24,00 | | 66,62 | 66,62 | 0,00 | 84,82 | 44,01 | 40,81 | | | | | | | | | | | | | | 2,72 |
| 06.01.2021 | 24,00 | | 66,68 | 66,68 | 0,00 | 87,17 | 44,83 | 42,34 | | | | | | | | | | | | | | 2,83 |
| 07.01.2021 | 24,00 | | 66,44 | 66,21 | 0,23 | 88,92 | 45,26 | 43,66 | | | | | | | | | | | | | | 2,92 |
| 08.01.2021 | 24,00 | | 64,94 | 64,94 | 0,00 | 89,72 | 44,85 | 44,87 | | | | | | | | | | | | | | 2,92 |
| 09.01.2021 | 24,00 | | 62,54 | 62,54 | 0,00 | 90,67 | 43,41 | 47,26 | | | | | | | | | | | | | | 2,96 |
| 10.01.2021 | 24,00 | | 60,71 | 60,71 | 0,00 | 89,79 | 41,70 | 48,09 | | | | | | | | | | | | | | 2,92 |
| 11.01.2021 | 24,00 | | 60,94 | 60,94 | 0,00 | 89,70 | 41,18 | 48,52 | | | | | | | | | | | | | | 2,96 |
| 12.01.2021 | 24,00 | | 61,57 | 61,45 | 0,12 | 92,84 | 42,17 | 50,67 | | | | | | | | | | | | | | 3,13 |
| 13.01.2021 | 24,00 | | 61,23 | 61,23 | 0,00 | 92,52 | 41,60 | 50,92 | | | | | | | | | | | | | | 3,12 |
| 14.01.2021 | 24,00 | | 60,72 | 60,72 | 0,00 | 92,26 | 41,06 | 51,20 | | | | | | | | | | | | | | 3,11 |
| 15.01.2021 | 24,00 | | 61,66 | 61,43 | 0,23 | 94,35 | 41,79 | 52,56 | | | | | | | | | | | | | | 3,26 |
| 16.01.2021 | 24,00 | | 61,71 | 61,71 | 0,00 | 95,44 | 42,08 | 53,36 | | | | | | | | | | | | | | 3,30 |
| 17.01.2021 | 24,00 | | 63,33 | 63,33 | 0,00 | 95,37 | 43,09 | 52,28 | | | | | | | | | | | | | | 3,32 |
| 18.01.2021 | 24,00 | | 64,24 | 64,05 | 0,19 | 94,43 | 43,84 | 50,59 | | | | | | | | | | | | | | 3,26 |
| 19.01.2021 | 24,00 | | 63,89 | 63,78 | 0,11 | 93,74 | 43,93 | 49,81 | | | | | | | | | | | | | | 3,19 |
| 20.01.2021 | 24,00 | | 63,37 | 63,25 | 0,12 | 93,48 | 44,09 | 49,39 | | | | | | | | | | | | | | 3,14 |
| 21.01.2021 | 24,00 | | 60,62 | 60,50 | 0,12 | 92,50 | 42,73 | 49,77 | | | | | | | | | | | | | | 3,03 |
| 22.01.2021 | 24,00 | | 63,42 | 63,42 | 0,00 | 89,81 | 43,04 | 46,77 | | | | | | | | | | | | | | 2,97 |
| **Среднее** | 24,00 | | 63,88 | 63,84 | 0,04 | 88,24 | 43,17 | 45,07 | | | | | | | | | | | | | | 2,88 |
| **Итого** | **744,00** | | **1980,32** | **1978,96** | **1,36** | | | | | | | | | | | | | | | | | **89,18** |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему 0 час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °C 0 Гкал
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 89,18 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___»_____20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
/_____/

Представитель теплоснабжающей организации
/_____/