# Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2021

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Караваевская ул, д. 25, корп. 3 ИТП2**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ-22 Караваевская (ЦТП: Караваевская д.31к.2)**

Договор: 6641.038.1
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**
Приборы УУТЭ поверены до: **12.11.2021**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **24443**
график: **95/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 205763** расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Режим (схема):
Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ 0,2 30 КТСП-Н Преобр.давления:
Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ 0,2 30 КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,219** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **210,24** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **0** Gгвс.м=

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2020 по 22.01.2021**

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | Qобщ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | |
| | | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.12.2020 | 24,00 | | 103,27 | 103,27 | 0,00 | 54,83 | 44,29 | 10,54 | | | | | | | | | | | | | | 1,09 |
| 24.12.2020 | 24,00 | | 102,77 | 102,77 | 0,00 | 55,08 | 44,44 | 10,64 | | | | | | | | | | | | | | 1,09 |
| 25.12.2020 | 24,00 | | 102,66 | 102,66 | 0,00 | 55,95 | 44,90 | 11,05 | | | | | | | | | | | | | | 1,14 |
| 26.12.2020 | 24,00 | | 102,55 | 102,55 | 0,00 | 59,26 | 46,88 | 12,38 | | | | | | | | | | | | | | 1,27 |
| 27.12.2020 | 24,00 | | 102,60 | 102,60 | 0,00 | 60,83 | 47,90 | 12,93 | | | | | | | | | | | | | | 1,33 |
| 28.12.2020 | 24,00 | | 103,06 | 103,06 | 0,00 | 61,04 | 48,10 | 12,94 | | | | | | | | | | | | | | 1,34 |
| 29.12.2020 | 24,00 | | 102,65 | 102,65 | 0,00 | 61,07 | 48,14 | 12,93 | | | | | | | | | | | | | | 1,33 |
| 30.12.2020 | 24,00 | | 102,71 | 102,71 | 0,00 | 59,03 | 46,96 | 12,07 | | | | | | | | | | | | | | 1,24 |
| 31.12.2020 | 24,00 | | 102,51 | 102,51 | 0,00 | 56,69 | 45,60 | 11,09 | | | | | | | | | | | | | | 1,14 |
| 01.01.2021 | 24,00 | | 102,94 | 102,94 | 0,00 | 55,86 | 45,07 | 10,79 | | | | | | | | | | | | | | 1,11 |
| 02.01.2021 | 24,00 | | 102,84 | 102,84 | 0,00 | 56,09 | 45,20 | 10,89 | | | | | | | | | | | | | | 1,12 |
| 03.01.2021 | 24,00 | | 102,77 | 102,77 | 0,00 | 55,83 | 44,92 | 10,91 | | | | | | | | | | | | | | 1,12 |
| 04.01.2021 | 24,00 | | 102,70 | 102,70 | 0,00 | 55,69 | 44,74 | 10,95 | | | | | | | | | | | | | | 1,13 |
| 05.01.2021 | 24,00 | | 102,46 | 102,46 | 0,00 | 58,57 | 46,49 | 12,08 | | | | | | | | | | | | | | 1,24 |
| 06.01.2021 | 24,00 | | 102,42 | 102,42 | 0,00 | 60,21 | 47,56 | 12,65 | | | | | | | | | | | | | | 1,30 |
| 07.01.2021 | 24,00 | | 102,46 | 102,46 | 0,00 | 61,09 | 48,20 | 12,89 | | | | | | | | | | | | | | 1,32 |
| 08.01.2021 | 24,00 | | 102,48 | 102,48 | 0,00 | 62,13 | 48,76 | 13,37 | | | | | | | | | | | | | | 1,37 |
| 09.01.2021 | 24,00 | | 102,41 | 102,41 | 0,00 | 62,79 | 48,81 | 13,98 | | | | | | | | | | | | | | 1,44 |
| 10.01.2021 | 24,00 | | 102,53 | 102,53 | 0,00 | 62,73 | 48,51 | 14,22 | | | | | | | | | | | | | | 1,46 |
| 11.01.2021 | 24,00 | | 102,52 | 102,52 | 0,00 | 62,85 | 48,42 | 14,43 | | | | | | | | | | | | | | 1,48 |
| 12.01.2021 | 24,00 | | 102,49 | 102,49 | 0,00 | 62,83 | 48,36 | 14,47 | | | | | | | | | | | | | | 1,48 |
| 13.01.2021 | 24,00 | | 102,47 | 102,47 | 0,00 | 63,67 | 48,77 | 14,90 | | | | | | | | | | | | | | 1,53 |
| 14.01.2021 | 24,00 | | 102,46 | 102,46 | 0,00 | 64,53 | 49,37 | 15,16 | | | | | | | | | | | | | | 1,56 |
| 15.01.2021 | 24,00 | | 102,48 | 102,48 | 0,00 | 64,83 | 49,44 | 15,39 | | | | | | | | | | | | | | 1,58 |
| 16.01.2021 | 24,00 | | 102,43 | 102,43 | 0,00 | 64,83 | 49,36 | 15,47 | | | | | | | | | | | | | | 1,59 |
| 17.01.2021 | 24,00 | | 102,01 | 102,01 | 0,00 | 65,02 | 49,82 | 15,20 | | | | | | | | | | | | | | 1,55 |
| 18.01.2021 | 24,00 | | 101,98 | 101,98 | 0,00 | 64,88 | 50,12 | 14,76 | | | | | | | | | | | | | | 1,51 |
| 19.01.2021 | 24,00 | | 104,02 | 104,02 | 0,00 | 38,82 | 32,27 | 6,55 | | | | | | | | | | | | | | 0,68 |
| 20.01.2021 | 24,00 | | 104,86 | 104,86 | 0,00 | 64,76 | 50,21 | 14,55 | | | | | | | | | | | | | | 1,53 |
| 21.01.2021 | 24,00 | | 104,65 | 104,65 | 0,00 | 64,68 | 50,32 | 14,36 | | | | | | | | | | | | | | 1,50 |
| 22.01.2021 | 24,00 | | 104,64 | 104,64 | 0,00 | 63,71 | 49,95 | 13,76 | | | | | | | | | | | | | | 1,44 |
| **Среднее** | 24,00 | | 102,83 | 102,83 | 0,00 | 60,01 | 47,16 | 12,85 | | | | | | | | | | | | | | 1,32 |
| **Итого** | **744,00** | | **3187,80** | **3187,80** | **0,00** | | | | | | | | | | | | | | | | | **41,01** |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему 0 час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0 °C 0 Гкал
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **41,01** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» 01 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____/

Представитель теплоснабжающей организации _____/