

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2021

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
 Адрес: Караваяевская ул. д. 41, корп. 2, лит. А ИТП
 Обслуживающая организация: ИТП
 Договор: 6653.038.1
 Строит. адрес: 2-х-трубная схема
 Телефон: 58480
 Узел учета: Отопление 58480

Источники: ТЭЦ-22 Караваяевская (ИТП); Караваяевская д.31к.2)
 Установка: Часовые и суточные архивы в файлах:
 Вычислитель: ТССР-043 № 1807714
 Расходомер: ЭРСВ-440(ПФ) Gml= 0.478
 Обратный трубопровод (М2) ЭРСВ-440(ПФ) Gmax= 119.6
 Подающий ГВС (М3) ЭРСВ-440(ПФ) Gmin= 119.6
 Подпиточный трубопровод (Уп) Взлет ТПС
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) Qвнт.= 0 Qгвс=M3*(h3-hхв)
 Договорные нагрузки (ср час): Ккал/час: Qот.= 0.384 Qгвс.= 0
 Договорные расходы (ср сут.): Г/сут: Gот.= 368.64 Gвнт.= 0 Gгвс.= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2020 по 22.01.2021

Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)													
Дата	Тип	НС	M1	M2	ΔM	T1	T2	ΔT	P1	P2	M3	M4	ΔM	V3	V4	ΔV (магн)	Уплотнит	T3	T4	P3	P4	Общ	
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Ккал		
23.12.2020	23.98		424.63	424.62	0.01	55.04	47.33	7.71	3.81	3.80												3.30	
24.12.2020	24.00		425.04	425.06	-0.02	55.28	47.58	7.70	3.80	3.80												3.29	
25.12.2020	24.00		424.57	424.57	0.00	56.13	48.12	8.02	3.80	3.80												3.36	
26.12.2020	24.00		423.98	424.00	-0.02	59.47	50.50	8.98	3.80	3.80												3.79	
27.12.2020	24.00		423.97	423.96	0.01	61.06	51.63	9.43	3.80	3.80												4.07	
28.12.2020	24.00		424.23	424.22	0.01	61.27	51.81	9.46	3.80	3.80												4.08	
29.12.2020	24.00		424.34	424.34	0.01	61.30	51.84	9.46	3.80	3.80												4.07	
30.12.2020	24.00		424.76	424.76	0.00	59.26	50.47	8.79	3.80	3.80												3.75	
31.12.2020	24.00		425.82	425.83	-0.01	56.90	48.75	8.15	3.79	3.79												3.45	
01.01.2021	24.00		425.25	425.26	-0.01	56.06	48.09	7.97	3.80	3.80												3.36	
02.01.2021	24.00		425.08	425.10	-0.02	56.29	48.28	8.00	3.80	3.80												3.36	
03.01.2021	24.00		424.74	424.73	0.01	56.03	48.06	7.97	3.80	3.80												3.36	
04.01.2021	24.00		424.50	424.50	0.00	55.88	47.89	7.99	3.80	3.80												3.36	
05.01.2021	24.00		423.88	423.88	0.00	58.76	49.88	8.88	3.80	3.80												3.71	
06.01.2021	24.00		423.62	423.62	0.00	60.42	51.13	9.29	3.80	3.80												3.94	
07.01.2021	24.00		423.86	423.86	0.00	61.31	51.81	9.51	3.80	3.80												4.08	
08.01.2021	24.00		424.48	424.48	0.00	62.35	52.51	9.84	3.80	3.80												4.22	
09.01.2021	24.00		424.58	424.59	-0.01	63.05	52.78	10.28	3.80	3.80												4.35	
10.01.2021	24.00		425.11	425.11	0.00	62.99	52.49	10.50	3.80	3.80												4.42	
11.01.2021	24.00		425.39	425.39	0.00	63.12	52.46	10.65	3.80	3.80												4.55	
12.01.2021	24.00		425.36	425.35	0.01	63.10	52.50	10.60	3.80	3.80												4.56	
13.01.2021	24.00		425.22	425.21	0.01	63.94	53.04	10.90	3.80	3.80												4.69	
14.01.2021	24.00		425.04	425.04	0.00	64.82	53.64	11.18	3.80	3.80												4.80	
15.01.2021	24.00		425.06	425.07	-0.01	65.12	53.80	11.32	3.80	3.80												4.80	
16.01.2021	24.00		425.15	425.15	0.00	65.13	53.80	11.33	3.80	3.80												4.80	
17.01.2021	24.00		425.13	425.13	0.00	65.31	54.18	11.13	3.80	3.80												4.78	
18.01.2021	24.00		424.99	424.99	0.00	65.17	54.34	10.83	3.80	3.80												4.56	
19.01.2021	23.90		424.33	424.33	0.00	65.33	54.34	10.83	3.80	3.80												1.60	
20.01.2021	24.00		431.15	431.16	-0.01	65.01	54.34	10.68	3.70	3.79												4.57	
21.01.2021	24.00		430.59	430.58	0.01	64.95	54.35	10.59	3.70	3.80												4.56	
22.01.2021	24.00		430.46	430.45	0.01	63.97	53.82	10.15	3.70	3.80												4.37	
Среднее	24.00		416.27	416.27	0.00	59.68	50.29	9.39	3.71	3.72												4.00	
Итого	743.88		12902.30	12902.30	-0.02																		123.96

Показания счетчиков на момент снятия данных

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Общ, Ккал
23.01.2021	227465	227399.00						

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 0.12 час
 Объем теплоносителя Узл, рассчитанный по среднему: 0.12 час
 Период превышения 12: 0 Ккал
 Корректировка на температуру холодной воды: 0.2 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0 Ккал
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 123.96 Ккал
 Объем потребленного теплоносителя Узл изл: м.куб

ГРУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Общество с ограниченной ответственностью
 «Теплоэнергоснабжающая организация»
 Санкт-Петербург

20