

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Январь 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района" Договор: 9100.038.1 Телефон: Узел учета: Общину 9857

Адрес: Кибальчича ул. д. 16, корп. 1 Строит. адрес: Телефон: Код УТЭ: 150/70

Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго" 2-х трубная схема

Установленные приборы: Часовые и суточные архивы в файлах: Приборы УТЭ поверены до: 25.12.2021

Вычислитель: СИТ943 № 43959 расходомер: Гипс= 4.419 Смах= 30

Подходящий трубопровод (М1) ПРЭМ 0.067 КТПР-05

Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ 0.12 КТПР-05

Подходящий ГВС (М3) ПРЭМ 0.08 ТПТ-15-2

Циркуляционный ГВС (М4) ТПТ-15-2

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hвх)-M2*(t2-hвх) лето: Qвс=M3*(t3-hвх)

Договорные нагрузки (гр. час), Гкал/час: Qот = 0.158 Овент = 0 Qтех = 0

Договорные нагрузки (ср. сут.), Гкал/сут.: Qот = 47.4 Овент = 0 Qтех = 0

Договорные расходы (ср. сут.), Гкал/сут.: Qот = 0 Qтех = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2020 по 22.01.2021

Table with columns: Дата, Тип, НС, М1, М2, DM, T1, T2, dt, P1, P2, M3, M4, DM, V3, V4, dv (залив), Уподлит, T3, T4, P3, P4, Qобщ. Rows include daily energy and volume data from 23.12.2020 to 22.01.2021.

Показаны счетчики на момент снятия данных: М1, т; М2, т; М3, т; М4, т; V3, куб.м; V4, куб.м; Уп. т; Qобщ, Гкал

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час; Объем теплотителя Уплт, рассчитанный по среднему: 0 час; Период превышения t2: час; Исправление на температуру холодной воды: 0.3 °C; Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 163.06 Гкал; Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 688.21 м.куб; Объем потребленного теплоносителя Увлс изл: 688.21 м.куб

