

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Январь 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района" Договор: 9101.038.1 Телефон: 9859
 Адрес: Кибальчича ул. д. 18, корп. 1 Строит. адрес: Узел учета Код УУТЗ: 9859
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго" Телефон: 150/70
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго" Схема подключения: 2-х трубная схема

Установленные приборы: Часовые и суточные архивы в файлах: Режим (схема): ОП: СП-0; МП: СП-0;
 Вычислитель: СПТ943 № 6066 расходомер: ПРЭМ-32-D Гмпл= 0.02 Термообор.: Преобр. Давления:
 Подводящий трубопровод (М1) ПРЭМ-32-D ПРЭМ-30 КТПР-05
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-D ПРЭМ-30 КТПР-05
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ-20-D ТТТ-15-2
 Циркуляционный трубопровод (М4) Подпиточный трубопровод (М5)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hв)+M2*(h2-hв) лето: Qгвс=M3*(h3-hв)
 Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час: Qот = 0.336 Qгвс = 0 Qгвс ср = 0.1971
 Договорные расходы (ср сут.), т/сут.: Gот = 100.8 Gгвс = 0 Qгвс ср = 0.0896
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2020 по 22.01.2021 Gгвс = 35.84 Gгвс м =

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)									
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)	Уплдпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
23.12.2020	24.00	*	127.70	106.88	20.82	78.89	45.06	33.83	16.86	17.34	17.34	17.34	17.34	17.34	17.34	17.34	17.34	79.50	71.17	79.50	71.17	5.27
24.12.2020	24.00	*	100.55	87.71	12.84	79.18	44.80	34.38	17.17	17.58	17.58	17.58	17.58	17.58	17.58	17.58	17.58	71.17	71.17	71.17	71.17	4.04
25.12.2020	24.00	*	126.76	102.91	23.85	79.65	45.68	33.97	16.06	16.06	16.06	16.06	16.06	16.06	16.06	16.06	16.06	80.40	80.40	80.40	80.40	5.40
26.12.2020	24.00	*	130.64	103.03	27.37	83.03	46.31	36.72	19.20	19.20	19.20	19.20	19.20	19.20	19.20	19.20	19.20	84.18	84.18	84.18	84.18	6.07
27.12.2020	24.00	*	130.64	103.88	26.76	87.24	47.97	39.27	18.36	18.36	18.36	18.36	18.36	18.36	18.36	18.36	18.36	87.92	87.92	87.92	87.92	6.42
28.12.2020	24.00	*	129.35	103.74	25.61	87.42	48.35	39.07	17.04	17.04	17.04	17.04	17.04	17.04	17.04	17.04	17.04	88.02	88.02	88.02	88.02	6.30
29.12.2020	24.00	*	128.53	103.01	25.52	86.44	48.61	37.83	16.73	17.29	17.29	17.29	17.29	17.29	17.29	17.29	17.29	86.85	86.85	86.85	86.85	6.11
30.12.2020	24.00	*	130.03	104.48	25.55	84.49	47.99	36.50	16.65	16.65	16.65	16.65	16.65	16.65	16.65	16.65	16.65	84.69	84.69	84.69	84.69	5.98
31.12.2020	24.00	*	134.11	103.73	30.38	81.60	46.77	34.83	21.70	21.70	21.70	21.70	21.70	21.70	21.70	21.70	21.70	81.93	81.93	81.93	81.93	6.10
01.01.2021	24.00	*	126.70	105.66	21.04	80.63	46.60	34.03	19.66	19.66	19.66	19.66	19.66	19.66	19.66	19.66	19.66	80.93	80.93	80.93	80.93	5.30
02.01.2021	24.00	*	128.12	105.78	22.34	80.26	46.45	33.81	13.12	13.12	13.12	13.12	13.12	13.12	13.12	13.12	13.12	83.51	83.51	83.51	83.51	5.38
03.01.2021	24.00	*	129.40	104.72	24.68	80.83	46.28	34.55	15.29	15.29	15.29	15.29	15.29	15.29	15.29	15.29	15.29	81.29	81.29	81.29	81.29	5.62
04.01.2021	24.00	*	127.98	106.82	21.16	81.61	46.29	35.32	14.66	14.66	14.66	14.66	14.66	14.66	14.66	14.66	14.66	82.39	82.39	82.39	82.39	5.51
05.01.2021	24.00	*	129.11	112.54	16.57	83.37	46.94	36.43	15.42	15.42	15.42	15.42	15.42	15.42	15.42	15.42	15.42	85.91	85.91	85.91	85.91	5.49
06.01.2021	24.00	*	129.24	112.77	16.47	85.64	47.78	37.86	15.32	15.32	15.32	15.32	15.32	15.32	15.32	15.32	15.32	86.39	86.39	86.39	86.39	5.69
07.01.2021	24.00	*	127.08	110.16	16.92	87.43	48.49	38.94	15.75	15.75	15.75	15.75	15.75	15.75	15.75	15.75	15.75	88.09	88.09	88.09	88.09	5.78
08.01.2021	24.00	*	127.05	111.36	16.69	88.20	48.48	39.72	14.47	14.47	14.47	14.47	14.47	14.47	14.47	14.47	14.47	88.94	88.94	88.94	88.94	5.82
09.01.2021	24.00	*	124.91	108.30	16.61	88.23	47.59	41.64	15.41	15.41	15.41	15.41	15.41	15.41	15.41	15.41	15.41	89.75	89.75	89.75	89.75	6.00
10.01.2021	24.00	*	126.47	105.34	21.13	88.33	46.06	42.27	19.92	19.92	19.92	19.92	19.92	19.92	19.92	19.92	19.92	88.87	88.87	88.87	88.87	6.33
11.01.2021	24.00	*	124.68	107.12	18.51	88.05	45.83	42.22	17.15	17.15	17.15	17.15	17.15	17.15	17.15	17.15	17.15	88.94	88.94	88.94	88.94	6.12
12.01.2021	24.00	*	124.19	107.26	16.93	91.12	47.17	43.95	15.65	15.65	15.65	15.65	15.65	15.65	15.65	15.65	15.65	91.97	91.97	91.97	91.97	6.27
13.01.2021	24.00	*	124.63	106.75	17.88	90.98	46.95	44.03	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	16.67	91.54	91.54	91.54	91.54	6.34
14.01.2021	24.00	*	125.00	106.26	18.74	90.54	46.41	44.13	17.51	17.51	17.51	17.51	17.51	17.51	17.51	17.51	17.51	91.68	91.68	91.68	91.68	6.40
15.01.2021	24.00	*	124.32	107.38	16.94	92.60	47.30	45.30	15.66	15.66	15.66	15.66	15.66	15.66	15.66	15.66	15.66	93.43	93.43	93.43	93.43	6.44
16.01.2021	24.00	*	126.26	107.26	19.00	93.83	48.92	44.96	17.71	17.71	17.71	17.71	17.71	17.71	17.71	17.71	17.71	94.48	94.48	94.48	94.48	6.40
17.01.2021	24.00	*	129.78	109.41	20.37	93.88	48.92	44.96	19.09	19.09	19.09	19.09	19.09	19.09	19.09	19.09	19.09	94.68	94.68	94.68	94.68	6.84
18.01.2021	24.00	*	128.11	111.03	17.08	93.08	49.54	43.54	15.81	15.81	15.81	15.81	15.81	15.81	15.81	15.81	15.81	93.62	93.62	93.62	93.62	6.44
19.01.2021	24.00	*	128.20	110.05	18.15	92.28	49.36	42.92	16.91	16.91	16.91	16.91	16.91	16.91	16.91	16.91	16.91	92.78	92.78	92.78	92.78	6.41
20.01.2021	24.00	*	127.46	109.83	17.63	92.09	49.38	42.71	16.39	16.39	16.39	16.39	16.39	16.39	16.39	16.39	16.39	92.67	92.67	92.67	92.67	6.33
21.01.2021	24.00	*	124.00	107.15	16.85	91.07	48.26	42.81	15.62	15.62	15.62	15.62	15.62	15.62	15.62	15.62	15.62	91.29	91.29	91.29	91.29	6.13
22.01.2021	24.00	*	130.29	111.09	19.20	88.45	48.34	40.11	17.94	17.94	17.94	17.94	17.94	17.94	17.94	17.94	17.94	88.83	88.83	88.83	88.83	6.16
Среднее	24.00	*	126.81	106.53	20.28	86.82	47.34	39.48	16.55	16.55	16.55	16.55	16.55	16.55	16.55	16.55	16.55	87.16	87.16	87.16	87.16	5.98
Итого	744.00		3331.05	3302.46	628.59				513.20	513.20	513.20	513.20	513.20	513.20	513.20	513.20	513.20	530.57	530.57	530.57	530.57	185.24

Показаны счетчиков на момент снятия данных: М1, т; М2, т; М3, т; М4, т; V3, куб.м; V4, куб.м; Уп, т; Qобщ, Гкал

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период превышения t2: 0 час
 Корректировка на температуру холодной воды: 0.3 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 185.05 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 530.57 м.куб
 Объем потребленного теплоносителя Упл: 530.57 м.куб

ГВП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

