

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЭ за Январь 2021

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
 Адрес: Кибальчича ул, д. 6

Договор: 9098,038.1
 Строит. адрес:

Телефон:

Учет учета Код УЛТЭ:

Общий 28656

Обслуживающая организация:

Телефон:

График: 150/70

Источники: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Схема подключения:

Режим (схема):

График: 150/70

Установленные приборы: ВКТ-7 № 2038339

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Преобр. давления:

Вычислитель: ПРЭМ-40-В1

расходомер: ПРЭМ-40-В1

Термопреобр.: КТСЛН

Подвальный ГВС (М3)

Обратный трубопровод (М2)

КТСЛН

Подвальный ГВС (М4)

Циркуляционный трубопровод (Vп)

КТСЛН

Расчетный алгоритм:

лето: Qтеп=M3*(n3-hхв)

Qтеп ср= 0,1976

Договорные нагрузки (ср. час): Кал/час:

Qот = 0,336

Qтеп ср= 0,0898

Договорные расходы (ср. сут.): ГВт/сут:

Qтеп ср= 100,8

Qтеп ср= 35,92 ГВт.с/м

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2020 по 22.01.2021

Дата	Тп	НС	Учет отопления (IВ-1)				Контроль ГВС (IВ-2)				Т3	Т4	P3	P4	Qобщ	
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2						M3
23.12.2020	24.00		107,03	94,59	12,44	78,05	45,60	32,45								4,04
24.12.2020	24.00		93,35	83,12	10,23	77,37	45,91	31,46								3,41
25.12.2020	24.00		115,08	102,45	12,63	78,93	47,10	31,83								4,26
26.12.2020	24.00		113,20	101,64	11,56	82,31	48,05	34,26								4,44
27.12.2020	24.00		114,45	100,91	13,54	86,32	49,63	36,69								4,88
28.12.2020	24.00		112,55	100,34	12,21	86,44	49,81	36,63								4,74
29.12.2020	24.00		111,10	99,56	11,54	85,43	49,29	36,14								4,59
30.12.2020	24.00		112,74	99,24	13,50	83,54	48,80	34,74								4,58
31.12.2020	24.00		112,68	94,72	17,96	80,70	47,40	33,30								4,61
01.01.2021	24.00		108,65	98,76	9,89	79,77	47,27	32,50								4,00
02.01.2021	24.00		109,48	98,59	10,89	79,46	47,07	32,39								4,06
03.01.2021	24.00		108,13	96,62	11,51	79,87	46,74	33,13								4,12
04.01.2021	24.00		108,40	96,09	12,31	80,80	46,72	35,02								4,27
05.01.2021	24.00		108,19	96,76	11,39	82,55	47,53	35,02								4,33
06.01.2021	24.00		108,15	97,13	11,06	84,79	48,40	36,39								4,32
07.01.2021	24.00	*	100,63	89,70	10,93	86,51	48,97	37,54								4,32
08.01.2021	24.00		104,88	93,06	11,82	87,21	48,45	38,76								4,64
09.01.2021	24.00		103,34	91,09	12,25	87,92	47,62	40,30								4,75
10.01.2021	24.00		101,99	87,12	14,87	86,99	46,04	40,95								4,86
11.01.2021	24.00		100,70	88,37	12,33	86,88	45,75	41,13								5,07
12.01.2021	24.00		101,90	87,43	14,47	90,04	47,09	42,95								4,95
13.01.2021	24.00		100,96	87,71	13,27	89,77	46,98	42,79								5,01
14.01.2021	24.00		100,82	86,42	14,40	89,44	46,40	43,04								5,00
15.01.2021	24.00		100,65	88,50	12,15	91,42	47,55	43,87								5,23
16.01.2021	24.00		102,11	87,95	14,16	92,53	48,09	44,44								5,38
17.01.2021	24.00		105,73	89,97	15,76	92,63	49,22	43,41								5,38
18.01.2021	24.00		104,47	91,68	12,79	91,83	50,00	41,83								5,02
19.01.2021	24.00		103,58	90,67	12,91	91,11	49,98	41,15								4,91
20.01.2021	24.00		103,45	90,17	13,28	90,86	49,73	41,13								4,92
21.01.2021	24.00		102,01	88,14	13,87	89,78	48,59	41,19								4,88
22.01.2021	24.00		105,99	93,15	12,84	87,37	48,79	38,58								4,72
Среднее	24.00		106,01	93,28	12,73	85,76	47,89	37,87								4,62
Итого	744,00		3286,41	2891,65	394,76											143,18

Показания счетчиков на момент снятия данных

Дата, время

М1, т

М2, т

М3, т

М4, т

V3, куб.м

V4, куб.м

Vп, т

Qобщ, Кал

Колличество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:

0 час

Кал

Объем теплоснабжения Упл, рассчитанный по среднему:

0 час

Куб.м

Период превышения t2:

0,3 °C

Кал

Корректировка на температуру холодной воды

0,12 Кал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):

143,06 Кал

Кал

Колличество потребленной тепловой энергии Qобщ:

469,94 м.куб

Куб.м

