Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района" | Договор: 9243.038.1 | Телефон: | Узел учета: Отопление
Адрес: Красных Зорь б-р, д. 1 ИТП1 | Строит.адрес: | Код УУТЭ: 1826
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго" | Схема подключения: 2-х трубная схема | график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: 26.04.2023 | Режим (схема):
Вычислитель: СПТ941.11 № 36490 | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1) | ПРЭМ | 0,2 | 30 | КТПТР-05
Обратный трубопровод (М2) | ПРЭМ | 0,2 | 30 | КТПТР-05
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) | лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,9054 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гв= 0 | Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | Qтех.гвс.ср 0 | Qгвс.ср= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= 271,62 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Gтех.гв= 0 | Gгвс.= 0 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2020 по 22.01.2021

			Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	М1	М2	dM	Т1	Т2	dT	Р1	Р2	М3	М4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	Т3	Т4	Р3	Р4	Qобщ
	час		т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.12.2020	24,00	*	177,01	177,27	-0,26	80,71	56,31	24,40														4,31
24.12.2020	24,00	*	178,31	178,55	-0,24	81,11	56,83	24,28														4,33
25.12.2020	24,00	*	176,33	176,57	-0,24	81,53	56,72	24,81														4,37
26.12.2020	24,00	*	177,13	177,43	-0,30	85,07	58,34	26,73														4,73
27.12.2020	24,00	*	178,83	179,08	-0,25	89,40	60,76	28,64														5,12
28.12.2020	24,00	*	178,43	178,61	-0,18	89,55	60,93	28,62														5,11
29.12.2020	24,00	*	177,89	178,08	-0,19	88,61	60,29	28,32														5,04
30.12.2020	24,00	*	181,53	181,65	-0,12	86,55	59,89	26,66														4,85
31.12.2020	24,00	*	181,26	181,47	-0,21	83,58	58,55	25,03														4,54
01.01.2021	24,00	*	182,12	182,32	-0,20	82,58	58,22	24,36														4,44
02.01.2021	24,00	*	182,62	182,79	-0,17	82,22	58,19	24,03														4,39
03.01.2021	24,00	*	181,45	181,66	-0,21	82,79	58,26	24,53														4,45
04.01.2021	24,00	*	180,31	180,43	-0,12	83,61	58,33	25,28														4,56
05.01.2021	24,00	*	181,13	181,19	-0,06	85,45	58,92	26,53														4,81
06.01.2021	24,00	*	181,76	181,72	0,04	87,94	60,42	27,52														5,02
07.01.2021	24,00	*	181,65	181,52	0,13	89,77	61,43	28,34														5,17
08.01.2021	24,00	*	178,78	178,60	0,18	90,53	61,38	29,15														5,24
09.01.2021	24,00	*	173,59	173,42	0,17	91,56	60,64	30,92														5,39
10.01.2021	24,00	*	169,64	169,62	0,02	90,79	58,94	31,85														5,42
11.01.2021	24,00	*	170,32	170,23	0,09	90,31	57,79	32,52														5,56
12.01.2021	24,00	*	172,21	172,06	0,15	93,65	59,65	34,00														5,88
13.01.2021	24,00	*	171,66	171,62	0,04	93,59	59,11	34,48														5,94
14.01.2021	24,00	*	170,77	170,71	0,06	93,00	58,26	34,74														5,95
15.01.2021	24,00	*	172,41	172,24	0,17	95,17	59,32	35,85														6,21
16.01.2021	24,00	*	172,90	169,12	3,78	96,45	59,99	36,46														6,55
17.01.2021	24,00	*	176,44	176,29	0,15	96,32	60,81	35,51														6,29
18.01.2021	24,00	*	178,59	178,41	0,18	95,48	61,47	34,01														6,10
19.01.2021	24,00	*	177,24	177,07	0,17	94,62	61,60	33,02														5,88
20.01.2021	24,00	*	176,80	176,54	0,26	94,36	62,02	32,34														5,75
21.01.2021	24,00	*	171,86	171,61	0,25	93,58	61,01	32,57														5,63
22.01.2021	24,00	*	177,95	177,96	-0,01	90,70	60,54	30,16														5,38
Среднее	24,00		177,06	176,96	0,10	89,05	59,51	29,54														5,24
Итого	**744,00**		**5488,92**	**5485,84**	**3,08**																	**162,41**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему 0 час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °С 0 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 162,41 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» 2021

Общество с ограниченной ответственностью «ЖКС №2 Невского района» Санкт-Петербург

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/