

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Январь 2021

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"  
 Адрес: Касных Зорь Б-р, д. 14, лит. Ж  
 Обслуживающая организация:

Адрес: ЖКС №2 Невского района  
 Адрес: Касных Зорь Б-р, д. 14, лит. Ж  
 Обслуживающая организация:

Телефон:  
 Узел учета: Общий  
 Код УУТЗ: 23607  
 Раффик: 150/70

Источники: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Установленные приборы:

Схемы подключения:

Режим (схема):

График: 150/70

Вычислитель: ВКТ-7 № 205779  
 Подходящий трубопровод (M1)  
 Обратный трубопровод (M2)  
 Подающий ГВС (M3)  
 Циркуляционный ГВС (M4)  
 Подпиточный трубопровод (Vп)  
 Расчетный алгоритм:  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 0,23  
 Договорные нагрузки (ср. сут.), Гкал/сут.: Qот = 69  
 Расчетные нагрузки (ср. сут.), Гкал/сут.: Qот = 69  
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2020 по 21.01.2021  
 Овент = 0  
 Qтеп = 0  
 Qгвс = 0  
 Qгвс ср = 0,039  
 Qгвс ср = 15,6  
 Qгвс ср = 0,0858  
 Qгвс ср = 0,039  
 Qгвс ср = 15,6

Дата	Ти час	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)									
			M1 T	M2 T	DM T	T1 °C	T2 °C	DT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 T	M4 T	DM T	V3 M3	V4 M3	dV (излив) M3	Уплит M3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Qобщ Гкал
23.12.2020	24.00		100,03	89,92	10,11	80,74	52,21	28,53			8,59	8,59	8,85	9,20	8,85	79,78						3,37
24.12.2020	24.00		101,18	90,69	10,49	81,18	52,86	28,32			8,95	8,95	9,20	9,20	9,20	80,06						3,41
25.12.2020	24.00		100,48	89,56	10,92	81,69	52,51	29,19			9,31	9,31	9,56	9,56	9,56	80,81						3,52
26.12.2020	22.00	*	71,31	67,95	3,36	73,38	53,73	19,65			10,95	10,95	11,21	11,21	11,21	77,95						3,01
27.12.2020	24.00		101,00	90,89	10,11	89,50	56,01	33,49			8,74	8,74	9,00	9,00	9,00	88,02						3,93
28.12.2020	24.00		101,76	90,65	11,13	89,60	56,30	33,30			9,40	9,40	9,73	9,73	9,73	88,71						4,01
29.12.2020	24.00		101,13	90,25	10,88	88,52	55,72	32,80			9,08	9,08	9,39	9,39	9,39	87,20						3,93
30.12.2020	24.00		102,55	91,71	10,84	86,46	55,47	30,99			8,94	8,94	9,23	9,23	9,23	85,34						3,79
31.12.2020	24.00		106,57	91,42	15,15	83,52	54,19	29,33			13,22	13,22	13,63	13,63	13,63	82,73						3,96
01.01.2021	24.00		101,20	92,09	9,11	82,54	53,90	28,64			7,26	7,26	7,44	7,44	7,44	81,43						3,46
02.01.2021	24.00		102,62	92,32	9,69	82,25	53,57	28,69			7,78	7,78	8,00	8,00	8,00	81,14						3,46
03.01.2021	24.00		102,62	91,61	11,01	82,78	53,63	29,15			9,07	9,07	9,33	9,33	9,33	81,55						3,60
04.01.2021	24.00	*	101,96	91,20	10,76	83,76	53,68	30,09			8,82	8,82	9,09	9,09	9,09	82,23						3,66
05.01.2021	24.00		102,72	91,44	10,76	85,62	54,56	31,06			8,71	8,71	9,00	9,00	9,00	84,51						3,76
06.01.2021	24.00		102,72	91,75	10,97	88,02	55,51	32,51			8,85	8,85	9,16	9,16	9,16	86,75						3,66
07.01.2021	24.00	*	102,30	91,75	10,55	89,78	56,37	33,41			8,35	8,35	8,62	8,62	8,62	87,98						4,02
08.01.2021	24.00		101,11	90,31	10,80	90,31	56,19	34,40			8,63	8,63	8,95	8,95	8,95	89,19						4,09
09.01.2021	24.00		97,84	87,96	9,88	91,55	55,13	36,41			7,88	7,88	8,14	8,14	8,14	89,86						4,13
10.01.2021	24.00		99,53	85,90	13,63	90,69	54,04	36,65			8,22	8,22	8,49	8,49	8,49	88,80						4,38
11.01.2021	24.00	*	96,98	86,74	10,24	90,51	53,99	36,52			8,22	8,22	8,49	8,49	8,49	89,45						4,11
12.01.2021	24.00		98,52	87,53	10,99	93,75	55,80	37,95			8,91	8,91	9,26	9,26	9,26	92,48						4,35
13.01.2021	24.00		99,30	87,31	11,99	93,46	55,05	38,41			8,99	8,99	10,23	10,23	10,23	92,24						4,47
14.01.2021	24.00		98,40	86,83	11,57	93,17	54,45	38,72			9,48	9,48	9,83	9,83	9,83	93,01						4,42
15.01.2021	24.00		98,01	87,82	10,19	95,26	55,86	39,40			8,09	8,09	8,39	8,39	8,39	92,01						4,45
16.01.2021	23.00	*	94,54	84,15	10,39	96,42	56,56	39,86			8,29	8,29	8,60	8,60	8,60	94,63						4,36
17.01.2021	23.00	*	97,70	86,12	11,58	96,33	57,77	38,57			9,43	9,43	9,79	9,79	9,79	94,69						4,46
18.01.2021	24.00		101,48	90,77	10,71	95,40	58,49	36,91			8,50	8,50	8,79	8,79	8,79	93,88						4,38
19.01.2021	24.00	*	99,82	90,12	9,70	94,67	58,38	36,29			7,51	7,51	7,78	7,78	7,78	92,59						4,17
20.01.2021	24.00		99,47	89,81	9,66	94,42	58,20	36,22			7,40	7,40	7,67	7,67	7,67	92,79						4,19
21.01.2021	24.00		98,62	87,52	11,10	93,41	56,68	36,73			9,01	9,01	9,35	9,35	9,35	92,24						4,25
Среднее	23,87		99,97	89,30	10,67	88,63	55,23	33,41			9,01	9,01	9,31	9,31	9,31	87,49						3,99
Итого	716,00		2982,36	2664,09	318,27						268,81	268,81	277,66	277,66	277,66							119,01

Дата, время	Показания счетчиков на момент снятия данных				Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб-ч
	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т			

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл:

0,3 °C  
 4 час  
 0,1 Гкал  
 0,54 Гкал  
 4 час  
 1,56 куб.м  
 119,45 Гкал  
 279,22 м куб.

ГУП «ТЭК СПб»  
 Филиал «Энергосбыт»  
 Абонентное управление  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

