

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Январь 2021

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
 Адрес: Красных Зорь б-р, д. 3

Договор: 9242.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Узел учета: 12017
 Код УТЭ:
 График: 150/70

Источники: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Схема подключения:

2-х трубная схема

Режим (схема):

ОП: СП-0;

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: СПТ941.11 № 36949
 Податочный трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Расходомер: PRЭМ-32-D
 PRЭМ-32-D
 Gmin= 0.2
 Gmax= 30
 KГЛТТР-05
 KГЛТТР-05

Термопробор: KГЛТТР-05
 KГЛТТР-05

Преобр. давления:

Расчетный алгоритм: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Qот = 0.309
 Qотх = 0
 Qгвс = 0
 Qгвс.ср = 0
 Gтх = 0
 Gгвс = 0
 Gгвс.ср = 0

лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Qгвс = 0
 Qгвс.ср = 0
 Gгвс = 0
 Gгвс.ср = 0

Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср. сут.): Тбрут:

Qот = 0.309
 Gот = 92.7

Qотх = 0
 Gотх = 0

Qгвс = 0
 Gгвс = 0

Qгвс.ср = 0
 Gгвс.ср = 0

Qгвс = 0
 Gгвс = 0

Qгвс.ср = 0
 Gгвс.ср = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2020 по 22.01.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ Гкал							
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	DU (излив)		Уплит	T3	T4	P3	P4		
23.12.2020	24.00	*	154.74	151.22	3.52	78.58	50.25	28.33															4.57	
24.12.2020	24.00	*	155.82	152.19	3.63	79.03	50.68	28.35																4.61
25.12.2020	24.00	*	154.35	150.64	3.71	79.27	50.68	28.59																4.96
26.12.2020	24.00	*	154.68	150.52	4.16	82.47	51.89	30.58																5.52
27.12.2020	24.00	*	156.66	150.12	6.54	86.69	53.76	32.93																5.54
28.12.2020	24.00	*	156.40	150.06	6.34	87.01	53.86	33.15																5.44
29.12.2020	24.00	*	155.97	149.99	5.98	86.21	53.43	32.78																5.29
30.12.2020	24.00	*	158.81	152.99	5.82	84.45	53.15	31.30																4.96
31.12.2020	24.00	*	158.56	153.09	5.47	81.57	52.18	29.39																4.82
01.01.2021	24.00	*	159.33	154.06	5.27	80.54	52.06	28.48																4.78
02.01.2021	24.00	*	159.72	154.59	5.13	80.13	51.93	28.20																4.83
03.01.2021	24.00	*	158.76	153.70	5.06	80.64	51.92	28.72																4.89
04.01.2021	24.00	*	157.64	152.61	5.03	81.29	51.98	29.31																5.09
05.01.2021	24.00	*	158.49	153.30	5.19	83.00	52.66	30.34																5.34
06.01.2021	24.00	*	159.06	153.48	5.58	85.44	53.85	31.59																5.53
07.01.2021	24.00	*	159.03	153.24	5.79	87.23	54.54	32.69																5.67
08.01.2021	24.00	*	156.61	146.58	5.62	88.80	53.60	35.20																5.66
09.01.2021	24.00	*	152.20	145.93	5.66	87.89	54.44	33.45																5.56
10.01.2021	24.00	*	148.84	143.53	5.31	88.09	51.97	36.12																6.01
11.01.2021	24.00	*	148.65	143.80	4.85	87.40	50.91	36.49																6.02
12.01.2021	24.00	*	150.23	145.36	4.87	90.66	52.42	38.24																6.02
13.01.2021	24.00	*	149.71	144.97	4.74	90.80	52.30	38.50																5.95
14.01.2021	24.00	*	148.69	144.28	4.41	90.04	51.62	38.42																6.13
15.01.2021	24.00	*	146.18	141.79	4.39	92.38	52.08	40.30																6.35
16.01.2021	24.00	*	149.89	145.18	4.71	93.48	52.86	40.61																6.35
17.01.2021	24.00	*	153.50	148.85	4.65	93.84	53.81	39.67																6.28
18.01.2021	24.00	*	155.95	150.97	4.98	92.84	54.39	38.45																6.09
19.01.2021	24.00	*	154.54	149.58	4.96	91.95	54.37	37.58																5.99
20.01.2021	24.00	*	153.72	148.89	4.83	91.74	54.54	37.20																5.87
21.01.2021	24.00	*	149.47	144.61	4.86	91.04	53.59	37.45																5.68
22.01.2021	24.00	*	154.06	149.73	4.33	88.41	53.11	35.30																5.49
Среднее	24.00	*	154.52	149.51	5.01	86.53	52.74	33.80																170.07
Итого	744.00		4790.26	4634.87	155.39																			170.07

Дата, время	Показания счетчиков на момент снятия данных:				Qобщ, Гкал
	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 170.07 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Уплс изл, м.куб

0.3 °С
 0 Гкал

0 час
 0 час
 Гкал
 куб.м

«
 »
 20
 г.

Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Генеральный директор
 ООО «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Представитель теплоснабжающей организации