# Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района" | Договор: 9240.038.1 | Телефон: | Узел учета: Отопление
Адрес: Красных Зорь б-р, д. 7 | Строит.адрес: | Код УУТЭ: 12016
Обслуживающая организация: | Телефон:
Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго" | Схема подключения: 2-х трубная схема | график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: 06.06.2022 | Режим (схема):
Вычислитель: СПТ941.11 № 36504 | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1) | ПРЭМ-32-D | 0,2 | 30 | КТПТР-05
Обратный трубопровод (М2) | ПРЭМ-32-D | 0,2 | 30 | КТПТР-05
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) | лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,5264 | Qвент.= 0 | Qтех.= 0 | Qтех.гв= 0 | Qгвс.= 0
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | Qтех.гвс.ср 0 | Qгвс.ср= 0
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= 157,92 | Gвент.= 0 | Gтех.= 0 | Gтех.гв= 0 | Gгвс.= 0 Gгвс.м=

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2020 по 22.01.2021**

| Дата | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | Qобщ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Ти | НС | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | T3 | T4 | P3 | P4 | |
| | час | | т | т | т | °C | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °C | °C | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.12.2020 | 24,00 | | 201,50 | 197,34 | 4,16 | 79,82 | 48,23 | 31,59 | | | | | | | | | | | | | | 6,58 |
| 24.12.2020 | 24,00 | | 202,97 | 198,91 | 4,06 | 80,42 | 48,97 | 31,45 | | | | | | | | | | | | | | 6,59 |
| 25.12.2020 | 24,00 | | 200,73 | 196,65 | 4,08 | 80,74 | 48,94 | 31,80 | | | | | | | | | | | | | | 6,59 |
| 26.12.2020 | 24,00 | | 201,67 | 197,48 | 4,19 | 84,11 | 50,09 | 34,02 | | | | | | | | | | | | | | 7,09 |
| 27.12.2020 | 24,00 | | 203,49 | 199,34 | 4,15 | 88,42 | 51,93 | 36,49 | | | | | | | | | | | | | | 7,66 |
| 28.12.2020 | 24,00 | | 202,94 | 198,67 | 4,27 | 88,70 | 52,00 | 36,70 | | | | | | | | | | | | | | 7,69 |
| 29.12.2020 | 24,00 | | 202,09 | 197,86 | 4,23 | 87,79 | 51,41 | 36,38 | | | | | | | | | | | | | | 7,58 |
| 30.12.2020 | 24,00 | | 205,47 | 201,14 | 4,33 | 85,75 | 51,04 | 34,71 | | | | | | | | | | | | | | 7,37 |
| 31.12.2020 | 24,00 | | 205,15 | 201,00 | 4,15 | 82,77 | 50,12 | 32,65 | | | | | | | | | | | | | | 6,92 |
| 01.01.2021 | 24,00 | | 206,09 | 201,93 | 4,16 | 81,75 | 50,01 | 31,74 | | | | | | | | | | | | | | 6,76 |
| 02.01.2021 | 24,00 | | 206,65 | 202,50 | 4,15 | 81,42 | 49,93 | 31,49 | | | | | | | | | | | | | | 6,73 |
| 03.01.2021 | 24,00 | | 205,27 | 201,11 | 4,16 | 81,95 | 50,07 | 31,88 | | | | | | | | | | | | | | 6,77 |
| 04.01.2021 | 24,00 | | 204,10 | 199,93 | 4,17 | 82,72 | 50,02 | 32,70 | | | | | | | | | | | | | | 6,89 |
| 05.01.2021 | 24,00 | | 204,94 | 200,74 | 4,20 | 84,50 | 50,73 | 33,77 | | | | | | | | | | | | | | 7,15 |
| 06.01.2021 | 24,00 | | 205,75 | 201,45 | 4,30 | 86,87 | 51,40 | 35,47 | | | | | | | | | | | | | | 7,53 |
| 07.01.2021 | 24,00 | | 205,73 | 201,37 | 4,36 | 88,84 | 52,34 | 36,50 | | | | | | | | | | | | | | 7,76 |
| 08.01.2021 | 24,00 | | 202,51 | 198,18 | 4,33 | 89,61 | 52,40 | 37,21 | | | | | | | | | | | | | | 7,78 |
| 09.01.2021 | 24,00 | | 196,89 | 192,58 | 4,31 | 90,59 | 51,51 | 39,08 | | | | | | | | | | | | | | 7,93 |
| 10.01.2021 | 24,00 | | 192,65 | 188,42 | 4,23 | 89,80 | 49,90 | 39,90 | | | | | | | | | | | | | | 7,91 |
| 11.01.2021 | 24,00 | | 193,78 | 189,26 | 4,52 | 89,35 | 49,04 | 40,31 | | | | | | | | | | | | | | 8,05 |
| 12.01.2021 | 24,00 | | 195,87 | 191,39 | 4,48 | 92,64 | 50,40 | 42,24 | | | | | | | | | | | | | | 8,52 |
| 13.01.2021 | 24,00 | * | 195,40 | 190,97 | 4,43 | 92,58 | 50,04 | 42,54 | | | | | | | | | | | | | | 8,55 |
| 14.01.2021 | 24,00 | | 194,45 | 190,06 | 4,39 | 91,88 | 49,31 | 42,57 | | | | | | | | | | | | | | 8,51 |
| 15.01.2021 | 24,00 | | 196,51 | 192,08 | 4,43 | 93,87 | 49,97 | 43,90 | | | | | | | | | | | | | | 8,87 |
| 16.01.2021 | 24,00 | | 196,74 | 192,18 | 4,56 | 95,35 | 50,69 | 44,66 | | | | | | | | | | | | | | 9,04 |
| 17.01.2021 | 24,00 | | 200,99 | 196,49 | 4,50 | 95,27 | 51,60 | 43,67 | | | | | | | | | | | | | | 9,03 |
| 18.01.2021 | 24,00 | | 203,32 | 197,71 | 5,61 | 94,33 | 52,43 | 41,90 | | | | | | | | | | | | | | 8,83 |
| 19.01.2021 | 24,00 | | 201,82 | 196,97 | 4,85 | 93,69 | 52,33 | 41,36 | | | | | | | | | | | | | | 8,62 |
| 20.01.2021 | 24,00 | | 201,28 | 196,48 | 4,80 | 93,46 | 52,68 | 40,78 | | | | | | | | | | | | | | 8,48 |
| 21.01.2021 | 24,00 | | 196,00 | 191,52 | 4,48 | 92,74 | 51,53 | 41,21 | | | | | | | | | | | | | | 8,33 |
| 22.01.2021 | 24,00 | | 203,22 | 198,64 | 4,58 | 89,97 | 51,11 | 38,86 | | | | | | | | | | | | | | 8,15 |
| **Среднее** | 24,00 | | 201,16 | 196,79 | 4,37 | 88,12 | 50,72 | 37,40 | | | | | | | | | | | | | | 7,75 |
| **Итого** | **744,00** | | **6235,97** | **6100,35** | **135,62** | | | | | | | | | | | | | | | | | **240,26** |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему 0 час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °C 0 Гкал
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 240,26 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/