

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Январь 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Матюшенко пер., д. 12, лит. Б

Договор: 9037.038.1
 Стронт адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Отопление:
 23560

Обслуживающая организация:

Схема подключения:

Режим (схема):

градус: 149/70

Установленные приборы:

Часовые и суточн. архивы в файлах:

GmIn =

Приборы УТЭ поверены до:

17.07.2021

Термопреобр:
 КТСЛН
 КТСЛН

Преобр Давления:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48244

расходомер:
 ПРЭМ-32-D
 ПРЭМ-32-D

GmIn = 0.2
 0.2

Термопреобр:
 КТСЛН
 КТСЛН

Подходящий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подключающий трубопровод (Vn)

зима: Q=M1*(t1-hвх)-M2*(t2-hвх)
 лето: Qгвс=M3*(t3-hвх)

Расчетный алгоритм:
 Договорные нагрузки (ср. час), Кал/час:
 Договорные расходы (ср. сут.), Г/сут.

Qот = 0.3153
 Gот = 95.8773

Qвент = 0
 Gвент = 0

Qгвс = 0
 Gгвс = 0

Qгвс ср = 0
 Gгвс ср = 0

Qгвс м = 0
 Gгвс м = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2020 по 22.01.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)						Общ Кал				
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (кзлив)	Уплит	T3		T4	P3	P4	
23.12.2020	24.00		146.87	146.87	0.00	77.43	49.72	27.71															4.08
24.12.2020	24.00		146.88	146.88	0.00	77.70	49.97	27.73															4.08
25.12.2020	24.00		144.94	144.94	0.00	78.74	50.10	28.64															4.20
26.12.2020	24.00		143.90	143.90	0.00	84.82	52.39	32.43															4.69
27.12.2020	24.00		146.27	146.27	0.00	88.20	54.43	33.77															4.94
28.12.2020	24.00		134.33	134.33	0.00	88.57	53.28	35.29															4.31
29.12.2020	24.00		113.75	113.75	0.00	87.08	49.24	37.84															4.17
30.12.2020	24.00		112.99	112.99	0.00	84.08	47.72	36.37															3.77
31.12.2020	24.00		111.99	111.99	0.00	79.53	46.02	33.51															3.83
01.01.2021	24.00		111.88	111.88	0.00	80.53	46.40	34.13															3.84
02.01.2021	24.00		110.12	110.12	0.00	80.32	46.07	34.26															3.84
03.01.2021	24.00		109.73	109.73	0.00	80.31	45.82	34.49															3.93
04.01.2021	24.00		110.13	110.13	0.00	81.41	45.95	35.46															4.10
05.01.2021	24.00		111.17	111.17	0.00	83.37	46.73	36.64															4.26
06.01.2021	24.00		111.56	111.56	0.00	84.71	47.24	37.48															4.14
07.01.2021	23.00		105.16	105.16	0.00	87.31	47.77	39.55															4.44
08.01.2021	24.00		109.96	109.96	0.00	88.56	48.06	40.50															4.20
09.01.2021	21.00		97.25	97.25	0.00	91.47	48.55	42.92															5.01
10.01.2021	24.00		110.42	110.42	0.00	90.67	47.32	43.35															5.57
11.01.2021	24.00		110.35	110.35	0.00	91.10	46.85	44.25															5.74
12.01.2021	24.00		112.08	112.08	0.00	92.20	48.05	45.97															5.99
13.01.2021	24.00		112.86	112.86	0.00	94.02	48.05	45.97															6.00
14.01.2021	24.00		112.17	112.17	0.00	94.42	47.75	46.67															6.17
15.01.2021	24.00		111.43	111.43	0.00	95.87	48.05	47.91															6.12
16.01.2021	24.00		110.97	110.97	0.00	95.87	47.80	48.07															6.04
17.01.2021	24.00		111.49	111.49	0.00	95.55	48.60	47.48															5.65
18.01.2021	24.00		112.08	112.08	0.00	96.05	49.37	46.68															5.20
19.01.2021	24.00		111.78	111.78	0.00	96.13	50.08	46.05															5.06
20.01.2021	24.00		112.01	112.01	0.00	96.03	50.47	45.56															5.04
21.01.2021	24.00		111.44	111.44	0.00	94.98	49.72	45.26															4.91
22.01.2021	24.00		112.06	112.06	0.00	92.60	49.30	43.30															4.80
Среднее	23.87		117.73	117.77	3.96	88.07	48.59	39.49															148.08
Итого	740.00		3530.02	3507.77	122.25																		148.08

Показаны счетчиков на момент снятия данных

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Общ, Кал	Трав, м

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему

4 час
 4 час
 0.8 Кал
 0 куб.м

Период, превышения t2:

0 Кал

Корректировка на температуру холодной воды

0.07 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общц

148,88 Кал
 М. куб

