

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Январь 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Невзоровой ул., д. 3, лит. А

Договор: 9086.038.1
 Строит. адрес:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Отопление
 23775

Обслуживающая организация:

Телефон:

Телефон:

График: 95/70

Источники: котельная по адресу Ермакова пр., д.32а

2-х трубная схема

Режим (схема):

График: 95/70

Установленные приборы: ВКТ-7 № 206893

Расходомер: ПРЭМ-50-D

Термопреобр.: КТСП-Н

График: 95/70

Подключающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Схема подключения:

Термопреобр.: КТСП-Н

График: 95/70

Расчетный алгоритм:
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср. сут.), т/сут.:

Qот = 0,323
 Qот = 310,08

Qтеп = 0
 Qтеп = 0

Qгвс = 0
 Qгвс ср = 0
 Qгвс ср = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2020 по 22.01.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)									
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	DM	T3	T4	P3	P4	Общ.	
23.12.2020	24.00		553,95	553,95	0,00	57,25	50,44	6,81													3,79	
24.12.2020	24.00		551,28	551,28	0,00	57,48	50,64	6,84													3,79	
25.12.2020	24.00		539,30	539,30	0,00	58,73	51,45	7,28													3,94	
26.12.2020	24.00		540,07	540,07	0,00	60,42	52,89	7,53													4,20	
27.12.2020	24.00		539,60	539,60	0,00	63,79	55,24	8,55													4,63	
28.12.2020	24.00		536,51	536,51	0,00	63,79	55,20	8,59													4,65	
29.12.2020	24.00		538,38	538,38	0,00	62,83	54,43	8,40													4,54	
30.12.2020	24.00		541,52	541,52	0,00	62,13	54,03	8,10													4,41	
31.12.2020	24.00		543,39	543,39	0,00	60,06	52,54	7,52													4,10	
01.01.2021	24.00		543,48	543,48	0,00	59,98	52,53	7,45													4,06	
02.01.2021	24.00		543,29	543,29	0,00	60,09	52,67	7,42													4,04	
03.01.2021	24.00		542,54	542,54	0,00	59,78	52,38	7,40													4,03	
04.01.2021	24.00		540,35	540,35	0,00	60,28	52,66	7,62													4,14	
05.01.2021	24.00		539,98	539,98	0,00	61,37	53,49	7,88													4,27	
06.01.2021	24.00		539,31	539,31	0,00	63,29	54,92	8,37													4,53	
07.01.2021	24.00		539,59	539,59	0,00	63,96	55,44	8,52													4,62	
08.01.2021	24.00		539,55	539,55	0,00	64,67	55,93	8,74													4,73	
09.01.2021	24.00		539,55	539,55	0,00	65,38	56,29	9,09													4,92	
10.01.2021	24.00		538,41	538,41	0,00	67,48	57,66	9,82													5,30	
11.01.2021	24.00		536,83	536,83	0,00	69,64	59,22	10,42													5,61	
12.01.2021	24.00		536,73	536,73	0,00	69,16	58,81	10,35													5,57	
13.01.2021	24.00		536,82	536,82	0,00	70,72	59,92	10,80													5,82	
14.01.2021	24.00		535,79	535,79	0,00	72,24	61,14	11,10													5,97	
15.01.2021	24.00		535,89	535,89	0,00	72,15	61,07	11,08													5,96	
16.01.2021	24.00		535,85	535,85	0,00	72,18	61,11	11,07													5,95	
17.01.2021	24.00		535,76	535,76	0,00	72,61	61,61	11,00													5,79	
18.01.2021	24.00		537,93	537,93	0,00	72,43	61,71	10,72													5,69	
19.01.2021	24.00		540,50	540,50	0,00	72,45	61,96	10,49													5,66	
20.01.2021	24.00		543,41	543,41	0,00	72,45	62,08	10,37													5,52	
21.01.2021	24.00		539,25	539,25	0,00	70,91	60,70	10,21													5,22	
22.01.2021	24.00		541,01	541,01	0,00	67,46	58,14	9,32													5,06	
Среднее	24.00		540,25	540,25	0,00	65,39	56,39	9,00													4,88	
Итого	744,00		16747,80	16747,80	0,00																151,20	

Показаны счетчиков на момент снятия данных

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Общ, Гкал

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему:
 Период превышения Δt:
 Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общц:
 Объем потребленного теплоносителя Увс изл

0 час
 0 час
 0 Гкал
 0 Гкал
 0,03 °C
 151,2 Гкал
 М.куб
 М.куб

