

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Январь 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района" Адрес: Ново-Александровская ул, д. 27, лит. Е Обслуживающая организация: ООО "ТЭЦ-1" Договор: 9340.038.1 Телефон: 23585

Источники: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго" Расчетные приборы: ВКГ-7 № 206117 Часовые и суточн. архивы в файлах: 2-х-трубная схема

Вычислитель: Подводящий трубопровод (M1) Обратный трубопровод (M2) Подающий ГВС (M3) Циркуляционный ГВС (M4) Подпиточный трубопровод (Vп)

Расчетный алгоритм: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх) Qот = 0.307 Qвент = 0 Qгвх = 0 Qгвс = M3*(h3-hвх) Qгвс ср = 0.087 Qгвс м = 34.8

Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час: 92.1 Свент = 0 Qгвс ср = 0.087 Qгвс м = 34.8

Договорные расходы (ср сут.), т/сут. Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2020 по 22.01.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)												
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dV (залив)	Улодпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ			
23.12.2020	24.00		134.43	110.39	24.04	80.44	47.14	33.30									138.34	111.59	26.75						5.62
24.12.2020	24.00		136.48	111.28	25.20	80.88	47.64	33.24									140.47	112.48	27.99						5.74
25.12.2020	24.00		140.31	109.88	30.43	81.47	47.81	33.66									144.48	111.08	33.40						6.18
26.12.2020	24.00		138.80	110.25	28.55	85.19	48.78	36.41									143.27	111.45	31.82						6.45
27.12.2020	24.00		134.30	111.09	23.21	89.21	50.26	38.95									139.01	112.48	26.53						6.40
28.12.2020	24.00		131.52	111.53	19.99	89.28	50.33	38.95									136.11	112.94	23.17						6.14
29.12.2020	24.00		132.67	111.00	21.67	88.18	49.96	38.22									137.21	112.35	24.86						6.16
30.12.2020	24.00		134.99	112.61	22.38	86.05	49.68	36.37									139.45	113.92	25.53						6.03
31.12.2020	24.00		139.98	111.90	28.08	83.15	48.78	34.37									144.29	113.15	31.14						6.19
01.01.2021	24.00		130.82	112.83	17.99	82.19	48.35	33.84									134.78	114.03	20.75						5.30
02.01.2021	24.00		133.34	112.99	20.35	81.96	48.28	33.68									137.33	114.19	23.14						5.48
03.01.2021	24.00		133.96	111.97	21.99	82.43	48.13	34.30									138.01	113.17	24.84						5.66
04.01.2021	24.00		132.65	111.62	21.03	83.54	48.28	35.26									136.78	112.82	23.96						5.70
05.01.2021	24.00		133.18	111.83	21.35	85.41	48.87	36.54									137.51	113.07	24.44						5.92
06.01.2021	24.00		134.49	112.38	22.11	87.76	49.90	37.86									139.06	113.75	25.31						6.20
07.01.2021	24.00		134.03	112.63	21.40	89.47	50.53	38.94									138.75	114.07	24.68						6.32
08.01.2021	24.00		131.55	111.03	20.52	90.33	50.22	40.11									136.28	112.38	23.90						6.48
09.01.2021	24.00		129.29	108.11	21.18	90.23	49.27	41.96									134.92	109.31	24.72						6.72
10.01.2021	24.00		130.27	105.57	24.70	90.26	47.85	42.41									134.28	105.61	28.67						6.77
11.01.2021	24.00		129.65	104.43	25.22	90.36	47.39	42.97									133.14	100.99	32.15						7.01
12.01.2021	24.00		128.24	99.79	28.45	93.48	48.54	44.94									133.16	102.64	30.52						7.01
13.01.2021	24.00		128.30	101.49	26.81	93.08	48.72	44.36									132.15	107.52	24.63						6.66
14.01.2021	24.00		127.31	106.32	20.99	92.94	48.70	44.24									133.15	108.70	24.59						6.66
15.01.2021	24.00		128.30	107.50	20.74	95.01	49.36	45.65									132.29	108.64	25.89						7.09
16.01.2021	24.00		129.37	107.44	21.93	96.05	49.84	46.21									134.53	112.06	25.82						7.06
17.01.2021	24.00		131.81	109.84	21.97	96.00	51.07	44.93									135.53	111.25	25.82						6.66
18.01.2021	24.00		130.42	111.13	19.29	95.02	51.71	43.31									135.85	112.06	23.79						6.66
19.01.2021	24.00		130.79	110.62	20.17	94.34	51.48	42.86									135.74	111.96	23.78						6.61
20.01.2021	24.00		130.72	110.54	20.18	94.09	51.62	42.47									133.17	109.25	23.92						6.50
21.01.2021	24.00		128.33	107.98	20.35	92.98	50.36	42.62									136.61	109.81	26.80						6.47
22.01.2021	24.00		131.88	108.45	23.43	90.30	50.26	40.04									136.92	110.84	26.08						6.34
Среднее	24.00		132.33	109.56	22.76	88.78	49.33	39.45									136.92	110.84	26.08						6.34
Итого	744.00		4102.12	3396.42	705.70												4244.60	3435.97	808.63						196.54

Показания счетчиков на момент снятия данных: M1, т M2, т M3, т M4, т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т Qобщ, Гкал

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час 0 Гкал
 Объем теплотосителя Уэлл, рассчитанный по среднему: 0 час 0 куб.м
 Период превышения 12: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 0.3 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0.21 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 196.33 Гкал
 Объем потребленного теплотосителя: Увс изл 808.63 м.куб

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 20 г.

Общество с ограниченной ответственностью
 «Жилкомсервис № 2 Невского района»
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации