

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Январь 2021

Узел учета: 28175
Отопление: 150/70

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Обуховской Обороны пр-кт, д. 108, корп. 2, лит. П
Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 8969.038.1
Строит адрес: 150000
Телефон:

Телефон:

Узел учета: 28175
Код УУТЗ:

Отопление: 150/70

Источники: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Схема подключения: 2-х трубная схема

Режим (схема):

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ТСРВ-026M № 1318190
Расходомер: ZРСВ-440ПВ-32
Обратный трубопровод (M2): ЗРСВ-440ПВ-32
Подводящий ГВС (M3)
Циркуляционный ГВС (M4)
Подпиточный трубопровод (V1)
Расчетный алгоритм: зима

Приборы УУТЗ поверены до: 25.01.2022
Термопреобр.:
Смах= 28.98
Валет ТПС
Валет ТПС

Преобр. давления: СДВ
СДВ

Расчетные нагрузки: $Q=M1 \cdot (h1-hв) - M2 \cdot (h2-hв)$ Qвент= 0 Qтех= 0 Qгвс= 0
 Договорные нагрузки (бр час): $Q_{от} = 0.15$ Qвент= 0 Qтех= 0 Qгвс= 0
 Договорные нагрузки (бр сут.): $Q_{от} = 45$ Qвент= 0 Qтех= 0 Qгвс= 0
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2020 по 22.01.2021

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dv(излив)	Уплотит	T3	T4	P3	P4	Общ	
	час		T	T	T	°C	°C	°C	кВт/см2	кВт/см2	T	T	T	м3	м3	м3	°C	°C	кВт/см2	кВт/см2	Гкал		
23.12.2020	24.00		88.02	87.27	0.75	80.76	51.02	29.74	7.20	4.00												2.68	
24.12.2020	24.00		89.05	88.31	0.74	81.19	51.58	29.61	7.20	3.90												2.68	
25.12.2020	24.00		87.81	87.09	0.72	81.76	51.72	30.04	7.10	3.90												2.90	
26.12.2020	24.00		87.86	87.14	0.72	85.48	52.99	32.49	7.20	3.90												3.11	
27.12.2020	24.00		88.68	87.95	0.73	89.57	55.01	34.56	7.20	3.90												3.12	
28.12.2020	24.00		88.91	88.19	0.72	89.63	55.02	34.61	7.20	3.90												3.05	
29.12.2020	24.00		88.46	87.75	0.71	88.52	54.58	33.94	7.10	3.80												2.96	
30.12.2020	24.00		90.12	89.39	0.73	86.43	54.08	32.35	7.30	3.90												2.78	
31.12.2020	24.00		89.85	89.12	0.73	83.50	53.69	30.47	7.20	3.80												2.73	
01.01.2021	24.00		90.13	89.41	0.72	82.54	52.71	29.83	7.20	3.90												2.73	
02.01.2021	24.00		90.26	89.54	0.72	82.28	52.56	29.72	7.20	3.90												2.76	
03.01.2021	24.00		89.53	88.81	0.72	82.78	52.45	30.33	7.20	3.90												2.81	
04.01.2021	24.00		89.42	88.71	0.71	85.69	52.76	31.06	7.20	3.90												2.91	
05.01.2021	24.00		89.42	88.71	0.71	85.69	52.76	31.06	7.20	3.90												3.02	
06.01.2021	24.00		89.82	89.10	0.72	88.07	54.93	33.14	7.30	3.90												3.11	
07.01.2021	24.00		89.85	89.13	0.72	89.83	55.75	34.08	7.30	3.90												3.14	
08.01.2021	24.00		89.85	89.13	0.71	90.66	55.57	35.09	7.20	4.00												3.18	
09.01.2021	24.00		85.05	84.39	0.66	91.65	54.78	36.87	7.00	4.00												3.12	
10.01.2021	24.00		82.77	82.14	0.63	90.65	53.55	37.20	6.90	4.00												3.21	
11.01.2021	23.93*		83.98	83.35	0.63	90.65	52.96	37.69	7.00	4.00												3.40	
12.01.2021	24.00		84.88	84.24	0.64	93.85	54.36	39.49	7.00	4.00												3.40	
13.01.2021	24.00		84.88	84.24	0.64	93.85	54.36	39.49	7.00	4.00												3.38	
14.01.2021	24.00		84.66	84.02	0.64	93.53	54.17	39.69	7.00	4.00												3.38	
15.01.2021	24.00		84.88	84.23	0.65	95.38	54.92	41.60	7.10	4.00												3.52	
16.01.2021	24.00		84.83	84.18	0.65	96.52	55.60	40.92	7.10	4.00												3.57	
17.01.2021	24.00		87.31	86.64	0.69	95.41	56.39	39.02	7.20	4.00												3.58	
18.01.2021	24.00		88.68	87.99	0.69	96.40	56.39	39.02	7.20	3.90												3.45	
19.01.2021	24.00		88.33	87.63	0.70	94.69	56.14	38.55	7.10	3.90												3.41	
20.01.2021	24.00		87.91	87.23	0.68	94.43	56.18	38.25	7.10	3.90												3.32	
21.01.2021	24.00		85.02	84.36	0.66	93.42	54.92	38.50	7.00	4.00												3.24	
22.01.2021	24.00		88.91	88.25	0.66	90.67	54.67	36.00	7.30	4.00												3.11	
Итого	24.00		87.63	86.94	0.69	89.13	54.08	35.05	7.15	3.93												96.42	
Среднее	743.93		2716.42	2694.96	21.46																		

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата	Время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vл, т	Общ, Гкал	Грвс, т

Количество тепловой энергии общ, рассчитанное по среднему: 0,07 час
 Объем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему: 0,07 час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2: 0,3 °C
 Корректировка на температуру холодной воды: 0 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 96,43 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии общ, 96,43 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Угвс изл, м куб.

ФГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ

« 20 » г.



Общество с ограниченной ответственностью
«Санкт-Петербургская Энергетическая Компания»
Представитель абонентской организации