

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Январь 2021

Абонент: ООО «ЖКС №2 Невского района»
 Адрес: Обуховское Оборонно-пр-кт, д. 17, лит. А
 Обслуживающая организация: ООО «ЖКС №2 Невского района»

Договор: 8591.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЭ:

Отопление
 28643

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКГ-7 № 205595
 Подводящий трубопровод (М1) ПРЭМ-65-D
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-65-D
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УУТЭ поверены до:
 Служба: КТСП-Н
 КТСП-Н

Режим (схема):
 Преобр деления: ПДТВХ-1-02
 ПДТВХ-1-02

График: 95/70

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hвх)+M2*(t2-hвх)
 лето: Qвс=M3*(t3-hвх)

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср. сут.), т/сут.:

Qот = 0,516
 Qот = 495,36

Qвент = 0
 Qвент = 0

Qгех = 0
 Qгех = 0

Qгвс = 0
 Qгвс ср = 0
 Qгвс ср = 0

Qгвс м = 0
 Qгвс м = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2020 по 22.01.2021

Дата	Тп		Учет отопления (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ Гкал													
	час	НС	М1 Т	М2 Т	ΔМ Т	Т1 °С	Т2 °С	ΔТ °С	Р1 кг/см2	Р2 кг/см2		М3 Т	М4 Т	ΔМ Т	У3 м3	У4 м3	ΔV (магн) м3	Упллит м3	Т3 °С	Т4 °С	Р3 кг/см2	Р4 кг/см2		
23.12.2020	23.00	*	431.51	431.51	0.00	60.00	51.46	8.54	4.60	3.80													3.69	
24.12.2020	24.00		461.54	461.54	0.00	58.59	50.36	8.23	4.70	3.80													3.80	
25.12.2020	24.00		472.18	472.18	0.00	60.66	52.22	8.44	4.70	3.80													3.99	
26.12.2020	24.00		471.22	471.22	0.00	65.34	55.43	9.91	4.60	3.80													4.67	
27.12.2020	24.00		474.02	474.02	0.00	64.34	54.68	9.66	4.60	3.80													4.58	
28.12.2020	24.00		478.06	478.06	0.00	63.04	53.98	9.06	4.60	3.80													4.33	
29.12.2020	24.00		480.28	480.28	0.00	62.58	53.52	9.06	4.70	3.80													4.35	
30.12.2020	24.00		485.32	485.32	0.00	58.94	51.14	7.80	4.70	3.80													3.79	
31.12.2020	24.00		483.79	483.79	0.00	58.87	50.83	8.04	4.70	3.80													3.90	
01.01.2021	24.00		483.47	483.47	0.00	57.48	50.03	7.45	4.70	3.80													3.60	
02.01.2021	24.00*		393.69	381.91	11.78	58.79	50.84	7.95	4.00	3.60													3.82	
03.01.2021	24.00		281.92	285.09	-3.17	59.33	50.64	8.69	4.20	3.60													2.43	
04.01.2021	24.00		477.92	477.92	0.00	60.02	51.73	8.29	4.70	3.80													3.97	
05.01.2021	24.00		478.31	478.31	0.00	61.01	52.27	8.74	4.70	3.80													4.18	
06.01.2021	24.00		478.61	478.61	0.00	62.16	53.25	8.91	4.70	3.80													4.27	
07.01.2021	24.00		475.22	475.22	0.00	63.29	54.15	9.14	4.70	3.80													4.35	
08.01.2021	24.00		469.75	469.75	0.00	66.04	55.98	10.06	4.70	3.80													4.73	
09.01.2021	24.00		464.04	464.04	0.00	77.51	63.97	13.54	4.60	3.80													6.29	
10.01.2021	24.00		466.96	466.96	0.00	83.14	68.33	14.81	4.60	3.80													6.93	
11.01.2021	24.00		466.73	466.73	0.00	82.55	67.82	14.73	4.60	3.80													6.89	
12.01.2021	24.00		464.63	464.63	0.00	79.83	65.79	14.04	4.60	3.80													6.54	
13.01.2021	24.00		471.99	471.99	0.00	84.43	68.98	15.45	4.60	3.80													7.31	
14.01.2021	24.00		473.68	473.68	0.00	84.11	69.07	15.04	4.70	3.80													7.14	
15.01.2021	24.00		477.63	477.63	0.00	84.90	69.69	15.21	4.70	3.80													7.28	
16.01.2021	24.00		479.43	479.43	0.00	83.48	68.81	14.67	4.70	3.80													7.05	
17.01.2021	24.00		478.10	478.10	0.00	73.31	61.47	11.84	4.60	3.80													5.67	
18.01.2021	24.00		481.98	481.98	0.00	67.21	57.11	10.10	4.70	3.80													4.87	
19.01.2021	24.00		482.95	482.95	0.00	66.31	56.32	9.99	4.70	3.80													4.83	
20.01.2021	24.00		479.44	479.44	0.00	66.49	56.38	10.11	4.70	3.80													4.86	
21.01.2021	24.00		475.97	475.97	0.00	74.43	62.11	12.32	4.60	3.80													5.87	
22.01.2021	24.00		478.29	478.29	0.00	67.33	57.06	10.27	4.70	3.80													4.91	
Среднее	23.97		465.74	465.46	0.28	66.24	57.59	10.65	4.63	3.79													5.00	
Итого	743.00		14418.60	14410.00	8.61																			154.89

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	У3, куб.м	У4, куб.м	Уп, т	Qобщ, Гкал

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Узл., рассчитанный по среднему:
 Период превышения 12:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
 Объем потребленного теплоносителя Узл. узл.

1 час
 1 час
 0.03 °С
 155,1 Гкал
 М.куб

0,21 Гкал
 0 куб.м
 0 Гкал

0,21 Гкал
 0 куб.м
 0 Гкал

0 Гкал
 0 Гкал ср
 0 Гкал м

0 Гкал м

0 Гкал м

0 Гкал м

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 20 г.

