

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Январь 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Обуховской Обороны пр-кт, д. 217, лит. А
 Обслуживающая организация: ООО "Обуховэнерго"
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховэнерго"
 Договор: 8998.038.1
 Строчка адреса: 17.69
 Телефон: 28380
 Узел учета: 28380
 Отопление: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ТСРВ-026М № 1319029
 расходомер: ЗРСВ-440ПВ-25
 Подающий трубопровод (М1) Обработанный трубопровод (М2) ЗРСВ-440ПВ-25
 Подающий ГВС (М3) Лирикулярный ГВС (М4) Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот.= 0,229
 Договорные нагрузки (ср. сут.), Гкал/сут.: Qот.= 68,7
 Договорные расходы (ср. сут.), Гкал/сут.: Qот.= 68,7
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2020 по 22.01.2021
 Отопление: Qотех.= 0
 ГВС: Qотех.гвс.= 0
 Qгвс.ср.= 0
 Qгвс.м.= 0

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										
			М1	М2	ΔМ	Т1	Т2	ΔТ	Р1	Р2	М3	М4	ΔМ	У3	У4	ΔV	Уплит	Т3	Т4	Р3	Р4	Общ	
	час		т	т	т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	т	т	т	т	т	т	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал		
23.12.2020	24.00		69,28	70,32	-1,04	80,99	45,17	35,82	6,90	3,90												2,44	
24.12.2020	24.00		70,03	71,10	-1,07	81,42	45,69	35,73	7,00	3,80												2,46	
25.12.2020	24.00		69,07	70,13	-1,06	82,00	45,30	36,70	6,90	3,80												2,49	
26.12.2020	24.00		69,07	70,11	-1,04	85,74	46,17	39,57	6,90	3,90												2,69	
27.12.2020	24.00		69,65	70,72	-1,07	89,83	47,82	42,01	6,90	3,80												2,88	
28.12.2020	24.00		70,21	69,69	0,52	89,88	48,05	41,83	7,00	3,80												2,97	
29.12.2020	24.00		70,02	69,14	0,88	88,77	47,57	41,20	6,90	3,80												2,86	
30.12.2020	24.00		71,32	70,18	1,14	86,67	47,44	39,23	7,10	3,80												2,86	
31.12.2020	24.00		71,15	69,82	1,33	83,75	46,46	37,29	7,00	3,70												2,72	
01.01.2021	24.00		71,39	69,82	1,57	82,78	46,32	36,46	7,00	3,80												2,68	
02.01.2021	24.00		71,33	69,97	1,36	82,53	46,22	36,31	7,10	3,80												2,70	
03.01.2021	24.00		70,96	69,45	1,51	83,03	46,00	37,03	7,00	3,80												2,78	
04.01.2021	24.00		70,63	68,67	1,96	84,09	46,09	38,00	7,00	3,80												2,89	
05.01.2021	24.00		70,85	68,64	2,21	85,97	46,76	39,21	7,00	3,80												3,01	
06.01.2021	24.00		71,12	68,69	2,43	88,35	47,67	40,68	7,10	3,80												3,10	
07.01.2021	24.00		71,14	68,64	2,50	90,11	48,32	41,79	7,10	3,80												3,13	
08.01.2021	24.00		69,85	67,05	2,80	90,96	48,12	42,84	7,00	3,80												3,13	
09.01.2021	9,00		25,54	25,71	-0,17	91,76	53,68	38,08	6,82	3,90												0,97	
10.01.2021	24,00		66,99	67,53	-0,54	91,05	48,13	42,92	6,70	3,90												2,85	
11.01.2021	24,00		67,54	68,11	-0,57	90,96	45,71	45,25	6,80	3,90												3,04	
12.01.2021	24,00		68,12	68,66	-0,54	94,15	47,13	47,02	6,80	3,90												3,18	
13.01.2021	24,00		67,91	68,48	-0,57	93,80	46,69	47,11	6,80	3,90												3,19	
14.01.2021	24,00		67,46	68,02	-0,56	93,58	45,97	47,61	6,80	3,90												3,30	
15.01.2021	24,00		68,16	68,77	-0,61	95,68	47,01	48,67	6,90	3,90												3,33	
16.01.2021	24,00		68,10	68,72	-0,62	96,81	47,56	49,25	6,90	3,90												3,33	
17.01.2021	24,00		70,02	70,69	-0,67	96,68	48,70	47,98	7,00	3,90												3,33	
18.01.2021	24,00		71,07	71,75	-0,68	95,68	49,14	46,54	7,00	3,80												3,28	
19.01.2021	24,00		70,77	71,44	-0,67	94,98	48,88	46,10	6,90	3,80												3,24	
20.01.2021	24,00		70,46	71,15	-0,69	94,72	48,72	46,00	6,90	3,80												3,21	
21.01.2021	24,00		68,24	68,86	-0,62	93,69	47,40	46,29	6,80	3,90												3,13	
22.01.2021	24,00		71,36	71,98	-0,62	90,92	47,37	43,55	7,00	3,90												3,08	
Среднее	23,52		69,76	69,53	0,23	89,40	47,33	42,07	6,94	3,84												2,95	
Итого	729,00		2119,01	2112,01	7,00																		89,71

Показаны счетчиков на момент снятия данных

Дата, время: М1, т; М2, т; М3, т; М4, т; У3, куб.м; У4, куб.м; Уп, т; Общ, Гкал; Драйв, Гкал

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему: 1,85 Гкал
 Объем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему: 0 куб.м
 Период превышения 12: 15 час
 Период превышения 12: 15 час
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,3 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 91,56 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ: 91,56 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Упл: 0 куб.м

« 20 г.

Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Общество с ограниченной ответственностью
 «Жилкомсервис № 2 Невского района»
 Представитель теплоносительской организации