

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Январь 2021

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района" Договор: 8695.038.1 Телефон: Узел учета: Отопление

Адрес: Обуховской Обороны пр-кт д. 33, лит. А Стрелит. адрес: Кал УТЭ: 28644

Обслуживающая организация: котельная по адресу Обуховской обороны пр. д.33а Схема подключения: 2-х трубная схема График: 95/70

Установленные приборы: ВКП-7 № 219426 Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УТЭ поверены до: 27.11.2021 Режим (схема):

Вычислитель: PRAM расходомер: Smln= 0,8 Трмпробр: КТСПН Преобр давления:

Подводящий трубопровод (M1) PRAM PRAM 0,8 КТСПН

Обратный трубопровод (M2) PRAM PRAM 0,8 КТСПН

Подводящий ГВС (M3) Циркуляционный ГВС (M4) Подпиточный трубопровод (Vп)

Расчетный алгоритм: Q=M1*(t1-hвх)-M2*(t2-hвх) лето. Qгвс=M3*(t3-hвх)

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 0,487 Qвент = 0 Qгтсх = 0 Qгвс ср = 0

Договорные нагрузки (ср. сут.), Гкал/сут.: Qот = 467,52 Qвент = 0 Qгтсх = 0 Qгвс ср = 0

Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2020 по 22.01.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ	
			M1	M2	DM	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)	Уподпит	T3	T4	P3		P4
23.12.2020	24.00		428.01	428.01	0.00	56.75	48.42	8.33														3.58
24.12.2020	24.00		425.10	425.10	0.00	56.77	48.44	8.33														3.55
25.12.2020	24.00		427.76	427.76	0.00	57.99	49.37	8.62														3.70
26.12.2020	24.00		422.24	422.24	0.00	60.83	51.22	9.61														4.07
27.12.2020	24.00		412.29	412.29	0.00	61.88	51.80	10.08														4.17
28.12.2020	24.00		410.36	410.36	0.00	62.71	52.28	10.43														4.29
29.12.2020	24.00		431.39	431.39	0.00	62.15	52.26	9.89														4.28
30.12.2020	24.00		429.15	429.15	0.00	60.50	51.15	9.35														4.03
31.12.2020	24.00		430.10	430.10	0.00	59.12	50.23	8.89														3.84
01.01.2021	24.00		426.27	426.27	0.00	58.71	49.91	8.80														3.76
02.01.2021	24.00		422.00	422.00	0.00	58.72	49.87	8.85														3.74
03.01.2021	24.00		422.57	422.57	0.00	58.72	49.82	8.90														3.77
04.01.2021	24.00		421.20	421.20	0.00	59.33	50.18	9.15														3.86
05.01.2021	24.00		418.95	418.95	0.00	60.39	50.89	9.50														3.99
06.01.2021	24.00		426.80	426.80	0.00	62.04	52.22	9.82														4.20
07.01.2021	24.00		435.48	435.48	0.00	62.73	52.89	9.84														4.30
08.01.2021	24.00		417.82	417.82	0.00	63.86	53.27	10.59														4.43
09.01.2021	24.00		418.17	418.17	0.00	64.74	53.69	11.05														4.63
10.01.2021	24.00		419.83	419.83	0.00	66.46	54.81	11.65														4.90
11.01.2021	24.00		428.63	428.63	0.00	67.75	55.85	11.90														5.11
12.01.2021	24.00		429.50	429.50	0.00	68.36	56.28	12.08														5.20
13.01.2021	24.00		440.06	440.06	0.00	69.80	57.45	12.35														5.45
14.01.2021	24.00		439.58	439.58	0.00	71.32	58.53	12.79														5.64
15.01.2021	24.00		431.29	431.29	0.00	71.74	58.59	13.15														5.69
16.01.2021	24.00		436.76	436.76	0.00	71.75	58.65	13.10														5.73
17.01.2021	24.00		442.59	442.59	0.00	71.73	59.00	12.73														5.65
18.01.2021	24.00		442.14	442.14	0.00	71.68	59.18	12.50														5.54
19.01.2021	24.00		435.03	435.03	0.00	71.67	59.15	12.52														5.47
20.01.2021	24.00		438.69	438.69	0.00	71.69	59.36	12.33														5.42
21.01.2021	24.00		443.27	443.27	0.00	69.84	58.05	11.79														5.24
22.01.2021	24.00		439.82	439.82	0.00	66.99	55.99	11.00														4.85
Среднее	24.00		428.80	428.80	0.00	64.47	53.83	10.64														4.58
Итого	744.00		13392.90	13292.90	0.00																	142.08

Дата, время	M1, т		M2, т		M3, т		M4, т		V3, куб.м		V4, куб.м		Vп, т	Qобщ, Гкал
	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С	Т	С		

Показаны счетчики на момент снятия данных.

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабителя Vизл, рассчитанный по среднему:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vвс изл, м.куб.

0 час
0 час
0,03 °C
142,08 Гкал
0 Гкал

« 20 г.

