

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Январь 2021

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
 Адрес: Обуховской Обороны пр-кт, д. 35, лит. А
 Обслуживающая организация: ООО "ЖКС №2 Невского района"
 Адрес: Обуховской Обороны пр-кт, д. 35, лит. А
 Источники котельная по адресу Обуховской обороны пр. д.33а
 Установленные приборы: Часовые и сутонн- архивы в файлах
 Вычислитель: ВКТ-7 № 205817
 Подходящий труборвод (М1)
 Обратный труборвод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подключающий труборвод (Уп)
 Расчетный алгоритм:
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Q_{от} = 0,318 Овент = 0 Q_{гвс} = 0
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: G_{от} = 305,28 Свент = 0 Q_{гвс ср} = 0
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2020 по 22.01.2021
 Q_{гвс}=M3*(n3-нхв)
 Q_{гвс ср} = 0
 G_{гвс} = 0
 Q_{гвс}=M3*(n3-нхв)
 Q_{гвс ср} = 0
 G_{гвс} = 0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										
			М1	М2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (залив)	Уплит	T3	T4	P3	P4	Qобщ	
час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал			
23.12.2020	24.00		668,33	668,33	0,00	56,96	53,44	3,52															2,37
24.12.2020	24.00		667,03	667,03	0,00	56,98	53,45	3,53															2,38
25.12.2020	24.00		668,84	668,84	0,00	58,26	54,57	3,69															2,50
26.12.2020	24.00		667,92	667,92	0,00	61,11	56,99	4,12															2,77
27.12.2020	24.00		652,55	652,55	0,00	62,15	57,87	4,28															2,82
28.12.2020	24.00		646,53	646,53	0,00	62,96	58,54	4,42															2,88
29.12.2020	24.00		664,36	664,36	0,00	62,37	58,13	4,24															2,84
30.12.2020	24.00		663,31	663,31	0,00	60,70	56,69	4,01															2,68
31.12.2020	24.00		662,71	662,71	0,00	59,34	55,53	3,81															2,55
01.01.2021	24.00		658,83	658,83	0,00	58,94	55,21	3,73															2,48
02.01.2021	24.00		659,48	659,48	0,00	58,95	55,23	3,72															2,47
03.01.2021	24.00		659,12	659,12	0,00	58,96	55,20	3,76															2,50
04.01.2021	24.00		662,04	662,04	0,00	59,58	55,71	3,87															2,58
05.01.2021	24.00		663,28	663,28	0,00	60,65	56,65	4,00															2,68
06.01.2021	24.00		669,37	669,37	0,00	62,31	58,10	4,21															2,84
07.01.2021	24.00		680,36	680,36	0,00	62,98	58,69	4,29															2,94
08.01.2021	24.00		656,56	656,56	0,00	64,16	59,52	4,64															3,06
09.01.2021	24.00		663,81	663,81	0,00	64,99	60,18	4,81															3,22
10.01.2021	24.00		661,22	661,22	0,00	66,76	61,60	5,16															3,44
11.01.2021	24.00		658,06	658,06	0,00	68,00	62,62	5,38															3,56
12.01.2021	24.00		658,83	658,83	0,00	68,63	63,09	5,34															3,68
13.01.2021	24.00		664,02	664,02	0,00	70,09	64,32	5,77															3,86
14.01.2021	24.00		659,77	659,77	0,00	71,61	65,54	6,07															4,03
15.01.2021	24.00		651,18	651,18	0,00	72,02	65,88	6,16															4,04
16.01.2021	24.00		648,48	648,48	0,00	72,01	65,88	6,13															4,00
17.01.2021	24.00		650,57	650,57	0,00	71,99	66,08	5,91															3,87
18.01.2021	24.00		651,30	651,30	0,00	71,93	66,27	5,66															3,72
19.01.2021	24.00		643,87	643,87	0,00	71,95	66,34	5,61															3,64
20.01.2021	24.00		638,27	638,27	0,00	71,95	66,44	5,51															3,54
21.01.2021	24.00		646,00	646,00	0,00	70,06	64,66	5,40															3,51
22.01.2021	24.00		645,06	645,06	0,00	67,19	62,17	5,02															3,26
Среднее	24.00		658,42	658,42	0,00	64,73	60,02	4,71															3,12
Итого	744.00		20411,10	20411,10	0.00																		96,71

Показаны счетчиков на момент снятия данных
 Дата, время: М1, Т; М2, Т; М3, Т; М4, Т; V3, куб.м; V4, куб.м; Уп, Т; Qобщ, Гкал
 Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 0 час Гкал
 Объем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему: 0 час куб.м
 Период превышения 12: час
 Период превышения 12: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,03 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 96,71 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Упл: м.куб

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

