

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Январь 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Олимпийского ул., д. 12, лит. А ИТП2

Договор: 8985.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Отопление
 24309
 График: 147171

Источник: котельная 1 Невская

Часовые и суточные архивы в файлах:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Установленные приборы: ВКТ-7 № 206402
 Вычислитель: ПРЭМ
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)

расходомер:
 ПРЭМ

Gmin = 0,2
 Gmax = 0,2

Термопреобр.: КТСП-Н
 КТСП-Н

Подпиточный трубопровод (Vn)
 Расчетный алгоритм:

зима: Q=M1*(t1-hвх)-M2*(t2-hвх)
 Qот = 0,343
 Qвх = 0

Qвх = 0
 Qотех = 0
 Qгвс = 0

лето: Qгвс = M3*(t3-hвх)
 Qгвс.ср = 0
 Qгвс.м = 0

Договорные нагрузки (гр.час), Гкал/час:
 Договорные нагрузки (гр.сут.), Тб/сут.:

Qот = 108,316
 Qвх = 0
 Qгвс.ср = 0
 Qгвс.м = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2020 по 22.01.2021

Дата	Тп час	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Общ Гкал
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dv(излив)	Уходлит	T3	T4	P3	P4		
23.12.2020	24.00		93.45	93.45	0.00	77.67	47.50	30.17															2.82
24.12.2020	24.00		93.54	93.54	0.00	78.12	47.71	30.41															2.85
25.12.2020	24.00		93.44	93.44	0.00	79.48	48.21	31.27															3.25
26.12.2020	24.00		93.77	93.77	0.00	84.99	50.38	34.61															3.47
27.12.2020	24.00		95.75	95.75	0.00	88.24	52.06	36.18															3.46
28.12.2020	24.00		95.89	95.89	0.00	87.85	51.83	36.02															3.39
29.12.2020	24.00		95.73	95.73	0.00	86.96	51.59	35.37															3.24
30.12.2020	24.00		95.82	95.82	0.00	84.51	50.73	33.78															3.10
31.12.2020	24.00		95.85	95.85	0.00	82.17	49.92	32.25															3.01
01.01.2021	24.00		95.76	95.76	0.00	80.84	49.40	31.44															2.98
02.01.2021	24.00		95.54	95.54	0.00	80.36	49.25	31.11															3.01
03.01.2021	24.00		95.50	95.50	0.00	80.86	49.43	31.43															3.10
04.01.2021	24.00		95.44	95.44	0.00	82.35	49.90	32.45															3.19
05.01.2021	24.00		95.26	95.26	0.00	83.92	50.48	33.44															3.37
06.01.2021	24.00		95.16	95.16	0.00	87.09	51.77	35.32															3.46
07.01.2021	24.00		95.36	95.36	0.00	88.65	52.46	36.19															3.57
08.01.2021	24.00		95.27	95.27	0.00	90.17	52.78	37.39															3.67
09.01.2021	24.00		95.15	95.15	0.00	91.21	52.74	38.47															3.67
10.01.2021	24.00		95.04	95.04	0.00	90.62	51.93	38.69															3.79
11.01.2021	24.00		94.93	94.93	0.00	91.68	51.85	39.83															3.89
12.01.2021	24.00		95.18	95.18	0.00	92.97	52.19	40.78															3.92
13.01.2021	24.00		94.75	94.75	0.00	93.43	52.19	41.24															4.03
14.01.2021	24.00		94.97	94.97	0.00	95.12	52.82	42.30															3.96
15.01.2021	24.00		93.20	93.20	0.00	94.63	52.18	42.45															3.96
16.01.2021	24.00		91.85	91.85	0.00	95.35	52.05	43.30															3.95
17.01.2021	24.00		91.84	91.84	0.00	95.28	52.39	42.89															3.92
18.01.2021	24.00		91.77	91.77	0.00	95.64	53.05	42.92															3.85
19.01.2021	24.00		91.81	91.81	0.00	95.13	53.23	41.90															3.85
20.01.2021	24.00		92.08	92.08	0.00	95.67	53.92	41.75															3.77
21.01.2021	24.00		91.95	91.95	0.00	94.08	53.19	40.89															3.68
22.01.2021	24.00		91.93	91.93	0.00	92.64	52.71	39.93															3.49
Среднее	24.00		94.29	94.29	0.00	88.31	51.35	36.96															108.13
Итого	744.00		2922.98	2922.98	0.00																		108.13

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vn, т	Общ, Гкал
-------------	-------	-------	-------	-------	-----------	-----------	-------	-----------

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Упл., рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения 12: 0 Гкал
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 108,13 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 108,13 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Упл.мл: м.куб

ГУП «ТЭК СПб»
 Фидиал «Энергообеспечение»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Общество с ограниченной ответственностью
 «Жилкомсервис №2 Невского района»
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплопоставляющей организации