

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Январь 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Олимпийского ул. д. 24, лит. А

Договор: 8991.038.1  
 Строит. адрес:   
 Телефон:   
 Схема подключения:   
 2-х трубная схема

Узел учета:   
 Код УУТЗ:   
 Общий график: 147171

Общий график: 147171

Установленные приборы:	Часовые и счетч. архивы в файлах:	Расходомер:	Счетчик:	Термопреобр:	Режим (схема):	Преобр. Давления:
Вычислитель:	ВКГ-7 № 207204	ПРЭМ	СМ1=	КТСП-Н	ТСП-Н	
Подлежащий трубопровод (М1)		ПРЭМ		КТСП-Н		
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ		ТСП-Н		
Подлежащий ГВС (М3)						
Подлежащий ГВС (М4)						
Подписочный трубопровод (Уп)						
Расчетный алгоритм:	зима:	Q=M1*(t1-hвх)-M2*(t2-hвх)	Qвх=	Qтх=	Qгвс=	Qгвс ср=
Договорные нагрузки (ср час):	Гкал/час:	0,31	0	0	0	0,1936
Договорные нагрузки (ср сут.):	Гкал/сут:	97,8947	0	0	0	0,088
Договорные расходы (ср сут.):	Гкал/сут:					35,2 Гвс.м=

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ						
			М1	М2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (извл)		Улодлит	T3	T4	P3	P4	
час			Т	Т	Т	°С	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Гкал	
23.12.2020	24.00	*	123.45	108.07	15.38	77.34	51.75	25.59	14.95	14.24	14.95	14.24	14.95	14.24	14.95	15.32	15.32	77.10	77.32			3.96	
24.12.2020	24.00	*	122.18	108.17	14.01	77.70	52.13	25.57	13.89	14.24	13.89	14.24	13.89	14.24	13.89	14.24	14.24	79.52	79.52			3.96	
25.12.2020	24.00	*	121.38	108.02	13.36	79.37	52.81	26.56	13.29	13.67	13.29	13.67	13.29	13.67	13.29	13.67	13.67	84.56	84.56			4.35	
26.12.2020	24.00	*	121.99	108.09	13.90	84.77	55.47	29.30	13.08	13.08	13.08	13.08	13.08	13.08	13.08	13.08	13.08	86.91	86.91			4.54	
27.12.2020	24.00	*	121.92	108.36	13.56	87.73	56.90	30.83	12.91	12.91	12.91	12.91	12.91	12.91	12.91	12.91	12.91	86.55	86.55			4.44	
28.12.2020	24.00	*	120.74	108.53	12.21	87.46	56.50	30.96	11.68	11.68	11.68	11.68	11.68	11.68	11.68	11.68	12.09	12.09	85.19	85.19	4.38		
29.12.2020	24.00	*	120.93	108.49	12.44	86.35	55.95	30.40	11.71	11.71	11.71	11.71	11.71	11.71	11.71	11.71	12.09	12.09	82.93	82.93	4.42		
30.12.2020	24.00	*	123.75	108.70	15.05	83.93	54.96	28.97	14.36	14.36	14.36	14.36	14.36	14.36	14.36	16.79	16.79	80.34	80.34	4.37			
31.12.2020	24.00	*	125.65	108.66	16.99	81.54	54.14	27.40	16.30	16.30	16.30	16.30	16.30	16.30	16.30	10.17	10.17	79.60	79.60	3.76			
01.01.2021	24.00	*	119.19	108.71	10.48	80.35	53.62	26.73	9.91	9.91	9.91	9.91	9.91	9.91	9.91	10.17	10.17	79.68	79.68	3.93			
02.01.2021	24.00	*	121.57	108.54	13.03	79.95	53.40	26.55	12.33	12.33	12.33	12.33	12.33	12.33	12.33	12.68	12.68	79.46	79.46	3.88			
03.01.2021	24.00	*	120.46	108.69	11.77	80.49	53.56	26.93	11.43	11.43	11.43	11.43	11.43	11.43	11.43	11.73	11.73	81.87	81.87	4.08			
04.01.2021	24.00	*	120.22	108.69	11.53	82.04	54.24	27.80	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.00	11.67	11.67	83.23	83.23	4.40			
05.01.2021	24.00	*	120.26	108.69	11.57	83.64	55.07	28.57	11.33	11.33	11.33	11.33	11.33	11.33	11.33	11.67	11.67	86.26	86.26	4.62			
06.01.2021	24.00	*	121.40	108.57	12.83	86.81	56.60	30.21	11.33	11.33	11.33	11.33	11.33	11.33	11.33	12.55	12.55	87.24	87.24	4.64			
07.01.2021	24.00	*	122.88	108.54	14.34	88.16	57.34	31.92	13.71	13.71	13.71	13.71	13.71	13.71	13.71	14.18	14.18	89.64	89.64	4.66			
08.01.2021	24.00	*	121.43	108.44	12.99	89.87	57.95	30.82	12.52	12.52	12.52	12.52	12.52	12.52	12.52	14.18	14.18	90.29	90.29	4.87			
09.01.2021	24.00	*	119.96	107.95	12.01	90.88	57.89	32.99	11.69	11.69	11.69	11.69	11.69	11.69	11.69	12.12	12.12	89.26	89.26	5.06			
10.01.2021	24.00	*	121.92	107.37	14.55	90.13	57.12	33.95	14.28	14.28	14.28	14.28	14.28	14.28	14.28	14.75	14.75	90.31	90.31	5.06			
11.01.2021	24.00	*	121.37	107.88	13.88	92.64	57.79	34.85	13.31	13.31	13.31	13.31	13.31	13.31	13.31	13.57	13.57	92.15	92.15	5.02			
12.01.2021	24.00	*	120.93	107.77	13.16	93.00	58.73	35.84	12.45	12.45	12.45	12.45	12.45	12.45	12.45	13.78	13.78	93.69	93.69	4.90			
13.01.2021	24.00	*	120.05	107.70	12.35	94.57	58.23	36.02	12.62	12.62	12.62	12.62	12.62	12.62	12.62	13.10	13.10	93.48	93.48	5.04			
14.01.2021	24.00	*	117.44	106.19	11.25	94.25	58.23	36.02	12.01	12.01	12.01	12.01	12.01	12.01	12.01	12.46	12.46	93.80	93.80	4.90			
15.01.2021	24.00	*	115.93	104.95	10.98	94.83	58.32	36.51	11.47	11.47	11.47	11.47	11.47	11.47	11.47	11.91	11.91	93.82	93.82	5.01			
16.01.2021	24.00	*	118.24	105.37	12.87	94.73	59.85	35.54	13.26	13.26	13.26	13.26	13.26	13.26	13.26	13.77	13.77	94.15	94.15	4.87			
17.01.2021	24.00	*	117.18	105.58	11.60	95.07	59.59	34.95	12.01	12.01	12.01	12.01	12.01	12.01	12.01	12.44	12.44	94.54	94.54	4.80			
18.01.2021	24.00	*	117.23	105.67	11.56	94.54	59.59	34.95	11.99	11.99	11.99	11.99	11.99	11.99	11.99	12.45	12.45	94.22	94.22	4.92			
20.01.2021	24.00	*	118.32	105.62	12.70	95.11	58.95	34.65	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80	12.80	12.96	12.96	92.68	92.68	4.83			
21.01.2021	24.00	*	117.88	105.21	12.67	93.60	58.95	34.65	12.49	12.49	12.49	12.49	12.49	12.49	12.49	12.96	12.96	90.64	90.64	4.64			
22.01.2021	24.00	*	117.12	105.37	11.75	91.96	58.36	33.60	11.53	11.53	11.53	11.53	11.53	11.53	11.53	13.05	13.05	87.16	87.16	4.51			
Среднее	24.00		120.48	107.56	12.92	87.87	56.48	31.39	12.63	12.63	12.63	12.63	12.63	12.63	12.63	13.05	13.05					139.94	
Итого	744.00		3734.73	3334.32	400.41				391.58		391.58		404.51		404.51								

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время: М1, Т; М2, Т; М3, Т; М4, Т; V3, куб.м; V4, куб.м; Уп, Т; Общ, Гкал

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему: 0 час

Объем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему: 0 час

Период превышения t2: 0,03 °C

Корректировка на температуру холодной воды: 0,01 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 139,93 Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Общ: 404,51 М.куб

Объем потребленного теплоносителя Угвс изл:

ГРУП «ТЭК СПб»  
 Филиал «Энергосбыт»  
 Абонентное управление  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

Подпись:   
 Дата: 20.01.2021

Печать:   
 ООО «Энергосбыт»  
 Филиал «Энергосбыт»  
 Ответственный за Учет тепловой энергии (от абонента)  
 Представитель теплонаблюдательной организации