Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Ольминского ул, д. 8 ИТП1
Обслуживающая организация:
Источник: котельная 1 Невская

Договор: 8984.038.1
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема
Приборы УУТЭ поверены до: 20.12.2021

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ: 23542
график: 147/71

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: ВКТ-7-03 № 220988 расходомер:

		Gmin=	Gmax=	
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,067	30	ТСП-Н
Циркуляционный ГВС (М4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				

Термопреобр.:
Преобр.давления:
Режим (схема):

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,5831 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qтех.гв= 0 Qгвс.= 0,3661
Qтех.гвс.ср 0 Qгвс.ср= 0,1664
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= 184,137 Gвент.= 0 Gтех.= 0 Gтех.гв= 0 Gгвс.= 66,56 Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2020 по 22.01.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.12.2020	24,00	*	89,61	83,28	6,33	75,94	44,72	31,22			7,39		7,39	7,59		7,59		75,28				3,08
24.12.2020	24,00	*	90,43	83,56	6,87	76,37	45,10	31,27			7,83		7,83	8,05		8,05		75,64				3,14
25.12.2020	24,00	*	89,72	83,46	6,26	77,74	45,39	32,35			7,12		7,12	7,31		7,31		77,14				3,19
26.12.2020	24,00	*	90,67	83,66	7,01	83,01	47,29	35,72			7,35		7,35	7,59		7,59		82,43				3,57
27.12.2020	24,00	*	90,65	84,04	6,61	86,09	48,49	37,60			7,30		7,30	7,52		7,52		84,96				3,73
28.12.2020	24,00	*	91,11	84,01	7,10	85,72	48,09	37,63			7,55		7,55	7,77		7,77		84,67				3,78
29.12.2020	24,00	*	90,94	84,03	6,91	84,71	47,59	37,12			7,32		7,32	7,53		7,53		83,35				3,71
30.12.2020	24,00	*	91,43	84,09	7,34	82,36	47,02	35,34			7,85		7,85	8,07		8,07		81,08				3,58
31.12.2020	24,00	*	95,27	84,08	11,19	80,11	46,51	33,60			11,66		11,66	12,00		12,00		78,94				3,72
01.01.2021	24,00	*	90,70	84,04	6,66	78,84	46,28	32,56			6,90		6,90	7,07		7,07		77,86				3,27
02.01.2021	24,00	*	90,36	83,89	6,47	78,44	46,02	32,42			6,65		6,65	6,84		6,84		77,74				3,23
03.01.2021	24,00	*	90,30	83,90	6,40	78,92	46,08	32,84			6,69		6,69	6,88		6,88		77,97				3,26
04.01.2021	24,00	*	90,33	83,99	6,34	80,34	46,48	33,86			6,84		6,84	7,03		7,03		79,79				3,36
05.01.2021	24,00	*	90,68	84,11	6,57	81,84	47,13	34,71			7,01		7,01	7,20		7,20		80,87				3,46
06.01.2021	24,00	*	90,84	84,29	6,55	84,92	48,21	36,71			6,96		6,96	7,16		7,16		83,93				3,66
07.01.2021	24,00	*	90,37	84,47	5,90	86,39	48,89	37,50			6,19		6,19	6,40		6,40		84,79				3,68
08.01.2021	24,00		91,34	84,42	6,92	87,88	49,20	38,68			7,19		7,19	7,42		7,42		87,02				3,88
09.01.2021	24,00	*	90,80	84,17	6,63	88,89	49,01	39,88			7,15		7,15	7,39		7,39		87,78				3,95
10.01.2021	24,00	*	91,56	83,76	7,80	88,25	48,22	40,03			8,46		8,46	8,72		8,72		87,01				4,05
11.01.2021	24,00	*	90,75	83,75	7,00	89,29	48,06	41,23			7,68		7,68	7,93		7,93		87,88				4,08
12.01.2021	24,00		90,19	83,89	6,30	90,60	48,29	42,31			6,95		6,95	7,19		7,19		89,80				4,12
13.01.2021	24,00	*	90,55	83,62	6,93	90,94	48,15	42,79			7,74		7,74	7,99		7,99		89,67				4,21
14.01.2021	24,00	*	90,88	83,95	6,93	92,56	48,75	43,81			7,78		7,78	8,05		8,05		91,34				4,33
15.01.2021	24,00	*	88,21	82,32	5,89	92,11	48,07	44,04			6,70		6,70	6,93		6,93		90,62				4,17
16.01.2021	24,00	*	88,40	81,16	7,24	92,74	47,90	44,84			7,96		7,96	8,25		8,25		91,55				4,32
17.01.2021	24,00	*	88,29	81,23	7,06	92,70	48,30	44,40			7,73		7,73	8,01		8,01		91,34				4,27
18.01.2021	24,00	*	87,64	81,24	6,40	93,07	48,90	44,17			7,14		7,14	7,40		7,40		91,73				4,19
19.01.2021	24,00	*	87,51	81,26	6,25	92,59	49,16	43,43			6,96		6,96	7,19		7,19		91,07				4,12
20.01.2021	24,00	*	87,84	81,42	6,42	93,13	49,72	43,41			6,99		6,99	7,23		7,23		91,69				4,14
21.01.2021	24,00	*	88,41	81,25	7,16	91,62	48,79	42,83			7,51		7,51	7,78		7,78		90,45				4,14
22.01.2021	24,00	*	87,55	81,21	6,34	90,17	48,54	41,63			6,84		6,84	7,05		7,05		88,51				3,96
Среднее	24,00		90,11	83,28	6,83	86,07	47,69	38,38			7,40		7,40	7,63		7,63		84,96				3,79
Итого	**744,00**		**2793,33**	**2581,55**	**211,78**						**229,39**		**229,39**	**236,54**		**236,54**						**117,35**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему 0 час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,03 °C 0,01 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 117,34 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 236,54 м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» 20 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Невского района» Санкт-Петербург

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/