Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Январь 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района" | Договор: 8566.038.1 | Телефон: | Узел учета: Общий
Адрес: Пинегина ул, д. 15, лит. А | Строит.адрес: | Код УУТЭ: 23602
Обслуживающая организация: | Телефон: | график: 147/71
Источник: котельная 1 Невская | Схема подключения: 2-х трубная схема

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Приборы УУТЭ поверены до: 20.12.2021 | Режим (схема):

		Gmin=	Gmax=		Преобр.давления:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207336	расходомер:			Термопреобр.:	
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ	0,027	12	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) | лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.= 0,187	Qвент.= 0	Qтех.= 0	Qтех.гв= 0	Qгвс.= 0,099		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:				Qтех.гвс.ср 0	Qгвс.ср= 0,045		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.= 59,0526	Gвент.= 0	Gтех.= 0	Gтех.гв= 0	Gгвс.= 18	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2020 по 22.01.2021

			Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.12.2020	24,00		85,19	76,88	8,31	76,08	47,64	28,44			8,18		8,18	8,39		8,39		75,31				2,82
24.12.2020	24,00		85,90	76,76	9,14	76,54	47,91	28,63			9,02		9,02	9,25		9,25		75,74				2,90
25.12.2020	24,00		86,13	76,73	9,40	77,92	48,30	29,62			9,26		9,26	9,51		9,51		77,48				3,01
26.12.2020	24,00		86,09	76,75	9,34	83,26	50,32	32,94			8,87		8,87	9,15		9,15		82,90				3,31
27.12.2020	24,00		86,22	76,71	9,51	86,33	51,67	34,66			8,94		8,94	9,21		9,21		85,21				3,48
28.12.2020	24,00		87,05	76,77	10,28	85,96	51,64	34,32			9,65		9,65	9,96		9,96		84,95				3,52
29.12.2020	24,00		86,65	76,91	9,74	85,03	51,31	33,72			8,88		8,88	9,15		9,15		83,52				3,43
30.12.2020	24,00	*	86,21	77,11	9,10	82,66	50,60	32,06			8,47		8,47	8,70		8,70		81,27				3,23
31.12.2020	24,00		87,48	77,08	10,40	80,34	50,03	30,31			9,95		9,95	10,20		10,20		78,57				3,18
01.01.2021	24,00		83,04	77,17	5,87	79,09	49,40	29,69			5,53		5,53	5,66		5,66		77,56				2,76
02.01.2021	24,00		83,76	77,08	6,68	78,67	49,05	29,62			6,35		6,35	6,51		6,51		77,56				2,81
03.01.2021	24,00	*	86,05	77,11	8,94	79,18	49,18	30,00			8,63		8,63	8,86		8,86		78,26				3,02
04.01.2021	24,00	*	84,66	77,29	7,37	80,62	49,48	31,14			7,15		7,15	7,36		7,36		80,04				3,00
05.01.2021	24,00	*	85,76	77,39	8,37	82,12	50,13	31,99			7,96		7,96	8,20		8,20		81,28				3,17
06.01.2021	24,00		84,32	77,56	6,76	85,19	51,38	33,81			6,35		6,35	6,54		6,54		84,03				3,20
07.01.2021	24,00		87,87	77,32	10,55	86,74	52,04	34,70			9,87		9,87	10,17		10,17		85,55				3,60
08.01.2021	24,00		85,79	77,42	8,37	88,22	52,42	35,80			7,79		7,79	8,04		8,04		87,59				3,51
09.01.2021	24,00		86,73	77,36	9,37	89,15	52,29	36,86			8,76		8,76	9,04		9,04		88,04				3,69
10.01.2021	24,00		88,19	77,29	10,90	88,48	51,53	36,95			10,16		10,16	10,48		10,48		87,20				3,83
11.01.2021	24,00	*	86,72	77,46	9,26	89,47	51,79	37,68			8,60		8,60	8,89		8,89		87,86				3,75
12.01.2021	24,00		86,26	77,51	8,75	90,79	52,31	38,48			8,15		8,15	8,46		8,46		89,98				3,79
13.01.2021	24,00		86,96	77,50	9,46	91,18	52,48	38,70			9,03		9,03	9,34		9,34		89,89				3,87
14.01.2021	24,00		85,26	76,98	8,28	92,81	52,87	39,94			7,90		7,90	8,20		8,20		91,34				3,85
15.01.2021	24,00	*	83,11	74,45	8,66	92,45	52,00	40,45			8,09		8,09	8,40		8,40		91,12				3,82
16.01.2021	24,00		84,10	73,44	10,66	93,12	51,89	41,23			9,91		9,91	10,25		10,25		91,78				4,03
17.01.2021	24,00	*	84,40	73,39	11,01	93,07	52,40	40,67			10,30		10,30	10,67		10,67		91,84				4,02
18.01.2021	24,00		81,64	72,95	8,69	93,39	53,35	40,04			7,35		7,35	7,63		7,63		91,82				3,74
19.01.2021	24,00	*	82,20	73,55	8,65	92,92	53,71	39,21			7,90		7,90	8,18		8,18		91,37				3,69
20.01.2021	24,00		83,43	73,64	9,79	93,50	54,23	39,27			9,17		9,17	9,51		9,51		92,11				3,81
21.01.2021	24,00	*	82,32	73,61	8,71	91,97	53,30	38,67			8,30		8,30	8,60		8,60		90,63				3,66
22.01.2021	24,00		82,39	73,51	8,88	90,52	52,80	37,72			8,63		8,63	8,93		8,93		88,81				3,58
Среднее	24,00		85,22	76,22	9,01	86,35	51,27	35,07			8,49		8,49	8,76		8,76		85,18				3,45
Итого	744,00		2641,88	2362,68	279,20						263,10		263,10	271,44		271,44						107,08

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему 0 час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,03 °С 0,01 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 107,07 Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 271,44 м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
« » 20 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Невского района» Санкт-Петербург

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
/_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/