

**Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Январь 2021**

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Полярников ул., д. 5, лит. В ИТП2  
 Обслуживающая организация: котельная 2 Невская

Договор: 14849.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

2-х трубная схема

Режим (схема):  
 Преобр. давления:

Узел учета: 32983  
 Код УТЭ:

Отопление: 14970  
 График:

Установленные приборы: ВКТ-7 № 208385  
 Вычислитель: ПРЭМ-32-D  
 Подающий трубопровод (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Vп)  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-hвх)-M2\*(h2-hвх)  
 Договорные нагрузки (ср. час): [Кал/час: Qот = 0.253] Овент = 0  
 Договорные нагрузки (ср. сут.): [Кал/час: Qот = 76.8608] Овент = 0  
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2020 по 22.01.2021  
 Qвх = 0, Qгвс = 0, Qгвс ср = 0, Qгвс м = 0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ					
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dv (излив)		Uподпит	T3	T4	P3	P4
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Кал
23.12.2020	24.00		65.63	65.63	0.00	76.18	46.89	29.29														1.92
24.12.2020	24.00		65.57	65.57	0.00	76.44	47.13	29.31														1.96
25.12.2020	24.00		64.58	64.58	0.00	77.45	47.21	30.24														2.19
26.12.2020	24.00		64.47	64.47	0.00	83.36	49.35	34.01														2.35
27.12.2020	24.00		65.66	65.66	0.00	86.69	50.98	35.71														2.35
28.12.2020	24.00		66.49	66.49	0.00	87.09	51.21	35.88														2.22
29.12.2020	24.00		66.72	66.72	0.00	85.69	50.53	35.16														2.02
30.12.2020	24.00		66.17	66.17	0.00	82.75	49.27	33.48														2.05
31.12.2020	24.00		65.46	65.46	0.00	78.34	47.53	30.81														2.01
01.01.2021	24.00		65.51	65.51	0.00	79.05	48.06	31.21														2.05
02.01.2021	24.00		64.36	64.36	0.00	79.05	47.80	31.25														2.14
03.01.2021	24.00		64.14	64.14	0.00	80.11	48.21	31.90														2.21
04.01.2021	24.00		64.38	64.38	0.00	82.04	49.10	32.94														2.30
05.01.2021	24.00		64.96	64.96	0.00	83.35	49.58	33.77														2.36
06.01.2021	24.00		65.26	65.26	0.00	83.35	49.58	33.77														2.51
07.01.2021	24.00		64.23	64.23	0.00	85.89	50.14	35.75														2.50
08.01.2021	24.00		64.41	64.41	0.00	87.10	50.49	36.61														2.53
09.01.2021	24.00		64.82	64.82	0.00	89.83	51.20	38.63														2.61
10.01.2021	24.00		63.86	63.86	0.00	89.13	50.05	39.08														2.70
11.01.2021	24.00		62.90	62.90	0.00	89.56	49.46	40.10														2.71
12.01.2021	24.00		63.99	63.99	0.00	90.66	49.96	41.95														2.75
13.01.2021	24.00		64.23	64.23	0.00	92.42	50.47	42.48														2.74
14.01.2021	24.00		63.68	63.68	0.00	92.95	50.47	42.48														2.72
15.01.2021	24.00		63.12	63.12	0.00	94.46	50.93	43.53														2.68
16.01.2021	24.00		62.50	62.50	0.00	94.35	50.59	43.76														2.65
17.01.2021	24.00		62.50	62.50	0.00	94.46	51.16	43.30														2.63
18.01.2021	24.00		63.20	63.20	0.00	94.46	52.07	42.32														2.54
19.01.2021	24.00		64.11	64.11	0.00	94.39	52.77	41.71														2.37
20.01.2021	24.00		64.20	64.20	0.00	94.38	53.28	41.10														73.46
21.01.2021	24.00		63.88	63.88	0.00	93.35	52.25	41.10														73.46
22.01.2021	24.00		64.37	64.37	0.00	91.04	51.58	39.46														73.46
Среднее	24.00		64.55	64.55	0.00	86.62	49.92	36.70														73.46
Итого	744.00		2000.97	2000.97	0.00																	

Количество тепловой энергии Общд, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Видл, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2: 0.07 °С  
 Корректировка на температуру холодной воды (с учетом корректировки):  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 73.46 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Общд: М куб/с  
 Объем потребленного теплоносителя Увс изл: М куб/с

**ГУП «ТЭК СПб»**  
 Филиал «Энергосбыт»  
 Абонентное управление  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ**

