

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Январь 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Полиарникал ул. д. 5, лит. В ИТТ14

Договор: 14849.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: 32985  
 Код УУТЗ:  
 График: 149/70

Обслуживающая организация: котельная 2 Невская

Часовые и суток: архивы в файлах:

Схема подключения: 2-х трубная схема

27.11.2021

Режим (схема): Преобр. Давления:

Установленные приборы: ВКТ-7 № 2077719

расходомер: ПРЭМ-32-0  
 ПРЭМ-32-0  
 ПРЭМ-32-0

Гмпл= 0.2  
 Гмпл= 0.2

Термопреобр.: КТСН  
 КТСН

0.2

0.2

Циркуляционный ГВС (M4)  
 Подпиточный трубопровод (Vп)  
 Расчетный алгоритм:

зима: Q=M1\*(h1-hв)+M2\*(h2-hв)  
 Qот = 0.2647

Qвент = 0  
 Qгвс = 0  
 Qгвс.ср = 0

лето: Qвс=M3\*(h3-hв)  
 Qгвс.гв = 0  
 Qгвс.ср = 0

Qгвс = 0  
 Qгвс.ср = 0  
 Qгвс.м = 0

Договорные нагрузки (Гкал/час):  
 Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час:  
 Договорные расходы (ср сут.), Т/сут:

Гот = 80.4152  
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2020 по 22.01.2021

Qвент = 0  
 Qгвс = 0  
 Qгвс.ср = 0

Qгвс = 0  
 Qгвс.ср = 0  
 Qгвс.м = 0

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ								
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dv (излив)		Уходлив	T3	T4	P3	P4			
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Гкал		
23.12.2020	24.00		123.33	123.33	0.00	77.39	53.98	23.41	6.80	4.90													2.89		
24.12.2020	24.00		123.13	123.13	0.00	77.66	54.17	23.49	6.80	4.90													2.91		
25.12.2020	24.00		121.37	121.37	0.00	78.77	54.86	23.91	6.80	4.90													3.28		
26.12.2020	24.00		120.94	120.94	0.00	84.79	57.75	27.04	6.80	4.90													3.58		
27.12.2020	24.00		123.19	123.19	0.00	88.14	59.10	29.04	6.80	4.90													3.62		
28.12.2020	24.00		124.72	124.72	0.00	88.52	59.53	28.99	6.80	4.90													3.32		
29.12.2020	24.00		125.08	125.08	0.00	87.05	58.93	28.12	6.80	4.90													3.00		
30.12.2020	24.00		124.14	124.14	0.00	84.09	57.36	26.73	6.80	4.90													3.07		
31.12.2020	24.00		122.88	122.88	0.00	79.61	55.24	24.37	6.80	4.90													3.02		
01.01.2021	24.00		123.01	123.01	0.00	80.55	55.67	24.88	6.80	4.90													3.03		
02.01.2021	24.00		120.98	120.98	0.00	80.35	55.40	24.95	6.80	4.90													3.12		
03.01.2021	24.00		120.46	120.46	0.00	81.47	55.25	25.09	6.80	4.90													3.26		
04.01.2021	24.00		120.92	120.92	0.00	83.44	56.67	25.80	6.80	4.90													3.34		
05.01.2021	24.00		121.91	121.91	0.00	86.75	57.48	26.69	6.80	4.90													3.52		
06.01.2021	24.00		122.41	122.41	0.00	84.74	57.48	27.26	6.80	4.90													3.60		
07.01.2021	24.00		120.60	120.60	0.00	87.37	58.27	29.10	6.80	4.90													3.86		
08.01.2021	24.00		120.84	120.84	0.00	88.63	58.86	29.77	6.80	4.90													3.87		
09.01.2021	24.00		121.56	121.56	0.00	91.34	59.71	31.63	6.80	4.90													3.93		
10.01.2021	24.00		119.79	119.79	0.00	90.68	58.45	32.23	6.80	4.90													4.06		
11.01.2021	24.00		118.06	118.06	0.00	91.15	57.97	33.18	6.80	4.90													4.20		
12.01.2021	24.00		120.26	120.26	0.00	92.28	58.57	33.71	6.80	4.90													4.23		
13.01.2021	24.00		120.71	120.71	0.00	94.04	59.31	34.73	6.80	4.90													4.30		
14.01.2021	24.00		119.68	119.68	0.00	94.63	59.38	35.25	6.80	4.90													4.28		
15.01.2021	24.00		118.68	118.68	0.00	96.18	59.90	36.28	6.80	4.90													4.22		
16.01.2021	24.00		117.54	117.54	0.00	96.08	59.63	36.45	6.80	4.90													4.16		
17.01.2021	24.00		118.84	118.84	0.00	96.18	60.30	35.88	6.80	4.90													4.13		
18.01.2021	24.00		120.31	120.31	0.00	96.09	61.16	34.93	6.80	4.90													4.05		
19.01.2021	24.00		120.53	120.53	0.00	96.18	61.78	34.04	6.80	4.90													3.88		
20.01.2021	24.00		120.81	120.81	0.00	96.07	62.03	33.66	6.80	4.90													3.63		
21.01.2021	24.00		119.94	119.94	0.00	95.00	61.34	33.66	6.80	4.90													112.48		
22.01.2021	24.00		120.79	120.79	0.00	92.62	60.58	32.04	6.80	4.90															
Среднее	24.00		121.21	121.21	0.00	88.11	58.21	29.90	6.80	4.90															
Итого	744.00		3757.41	3757.41	0.00																				

Показания счетчиков на момент снятия данных: M1, T M2, T M3, T M4, T V3, куб.м V4, куб.м Vп, T Qобщ, Гкал

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: 0 час  
 Объем теплоснабжения Упл., рассчитанный по среднему: 0 час  
 Период превышения t2: 0 Гкал  
 Корректировка на температуру холодной воды: 0.07 °С  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 112.48 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: М куб.м  
 Объем потребленного теплоснабжения Упл. изл. М куб.м

Филиал «Энергобыт»  
 Абонентное управление  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 20 г.

Общество с ограниченной ответственностью  
 Жилко-Сервис  
 Представитель теплоснабжающей организации  
 Санкт-Петербург