

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Январь 2021

Узел учета: 28981
Код УТЭ: 28981
График: 149/70

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
Адрес: Полиарников ул. д. 7, лит. Б

Договор: 9194.038.1
Строит. адрес:
Телефон:

Телефон:

Узел учета: 28981
Код УТЭ: 28981
График: 149/70

Осложившаяся организация:
Источники: котельная 2 Невская

Часовые и суточные архивы в файлах:

Схема подключения: 2-х трубная схема

Режим (схема):
Треб. Давления:

Установленные приборы: ВКТ-7 № 202682
Вычислитель: ПРСМ-32-D
Подающий трубопровод (M1)
Обратный трубопровод (M2)
Подающий ГВС (M3)
Циркуляционный ГВС (M4)

расходомер: ПРСМ-32-D
ПРСМ-32-D

Приборы УТЭ поверены до: 27.11.2021
Термопреобр.: КТСЛ-Н
КТСЛ-Н

ГВС ср=
ГВС м=
ГВС ср=
ГВС м=

Расчетный алгоритм: зима
Q=M1*(h1-hв)+M2*(h2-hв)
Qот = 0,419
Qвср = 0
Qвс м = 0

Счетчик = 127,291
Счетчик = 0
Счетчик = 0

лето: Qвс=M3*(h3-hв)
Qвс ср = 0
Qвс м = 0

Qвс ср = 0
Qвс м = 0
Qвс ср = 0
Qвс м = 0

Договорные нагрузки (гр. час), Гкал/час:
Договорные нагрузки (ср. сут.), т/сут.:

Qот = 127,291
Qвср = 0
Qвс м = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2020 по 22.01.2021

Учет ГВС (ТВ-2)

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dv (извл.)	Уплит	T3	T4	P3	P4	Общ.	
час	час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т кал
23.12.2020	24.00		128.13	128.13	0.00	76.80	40.67	36.13															4.63
24.12.2020	24.00		127.51	127.51	0.00	77.07	40.67	36.40															4.71
25.12.2020	24.00		125.77	125.77	0.00	78.21	40.76	37.45															5.25
26.12.2020	24.00		125.05	125.05	0.00	84.17	42.25	41.92															5.62
27.12.2020	24.00		128.32	128.32	0.00	87.47	43.70	43.77															5.73
28.12.2020	24.00		130.98	130.98	0.00	87.84	44.15	43.69															5.60
29.12.2020	24.00		131.47	131.47	0.00	86.35	43.79	42.56															5.26
30.12.2020	24.00		129.42	129.42	0.00	83.43	42.80	40.63															4.79
31.12.2020	24.00		127.21	127.21	0.00	78.94	41.33	37.61															4.87
01.01.2021	24.00		128.11	128.11	0.00	79.94	41.94	38.00															4.76
02.01.2021	24.00		124.03	124.03	0.00	79.73	41.35	38.38															4.76
03.01.2021	24.00		123.08	123.08	0.00	79.70	41.00	38.70															5.10
04.01.2021	24.00		123.29	123.29	0.00	80.85	41.26	39.59															5.25
05.01.2021	24.00		124.57	124.57	0.00	82.80	41.90	40.90															5.42
06.01.2021	24.00		125.99	125.99	0.00	84.08	42.48	41.62															5.56
07.01.2021	24.00		123.17	123.17	0.00	86.68	42.73	42.73															5.95
08.01.2021	24.00		123.23	123.23	0.00	87.97	42.87	45.10															5.98
09.01.2021	24.00		126.29	126.29	0.00	90.58	43.53	47.05															6.07
10.01.2021	24.00		125.92	125.92	0.00	89.92	42.45	47.47															6.44
11.01.2021	24.00		124.92	124.92	0.00	90.36	41.82	48.54															6.60
12.01.2021	24.00		132.72	132.72	0.00	91.52	43.11	48.41															6.62
13.01.2021	24.00		132.51	132.51	0.00	93.24	43.50	49.74															6.74
14.01.2021	24.00		130.51	130.51	0.00	93.81	43.17	50.64															6.70
15.01.2021	24.00		129.27	129.27	0.00	95.33	43.28	52.05															6.73
16.01.2021	24.00		127.16	126.92	0.24	95.21	42.73	52.48															6.67
17.01.2021	24.00		130.16	130.16	0.00	95.34	43.68	51.66															6.70
18.01.2021	24.00		131.30	131.30	0.00	95.25	45.54	50.74															6.73
19.01.2021	24.00		134.24	134.24	0.00	95.37	45.54	49.83															6.55
20.01.2021	24.00		137.19	137.19	0.00	95.27	46.31	48.96															6.32
21.01.2021	24.00		134.99	134.99	0.00	94.19	45.73	48.46															5.73
22.01.2021	24.00		135.17	135.17	0.00	91.83	45.12	46.71															5.73
Среднее	24.00		128.44	128.43	0.01	87.40	42.91	44.49															177.63
Итого	744.00		3981.68	3981.44	0.24																		

Показания счетчиков на момент снятия данных: M1, T; M2, T; M3, T; M4, T; V3, куб.м; V4, куб.м; Vп, т; Общ., Гкал

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: 0 час
Объем теплоносителя Упл., рассчитанный по среднему: 0 куб.м
Период превышения T2: 0 Гкал
Корректировка на температуру холодной воды: 0,07 °С
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 177,63 Гкал
Количество потребленной тепловой энергии Общ.: 177,63 Гкал
Объем потребленного теплоносителя Упл. изл.: М. куб

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергообъём»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ



Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):
Г. _____