

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за Январь 2021

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"
 Адрес: Полининское ул. д. 8, лит. А ИТТ

Договор: 9040.038-1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Узел учета: Община
 Код УЛТЗ: 24440
 Раффик: 149/70

Источники: котельная 2 Невская

Схема подключения: 2-х трубная схема

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Установленные приборы: ВКТ-7 № 208212
 Вычислитель: ПРЭМ-40-В1
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (П1)

расходомер: ПРЭМ-40-В1
 ПРЭМ-40-В1
 ПРЭМ-20-В1

Расчетный алгоритм: зима

Q=M1*(t1-tнв)+M2*(t2-tнв)

Qтеп = 0,4014

Qтеп = 0

Qтеп = 0,0014

Qтеп ср = 0,0271

Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср сут.), ТГкал/сут.

Qот = 121,944

Qот = 0

Qот = 0,56

Qот ср = 10,84

Qот ср = 10,84

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2020 по 22.01.2021

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ					
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dv (излив)		Уплотит	T3	T4	P3	P4
	час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Гкал
23.12.2020	24.00	139.80	135.05	4.75	76.62	44.20	32.42			4.06								4.19		76.18		4.75
24.12.2020	24.00	136.16	131.79	4.37	76.83	43.97	32.86			3.53								3.60		77.80		4.72
25.12.2020	24.00	133.61	129.86	3.75	77.93	43.89	34.04			3.01								3.07		83.47		5.30
26.12.2020	24.00	132.57	127.86	4.71	83.88	45.57	38.31			3.92								4.03		86.52		5.67
27.12.2020	24.00	136.13	131.45	4.68	87.18	47.20	39.98			3.80								3.92		86.99		5.94
28.12.2020	24.00	147.62	143.28	4.36	87.61	48.89	38.72			3.54								3.65		85.16		5.78
29.12.2020	24.00	141.14	136.61	4.53	83.21	46.70	36.51			3.63								3.74		82.45		5.37
30.12.2020	24.00	139.97	134.33	5.64	78.79	45.13	33.66			4.69								4.81		77.49		4.97
31.12.2020	24.00	138.97	132.18	3.52	79.70	45.31	34.39			2.64								2.69		78.92		4.80
01.01.2021	24.00	132.85	128.63	4.22	79.48	44.81	34.67			3.42								3.51		79.02		4.83
02.01.2021	24.00	132.12	127.52	4.60	80.58	44.77	35.81			3.96								4.06		80.40		4.95
03.01.2021	24.00	132.52	128.12	4.40	82.52	45.52	37.00			3.54								3.65		82.02		5.13
04.01.2021	24.00	132.98	128.47	4.51	82.52	45.99	37.83			3.23								3.36		85.95		5.24
05.01.2021	24.00	133.49	129.36	4.13	83.82	46.99	39.90			3.29								3.34		87.30		5.68
06.01.2021	24.00	131.76	127.18	4.58	86.39	46.49	40.68			3.50								3.63		89.08		6.06
07.01.2021	24.00	134.05	129.46	4.59	87.67	46.99	40.68			3.54								3.62		89.56		6.08
08.01.2021	24.00	137.12	132.76	4.36	89.75	46.60	43.15			3.82								3.93		90.62		6.16
09.01.2021	24.00	135.38	130.48	4.90	89.75	46.38	43.81			3.65								3.79		89.62		6.33
10.01.2021	24.00	135.54	130.94	4.60	90.19	47.03	44.27			3.04								3.15		92.25		6.24
11.01.2021	24.00	138.66	134.80	3.86	91.30	47.03	44.27			3.39								3.50		92.94		6.55
12.01.2021	23.00	131.28	127.01	4.27	93.03	47.09	45.94			2.57								2.66		92.94		6.71
13.01.2021	24.00	138.40	135.10	3.30	93.62	47.49	46.13			3.30								3.41		94.35		6.69
14.01.2021	24.00	138.15	134.41	3.74	95.13	47.92	47.21			3.57								3.74		94.22		6.71
15.01.2021	24.00	136.52	132.43	4.09	95.02	48.02	47.51			4.67								4.85		94.48		6.55
16.01.2021	24.00	137.32	132.26	5.08	95.05	48.02	47.03			2.99								3.09		94.02		6.57
17.01.2021	24.00	138.97	135.50	3.47	94.94	49.13	45.81			3.04								3.13		94.24		6.47
18.01.2021	24.00	140.61	136.67	3.94	95.03	49.81	45.22			3.35								3.50		94.13		6.31
19.01.2021	24.00	138.57	134.43	4.14	94.93	49.79	45.14			3.33								3.49		92.99		6.00
20.01.2021	24.00	135.08	131.14	3.94	93.91	48.70	45.21			2.79								2.89		90.46		5.73
21.01.2021	24.00	133.47	130.15	3.32	91.51	47.85	43.66			3.48								3.59		86.48		5.73
22.01.2021	24.00	136.80	132.52	4.28	87.15	46.76	40.39			3.48								3.59		86.48		5.73
Среднее	23.97	136.80	132.52	4.28	87.15	46.76	40.39			3.48								3.59		86.48		5.73
Итого	743.00	4235.18	4102.60	132.58						107.87								111.26		111.26		177.54

Количество тепловой энергии Общ. рассчитанное по среднему:
 Объем теплотеносителя Упл. рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды:
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.:

1 час
 1 час
 0,07 °С
 0,01 Гкал
 177,77 Гкал
 111,41 м.куб.

0,24 Гкал
 0,15 куб.м

ГУП «ТЭК СПб»
 Фидиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

