Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2021

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9059.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 114 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 114 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-246410-ч(с)-0121.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 246410 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 17,3

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32 п	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20 п	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,184 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0902
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=0,041
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=55,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=16,32

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2020 по 22.01.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.20	24,00	-	139,62	133,72	5,90	80,02	57,18	22,84	7,00	5,00	3,00	6,67	-	6,67	6,87	-	6,87	-	79,62	-	0,53			3,53
24.12.20	24,00	-	141,95	135,75	6,20	80,44	57,83	22,61	7,00	5,00	3,01	6,97	-	6,97	7,16	-	7,16	-	79,91	-	0,56			3,57
25.12.20	24,00	-	139,38	133,33	6,05	80,96	57,67	23,29	7,00	5,00	3,05	6,80	-	6,80	7,01	-	7,01	-	80,59	-	0,55			3,60
26.12.20	24,00	-	140,14	134,59	5,55	84,58	59,64	24,94	7,00	5,00	3,31	6,12	-	6,12	6,31	-	6,31	-	84,25	-	0,52			3,83
27.12.20	24,00	-	107,07	106,09	0,98	86,64	60,03	26,61	7,00	5,00	2,26	8,91	-	8,91	9,09	-	9,09	-	73,13	-	0,65			2,91
28.12.20	24,00	-	143,09	136,49	6,60	88,70	62,20	26,50	7,00	5,00	3,63	6,49	-	6,49	6,71	-	6,71	-	88,10	-	0,57			4,20
29.12.20	24,00	-	142,76	135,70	7,06	87,65	61,68	25,97	7,00	5,00	3,54	6,89	-	6,89	7,12	-	7,12	-	86,84	-	0,60			4,14
30.12.20	24,00	-	146,09	138,33	7,76	85,63	61,21	24,42	7,00	5,00	3,40	7,62	-	7,62	7,86	-	7,86	-	84,65	-	0,65			4,04
31.12.20	24,00	-	119,24	113,47	5,77	82,89	57,62	25,27	7,00	5,00	2,49	11,46	-	11,46	11,77	-	11,77	-	74,52	-	0,85			3,35
01.01.21	23,00	-	121,71	116,01	5,70	81,71	56,80	24,91	7,00	5,00	2,89	5,77	-	5,77	5,92	-	5,92	-	81,01	-	0,47			3,36
02.01.21	23,00	-	122,76	116,75	6,01	81,48	56,67	24,81	7,00	5,00	2,91	5,90	-	5,90	6,06	-	6,06	-	80,71	-	0,48			3,39
03.01.21	24,00	-	128,92	121,56	7,36	81,93	56,72	25,21	7,00	5,00	3,10	7,00	-	7,00	7,18	-	7,18	-	81,38	-	0,57			3,67
04.01.21	24,00	-	128,47	121,62	6,85	82,95	56,99	25,96	7,00	5,00	3,21	6,28	-	6,28	6,45	-	6,45	-	82,52	-	0,52			3,73
05.01.21	24,00	-	129,53	122,47	7,06	84,80	58,05	26,75	7,00	5,00	3,33	6,43	-	6,43	6,63	-	6,63	-	84,30	-	0,54			3,87
06.01.21	24,00	-	131,60	124,17	7,43	87,16	59,44	27,72	7,00	5,00	3,54	6,43	-	6,43	6,60	-	6,60	-	86,46	-	0,55			4,09
07.01.21	24,00	-	132,57	125,26	7,31	88,92	60,45	28,47	7,00	5,00	3,70	5,81	-	5,81	6,00	-	6,00	-	87,99	-	0,51			4,22
08.01.21	24,00	-	130,21	122,70	7,51	89,75	60,36	29,39	7,00	5,00	3,76	5,81	-	5,81	6,02	-	6,02	-	89,03	-	0,52			4,28
09.01.21	24,00	-	125,32	117,70	7,62	90,72	59,53	31,19	7,00	5,00	3,84	5,80	-	5,80	6,01	-	6,01	-	89,71	-	0,52			4,36
10.01.21	24,00	-	122,29	113,71	8,58	89,87	58,14	31,73	7,00	5,00	3,77	6,82	-	6,82	7,05	-	7,05	-	88,90	-	0,61			4,38
11.01.21	22,00	-	112,81	105,28	7,53	89,82	57,93	31,89	7,00	5,00	3,47	6,32	-	6,32	6,55	-	6,55	-	89,30	-	0,57			4,03
12.01.21	24,00	-	126,01	116,99	9,02	93,03	60,14	32,89	7,00	5,00	4,06	6,80	-	6,80	7,06	-	7,06	-	92,52	-	0,63			4,69
13.01.21	24,00	-	126,19	117,31	8,88	92,74	59,93	32,81	7,00	5,00	4,07	6,52	-	6,52	6,75	-	6,75	-	91,71	-	0,60			4,67
14.01.21	24,00	-	128,89	119,51	9,38	92,47	60,18	32,29	7,00	5,00	4,08	7,01	-	7,01	7,27	-	7,27	-	92,13	-	0,65			4,73
15.01.21	24,00	-	135,74	127,80	7,94	94,43	62,57	31,86	7,00	5,00	4,29	5,62	-	5,62	5,82	-	5,82	-	93,58	-	0,53			4,82
16.01.21	24,00	-	137,05	128,35	8,70	95,56	63,39	32,17	7,00	5,00	4,37	6,30	-	6,30	6,53	-	6,53	-	94,50	-	0,60			4,96
17.01.21	24,00	-	140,08	132,29	7,79	95,48	64,28	31,20	7,00	5,00	4,38	5,22	-	5,22	5,40	-	5,40	-	94,56	-	0,50			4,87
18.01.21	24,00	-	144,16	134,20	9,96	94,54	64,62	29,92	7,00	5,00	4,29	7,15	-	7,15	7,43	-	7,43	-	93,83	-	0,67			4,96
19.01.21	24,00	-	143,68	133,65	10,03	93,85	64,49	29,36	7,00	5,00	4,22	6,94	-	6,94	7,21	-	7,21	-	93,12	-	0,65			4,87
20.01.21	24,00	-	145,18	134,88	10,30	93,55	64,49	29,06	7,00	5,00	4,20	7,39	-	7,39	7,65	-	7,65	-	92,82	-	0,69			4,88
21.01.21	24,00	-	141,20	131,82	9,38	92,53	63,29	29,24	7,00	5,00	4,13	6,52	-	6,52	6,76	-	6,76	-	91,29	-	0,60			4,72
22.01.21	24,00	-	145,73	136,76	8,97	89,86	62,53	27,33	7,00	5,00	3,99	6,17	-	6,17	6,37	-	6,37	-	88,85	-	0,55			4,54
Среднее	23,87	-	132,89	125,43	7,46	88,21	60,20	28,02	7,00	5,00	3,59	6,71	-	6,71	6,92	-	6,92	-	86,83	-	0,58	-	-	4,17
Итого	740,00		4119,44	3888,26	231,18						111,26	207,94	0,00	207,94	214,62	0,00	214,62	0,00			17,98	0,00	0,00	129,24

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	28.12.20 03:00	65890,50	58487,98	7100,66	-	7271,10	-	1799,[illegible]	-	-
	22.01.21 23:00	69317,81	61709,40	7272,62	-	7448,76	-	[illegible]907,10		-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °С = -0,06 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **129,18** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **214,62** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Невского района» Санкт-Петербург №2