Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2021

Абонент: ООО ЖКС№2 | Договор: 21082.046.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 120 / СЦО+ГВС | Строит Адрес: Седова 120 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06
Источник 1я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150-70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: | Седова 120_СЦО+ГВС_январь_Н

Вычислитель: СПТ-944 № 8203 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до 11.02.2024 | Txв, гр.С= 3,75

Подающ.тр.(М1):	расходомер: Питерфло	Gmin= 0.06	Gmax= 9	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: Питерфло	Gmin= 0.06	Gmax= 9	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: Питерфло	Gmin= 0.013	Gmax= 6	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: Питерфло	Gmin= 0.013	Gmax= 6	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления: СДВ-И	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=333333 Qвент.= Qтех.пот.=";"Qот=333333 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=5555555
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 999
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} ";"Gот={G_OT*24} Gвент.={G_VENT*24} Gтех.пот.={G_POTER*24} Gгвс={G_GVS_SR*24}

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период 23.12.2020 - 23.01.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.2020	24,00	-	135,82	133,12	2,71	79,29	67,05	12,25	5,27	4,32	1,29	29,94	27,01	2,92	30,78	27,58	3,21	-	79,26	67,30	0,56			1,84
24.12.2020	24,00	-	137,39	134,31	3,09	79,73	67,53	12,20	5,25	4,27	1,30	30,32	27,06	3,26	31,18	27,63	3,55	-	79,69	67,80	0,58			1,88
25.12.2020	24,00	-	134,38	131,35	3,07	80,08	67,57	12,52	5,23	4,28	1,30	29,93	26,71	3,22	30,79	27,28	3,51	-	80,07	67,91	0,58			1,89
26.12.2020	24,00	-	134,49	131,50	3,02	83,53	70,06	13,48	5,26	4,30	1,40	29,59	26,39	3,21	30,51	26,98	3,53	-	83,52	70,20	0,62			2,02
27.12.2020	24,00	-	97,35	94,67	2,69	85,33	71,92	13,41	5,15	4,25	0,89	22,49	18,01	4,47	23,21	18,44	4,77	-	83,66	71,60	0,60			1,50
28.12.2020	24,00	-	136,19	133,30	2,91	87,83	73,45	14,38	5,24	4,26	1,51	27,79	24,60	3,19	28,74	25,19	3,55	-	87,78	72,53	0,66			2,17
29.12.2020	24,00	-	135,78	132,54	3,26	86,93	72,81	14,12	5,17	4,19	1,48	27,78	24,25	3,53	28,71	24,82	3,89	-	86,82	71,81	0,67			2,15
30.12.2020	24,00	-	138,20	135,33	2,89	84,98	71,57	13,41	5,29	4,28	1,44	28,67	25,51	3,16	29,59	26,10	3,49	-	84,84	71,11	0,62			2,06
31.12.2020	24,00	-	122,40	118,16	4,24	81,83	69,22	12,61	5,22	4,20	1,11	28,87	23,25	5,62	29,72	23,76	5,96	-	80,59	69,43	0,73			1,84
01.01.2021	24,00	-	138,19	136,05	2,13	80,97	68,32	12,65	5,33	4,22	1,35	30,29	27,65	2,64	31,19	28,26	2,93	-	80,93	68,99	0,55			1,89
02.01.2021	24,00	-	136,98	134,31	2,71	80,60	67,96	12,64	5,30	4,22	1,32	30,79	27,54	3,25	31,69	28,14	3,55	-	80,55	68,72	0,59			1,91
03.01.2021	24,00	-	132,56	129,69	2,89	81,02	67,94	13,09	5,21	4,21	1,33	30,14	26,77	3,37	31,03	27,35	3,67	-	80,99	68,66	0,60			1,93
04.01.2021	24,00	-	131,27	128,42	2,91	81,86	68,38	13,48	5,24	4,25	1,35	29,97	26,61	3,36	30,86	27,19	3,68	-	81,85	69,06	0,62			1,97
05.01.2021	24,00	-	131,41	129,06	2,39	83,62	69,74	13,88	5,26	4,26	1,39	29,42	26,49	2,93	30,34	27,09	3,25	-	83,59	70,33	0,60			1,99
06.01.2021	24,00	-	131,30	128,79	2,59	86,04	71,52	14,52	5,28	4,26	1,45	28,84	25,68	3,15	29,79	26,29	3,49	-	86,01	71,87	0,64			2,09
07.01.2021	24,00	-	130,48	128,60	1,95	87,87	72,85	15,02	5,27	4,26	1,50	27,66	25,13	2,53	28,60	25,74	2,86	-	87,83	72,88	0,60			2,10
08.01.2021	24,00	-	129,02	126,61	2,49	88,66	73,30	15,37	5,22	4,25	1,51	27,63	24,63	3,01	28,59	25,23	3,36	-	88,65	73,19	0,65			2,16
09.01.2021	24,00	-	125,71	122,88	2,89	89,59	73,52	16,08	5,21	4,29	1,54	27,62	24,28	3,35	28,60	24,87	3,73	-	89,55	73,38	0,69			2,23
10.01.2021	24,00	-	123,50	120,19	3,39	88,80	72,55	16,25	5,13	4,26	1,51	28,31	24,46	3,85	29,29	25,05	4,24	-	88,71	72,67	0,74			2,25
11.01.2021	24,00	-	125,70	123,14	2,61	88,49	72,34	16,15	5,23	4,32	1,54	28,09	24,98	3,11	29,06	25,58	3,48	-	88,46	72,48	0,68			2,22
12.01.2021	24,00	-	126,45	123,60	2,89	91,80	74,86	16,94	5,25	4,31	1,62	27,31	23,86	3,45	28,32	24,46	3,86	-	91,75	74,39	0,73			2,36
13.01.2021	24,00	-	125,12	122,50	2,66	91,68	74,65	17,03	5,23	4,30	1,62	26,72	23,52	3,20	27,71	24,11	3,60	-	91,59	74,21	0,70			2,33
14.01.2021	24,00	-	108,68	106,17	2,57	90,77	70,31	20,46	5,33	4,32	1,71	27,96	24,93	3,03	28,98	25,56	3,42	-	90,89	74,50	0,69			2,40
15.01.2021	24,00	-	71,88	68,83	3,09	92,33	58,63	33,70	5,60	4,26	1,86	30,72	27,35	3,37	31,87	28,08	3,79	-	92,20	76,68	0,74			2,60
16.01.2021	24,00	-	70,36	67,20	3,19	93,53	58,59	34,94	5,60	4,25	1,82	29,01	24,61	4,40	30,12	25,27	4,85	-	93,39	76,85	0,82			2,64
17.01.2021	24,00	-	70,36	66,98	3,41	93,50	58,59	34,91	5,64	4,21	1,89	27,90	24,19	3,71	28,96	24,83	4,13	-	93,36	76,31	0,76			2,65
18.01.2021	24,00	-	71,27	67,18	4,10	92,73	58,78	33,95	5,66	4,19	1,86	28,01	23,66	4,35	29,06	24,28	4,78	-	92,59	75,77	0,80			2,66
19.01.2021	24,00	-	70,44	67,99	2,46	91,96	58,99	32,97	5,61	4,15	1,82	27,44	24,69	2,75	28,46	25,34	3,12	-	91,81	75,78	0,65			2,47
20.01.2021	24,00	-	62,81	58,76	4,07	91,52	56,72	34,80	5,63	4,13	1,84	20,62	16,32	4,29	21,33	16,75	4,58	-	88,13	75,79	0,58			2,42
21.01.2021	24,00	-	48,05	44,09	3,96	89,97	48,45	41,52	5,63	4,15	1,81	5,91	1,77	4,14	6,08	1,79	4,29	-	78,62	50,98	0,38			2,19
22.01.2021	24,00	-	58,99	55,88	3,12	87,82	50,48	37,34	5,77	4,20	1,76	14,24	10,93	3,31	14,72	11,11	3,61	-	87,39	59,47	0,60			2,36
Среднее	24,00	-	112,66	109,72	2,98	86,93	67,05	19,87	5,34	4,24	1,52	27,10	23,64	3,46	28,00	24,20	3,80	-	86,29	71,05	0,65	-	-	2,17
Итого	743,99		3492,53	3401,20	92,34						47,15	839,97	732,84	107,13	867,85	750,14	117,71	0,00			20,00	0,00	0,00	67,15

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: час
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл., расчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,3 °С = -0,25 Гкал;
Итого по приборам учета (с учетом корректировок): **66,89** Гкал;
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **117,71** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____/_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____/_____/

Общество с ограниченной ответственностью «Промсервис №2 Управляющая компания» Санкт-Петербург

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» _____ 20___ г.