

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Январь 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"

Адрес: Седова ул., д. 146, лит. Ш

Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховское"

Договор: 8731.038.1

Сторит адрес: ТЭЦ

Схема подключения: 2-х трубная схема

Телефон:

Узел учета: Общий

Код УТЭ: 2448

Общий

График: 150/70

Установленные приборы: ВК1-7 № 205764 Часовые и сточн. архивы в файлах: Sml= 0,067  
 Вычислитель: расходомер: Smax= 30  
 Подающий трубопровод (M1) ПРЭМ 0,067  
 Обратный трубопровод (M2) ПРЭМ 0,067  
 Подающий ГВС (M3) ПРЭМ 0,027  
 Циркуляционный ГВС (M4) ПРЭМ 0,12  
 Подпиточный трубопровод (V1) КТСП-Н  
 Расчетный алгоритм: Q=M1\*(h1-hв)+M2\*(h2-hв) лето: Qгвс=M3\*(h3-hв)  
 Договорные нагрузки: Гкал/час: Qот= 0,174 Qгвс= 0 Qгвс ср= 0,0902  
 Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час: Qот= 52,2 Qгвс ср= 0,041  
 Договорные расходы (ср. сут.): Т/сут.: Qот= 52,2 Qгвс ср= 16,4 Гвс/м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2020 по 22.01.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ, Гкал					
			M1	M2	dM	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излия)		Уплотит	T3	T4	P3	P4
23.12.2020	24.00		71.25	62.56	8.69	78.60	41.43	37.17			8.21	8.21	8.42		8.42		77.48					3.00
24.12.2020	24.00		72.49	63.17	9.32	79.04	41.98	37.06			8.90	8.90	9.14		9.14		78.00					3.07
25.12.2020	24.00		71.25	62.66	8.59	79.40	41.82	37.58			8.42	8.42	8.65		8.65		78.44					3.02
26.12.2020	24.00		72.20	62.97	9.23	82.77	42.45	40.32			8.96	8.96	9.23		9.23		81.47					3.31
27.12.2020	24.00		55.40	52.80	2.60	71.41	44.17	27.24			10.68	10.68	10.93		10.93		73.31					2.75
28.12.2020	24.00		75.94	67.84	8.10	87.03	45.00	42.03			7.52	7.52	7.76		7.76		85.51					3.56
29.12.2020	24.00		75.79	67.11	8.68	86.11	45.00	41.17			8.20	8.20	8.46		8.46		84.90					3.54
30.12.2020	24.00		77.02	68.05	8.97	84.23	45.07	39.16			8.39	8.39	8.64		8.64		82.90					3.39
31.12.2020	24.00		79.66	67.11	12.55	81.40	44.18	37.22			12.25	12.25	12.62		12.62		80.67					3.49
01.01.2021	24.00		75.73	68.91	6.82	80.38	44.40	35.91			6.40	6.40	6.59		6.59		79.11					3.02
02.01.2021	24.00		76.11	68.63	7.48	80.01	44.10	35.91			6.96	6.96	7.16		7.16		78.89					3.07
03.01.2021	24.00		77.67	67.77	9.90	80.48	43.82	36.66			9.45	9.45	9.70		9.70		79.56					3.27
04.01.2021	24.00		76.58	67.14	9.44	81.29	43.64	37.65			9.06	9.06	9.32		9.32		80.39					3.30
05.01.2021	24.00		76.20	67.70	8.50	83.07	44.20	38.87			8.03	8.03	8.24		8.24		81.99					3.34
06.01.2021	24.00		76.92	68.09	8.83	85.45	45.09	40.36			8.27	8.27	8.52		8.52		84.37					3.51
07.01.2021	24.00		76.54	68.42	8.12	87.20	45.67	41.53			7.56	7.56	7.81		7.81		85.84					3.56
08.01.2021	24.00		75.66	66.79	8.87	87.91	45.20	42.72			8.34	8.34	8.62		8.62		86.74					3.64
09.01.2021	24.00		73.43	64.49	8.94	88.76	43.66	45.10			8.32	8.32	8.59		8.59		87.51					3.72
10.01.2021	24.00		74.27	61.08	13.19	87.94	41.38	46.56			12.51	12.51	12.89		12.89		86.88					3.99
11.01.2021	24.00		72.36	62.82	9.54	87.58	41.24	46.34			8.95	8.95	9.23		9.23		86.30					3.75
12.01.2021	24.00		72.64	63.69	8.95	90.81	42.81	48.00			8.22	8.22	8.51		8.51		89.51					3.88
13.01.2021	24.00		73.09	63.43	9.66	90.69	42.39	48.30			8.92	8.92	9.22		9.22		89.06					3.92
14.01.2021	24.00		73.22	63.58	9.64	90.21	42.16	48.05			8.83	8.83	9.14		9.14		88.88					3.94
15.01.2021	24.00		74.07	65.01	9.06	92.24	43.28	48.96			8.13	8.13	8.41		8.41		91.01					4.11
16.01.2021	24.00		74.41	65.18	9.23	93.46	43.83	49.63			8.39	8.39	8.69		8.69		92.36					4.04
17.01.2021	24.00		77.21	66.50	10.71	93.47	45.27	48.21			9.80	9.80	10.18		10.18		92.01					4.24
18.01.2021	24.00		78.05	68.47	9.38	92.72	46.58	46.14			8.66	8.66	8.97		8.97		91.65					4.05
19.01.2021	24.00		76.67	68.29	8.38	91.94	46.76	45.14			7.63	7.63	7.91		7.91		90.49					3.86
20.01.2021	24.00		76.56	68.19	8.37	91.70	46.78	44.92			7.64	7.64	7.90		7.90		90.10					3.86
21.01.2021	24.00		74.61	66.05	8.56	90.79	45.45	45.34			7.81	7.81	8.09		8.09		89.07					3.79
22.01.2021	22.00	*	71.34	63.03	8.31	88.26	45.66	42.59			7.59	7.59	7.84		7.84		86.83					3.42
Среднее	23.94		74.53	65.58	8.95	86.01	44.01	42.00			8.64	8.64	8.91		8.91		84.88					3.57
Итого	742.00		2304.34	2027.53	276.81						267.00		267.00		275.38							110.41

Показаны счетчиков на момент снятия данных: M1, T, M2, T, M3, T, M4, T, V3, куб.м, V4, куб.м, Vп, T, Qобщ, Гкал

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 2 час  
 Объем теплоносителя Vп, рассчитанный по среднему: 2 час  
 Период расчета по договору: 2 час  
 Период превышения t2: 0,3 град  
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,09 град  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 110,62 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 276,12 М.кВт.ч  
 Объем потребленного теплоносителя Vпс изл: 276,12 м.куб

