

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за январь 2021

Абонтент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова ул. д. 160, лит. И
 Договор: 9306.038.1
 Телефон: 8080.000.000
 Узел учета: Общины 24446

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховозерно"
 Установленные приборы: ВКТ-7 № 207793
 Расчетный алгоритм:зима: Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)
 Расчетные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0.226 Qтеп.гв = 0.1844
 Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час: Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот.ср = 0.0838
 Договорные расходы (ср. сут.), Гтсут.: Got = 67.8 Qтеп.ср = 33.52 Qтеп.м =

Царские и сгонч. архивы в файлах: 2-х-трубная схема
 Схемы подключения: 20.12.2021
 Режим (схема):
 Протокол давлений:
 Расходомер: ПРЭМ-32-В1
 Термометробр.: КТСЛ-Н
 Стрелит адрес: ПРЭМ-32-В1
 КТСЛ-Н
 ПРЭМ-32-В1
 ТСП-Н

Приборы: УТЭ: поверены до: 20.12.2021
 Глиж = 0.067
 КТСЛ-Н
 КТСЛ-Н
 ТСП-Н

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | Общ | | | | | | |
|------------|--------|----|-----------------------|---------|--------|-------|-------|-------|----|----|----|----|----|----|---------------------|------------|---------|----|-----|----|----|----|------|--|--|
| | | | M1 | M2 | dM | T1 | T2 | dT | P1 | P2 | M3 | M4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Улодлит | T3 | | T4 | P3 | P4 | Гкал | | |
| 23.12.2020 | 24.00 | | 124.89 | 106.81 | 18.08 | 81.02 | 47.42 | 33.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.12.2020 | 24.00 | | 124.08 | 107.82 | 16.26 | 81.44 | 47.90 | 33.54 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.12.2020 | 24.00 | | 124.06 | 106.63 | 17.43 | 82.05 | 47.92 | 34.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.12.2020 | 24.00 | | 125.66 | 107.34 | 18.32 | 85.82 | 48.87 | 36.95 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.12.2020 | 24.00 | | 126.66 | 108.15 | 18.51 | 89.85 | 50.52 | 39.33 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.12.2020 | 24.00 | | 126.82 | 108.32 | 18.50 | 89.91 | 50.84 | 39.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29.12.2020 | 24.00 | | 124.52 | 107.91 | 16.61 | 88.77 | 50.43 | 38.34 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.12.2020 | 24.00 | | 130.01 | 109.08 | 20.93 | 86.61 | 50.35 | 36.26 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31.12.2020 | 24.00 | | 132.77 | 108.66 | 24.11 | 83.70 | 49.51 | 34.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01.01.2021 | 24.00 | | 124.36 | 109.74 | 14.62 | 82.78 | 48.81 | 33.97 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02.01.2021 | 24.00 | | 126.78 | 109.88 | 16.90 | 82.53 | 48.70 | 33.83 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03.01.2021 | 24.00 | | 126.09 | 109.05 | 17.04 | 83.05 | 48.71 | 34.34 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04.01.2021 | 24.00 | | 125.36 | 108.66 | 16.70 | 84.15 | 48.77 | 35.38 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05.01.2021 | 24.00 | | 124.95 | 109.02 | 15.93 | 86.00 | 49.53 | 36.47 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06.01.2021 | 24.00 | | 127.39 | 109.33 | 18.06 | 88.37 | 50.54 | 37.83 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07.01.2021 | 24.00 | | 127.05 | 109.35 | 17.70 | 90.12 | 51.14 | 38.98 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08.01.2021 | 24.00 | | 123.78 | 107.80 | 15.98 | 90.99 | 50.99 | 40.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09.01.2021 | 24.00 | | 121.58 | 104.90 | 16.68 | 91.91 | 49.81 | 42.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.01.2021 | 24.00 | | 124.80 | 102.23 | 22.57 | 90.94 | 48.43 | 42.51 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.01.2021 | 24.00 | | 120.85 | 103.49 | 17.36 | 91.03 | 48.14 | 42.89 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.01.2021 | 24.00 | | 123.85 | 104.33 | 19.52 | 94.16 | 49.77 | 44.39 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.01.2021 | 24.00 | | 122.09 | 104.14 | 17.95 | 93.73 | 49.66 | 44.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.01.2021 | 24.00 | | 120.74 | 103.50 | 17.24 | 93.62 | 49.25 | 44.37 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.01.2021 | 24.00 | | 122.33 | 104.54 | 17.79 | 95.73 | 50.20 | 45.53 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.01.2021 | 24.00 | | 122.68 | 104.59 | 18.09 | 96.78 | 50.65 | 46.13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.01.2021 | 24.00 | | 124.75 | 106.86 | 19.89 | 96.70 | 51.58 | 45.11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.01.2021 | 24.00 | | 126.75 | 108.09 | 18.66 | 95.69 | 52.37 | 43.32 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.01.2021 | 24.00 | | 124.24 | 107.33 | 16.91 | 95.01 | 52.45 | 42.56 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.01.2021 | 24.00 | | 123.84 | 106.98 | 16.86 | 94.75 | 52.31 | 42.44 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.01.2021 | 24.00 | | 122.56 | 104.12 | 18.44 | 93.63 | 51.17 | 42.46 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Среднее | 24.00 | | 124.29 | 108.21 | 16.08 | 90.92 | 51.02 | 39.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 744.00 | | 3870.58 | 3316.86 | 553.72 | 89.41 | 49.93 | 39.48 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Показаны счетчиков на момент снятия данных.

Дата, время: М1, Т; М2, Т; М3, Т; М4, Т; V3, куб.м; V4, куб.м; Vп, Т; Общ, Гкал

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 0 час

Объем теплоснабителя Визл, рассчитанный по среднему: 0 час

Период расчета по договору: 0 час

Период превышения I2:

Корректировка на температуру холодной воды: 0,3 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 180,4 Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Общц: 650,65 М куб.

Объем потребленного теплоснабителя Увс изл: 650,65 М куб.

