

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Январь 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Сердова ул, д. 17, корп. 3, лит. А

Договор: 8752.038.1  
 Строит. адрес:

Телефон:

Узел учета: 23500  
 Код УУТЗ:  
 График: 95/70

Обслуживающая организация:  
 Источник: котельная по адресу Елизарова пр. д. 41а

Телефон:  
 Схема подключения:

Режим (схема):  
 Преобр. давления:

Установленные приборы:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 204683  
 Подающий трубопровод (M1)  
 Обратный трубопровод (M2)  
 Подающий ГВС (M3)  
 Циркуляционный ГВС (M4)

расходомер:  
 ПРЭМ-40-D  
 ПРЭМ-40-D

Термопреобр.:  
 КТСН-Н  
 КТСН-Н

Подписочный трубопровод (V1)  
 Расчетный алгоритм:

лито:

Qвс=M3\*(h2-hв)

Договорные нагрузки Гкал/час:  
 Договорные нагрузки (гр.чад), Гкал/час:  
 Договорные расходы (гр.сч.), Тлс/ч:

Qот=M1\*(h1-hв)-M2\*(h2-hв)  
 Qот.= 0,2  
 Qгвс=M3\*(h3-hв)  
 Qгвс.гр.ст= 0  
 Qгвс.м= 0

Qвс=M3\*(h2-hв)  
 Qгвс.гр.ст= 0  
 Qгвс.м= 0

Qвс=M3\*(h2-hв)  
 Qгвс.гр.ст= 0  
 Qгвс.м= 0

Qвс=M3\*(h2-hв)  
 Qгвс.гр.ст= 0  
 Qгвс.м= 0

Qвс=M3\*(h2-hв)  
 Qгвс.гр.ст= 0  
 Qгвс.м= 0

Qвс=M3\*(h2-hв)  
 Qгвс.гр.ст= 0  
 Qгвс.м= 0

Qвс=M3\*(h2-hв)  
 Qгвс.гр.ст= 0  
 Qгвс.м= 0

Qвс=M3\*(h2-hв)  
 Qгвс.гр.ст= 0  
 Qгвс.м= 0

Qвс=M3\*(h2-hв)  
 Qгвс.гр.ст= 0  
 Qгвс.м= 0

Qвс=M3\*(h2-hв)  
 Qгвс.гр.ст= 0  
 Qгвс.м= 0

Qвс=M3\*(h2-hв)  
 Qгвс.гр.ст= 0  
 Qгвс.м= 0

Qвс=M3\*(h2-hв)  
 Qгвс.гр.ст= 0  
 Qгвс.м= 0

Qвс=M3\*(h2-hв)  
 Qгвс.гр.ст= 0  
 Qгвс.м= 0

Qвс=M3\*(h2-hв)  
 Qгвс.гр.ст= 0  
 Qгвс.м= 0

Qвс=M3\*(h2-hв)  
 Qгвс.гр.ст= 0  
 Qгвс.м= 0

ГРУП «ТЭК СПб»  
 Филиал «Энергосбыт»  
 Абонентное управление  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
 20 г.



Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Общ
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)	Уходлив	T3	T4	P3	P4		
час	Т	Т	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал		
23.12.2020	24.00		343.48	343.48	0.00	54.18	48.10	6.08														2.10	
24.12.2020	24.00		343.58	343.58	0.00	54.47	48.33	6.14														2.12	
25.12.2020	24.00		344.01	344.01	0.00	55.72	49.33	6.39														2.21	
26.12.2020	24.00		343.31	343.31	0.00	59.26	52.06	7.20														2.48	
27.12.2020	24.00		342.82	342.82	0.00	61.53	53.80	7.73														2.66	
28.12.2020	24.00		342.68	342.68	0.00	61.51	53.78	7.73														2.66	
29.12.2020	24.00		342.87	342.87	0.00	60.47	53.01	7.46														2.57	
30.12.2020	24.00		342.78	342.78	0.00	59.01	51.90	7.11														2.45	
31.12.2020	24.00		343.09	343.09	0.00	56.12	49.70	6.42														2.21	
01.01.2021	24.00		343.41	343.41	0.00	54.09	48.08	6.01														2.07	
02.01.2021	24.00		343.10	343.10	0.00	55.13	48.87	6.26														2.16	
03.01.2021	24.00		343.15	343.15	0.00	56.17	49.68	6.49														2.24	
04.01.2021	24.00		342.73	342.73	0.00	57.48	50.69	6.79														2.34	
05.01.2021	24.00		342.02	342.02	0.00	58.80	51.72	7.08														2.44	
06.01.2021	24.00		342.45	342.45	0.00	60.19	52.79	7.40														2.54	
07.01.2021	24.00		342.54	342.54	0.00	61.23	53.59	7.64														2.63	
08.01.2021	24.00		342.35	342.35	0.00	61.82	54.00	7.82														2.69	
09.01.2021	24.00		342.30	342.30	0.00	62.51	54.34	8.17														2.80	
10.01.2021	24.00		341.96	341.96	0.00	66.00	56.07	8.96														3.07	
11.01.2021	24.00		351.58	351.58	0.00	66.03	56.07	8.96														3.21	
12.01.2021	24.00		356.41	356.41	0.00	67.16	57.94	9.22														3.30	
13.01.2021	24.00		356.54	356.54	0.00	68.93	59.31	9.62														3.44	
14.01.2021	24.00		356.54	356.54	0.00	70.93	60.90	10.03														3.59	
15.01.2021	24.00		356.65	356.65	0.00	71.23	61.14	10.09														3.61	
16.01.2021	24.00		357.12	357.12	0.00	71.38	61.26	10.03														3.63	
17.01.2021	24.00		357.02	357.02	0.00	71.81	61.78	10.03														3.59	
18.01.2021	24.00		357.05	357.05	0.00	71.56	61.85	9.71														3.48	
19.01.2021	24.00		357.49	357.49	0.00	70.76	61.41	9.35														3.36	
20.01.2021	24.00		357.38	357.38	0.00	71.23	61.85	9.38														3.37	
21.01.2021	24.00		358.24	358.24	0.00	68.46	61.85	8.89														3.20	
22.01.2021	24.00		359.20	359.20	0.00	65.81	57.53	8.28														2.98	
Среднее	24.00		348.29	348.29	0.00	62.90	54.88	8.02														2.81	
Итого	744.00		10796.80	10796.80	0.00																	87.20	

Показана схема на момент снятия данных:

Дата, время M1, T M2, T M3, T M4, T V3, куб.м V4, куб.м Vп, T Общ, Гкал

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
 Количество потребленной тепловой энергии Общ:  
 Объем потребленного теплоносителя Уплс изл:

0 час  
 0 час  
 0 час  
 0 Гкал  
 0 куб.м  
 87,2 Гкал  
 М куб.в

Гкал  
 куб.м