Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2021

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 63 / СЦО
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9144.038.1 Телефон:
Строит.Адрес: Седова 63
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Узел учета: СЦО
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 45113
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,2
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ 32 Gmin= 0,2
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin=
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-45113-ч(с)-0121.txt
Режим (схема):
Gmax= 30
Gmax= 30
Gmax=
Gmax=
Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 1,65
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,39793 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=119,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2020 по 22.01.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
23.12.20	24,00		227,47	227,47	0,00	76,96	51,74	25,22	7,00	5,00	5,74	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00			5,74
24.12.20	24,00		226,79	226,79	0,00	77,22	51,75	25,47	7,00	5,00	5,78	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00			5,78
25.12.20	24,00		224,05	224,05	0,00	78,24	51,94	26,30	7,00	5,00	5,90	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00			5,89
26.12.20	24,00		222,83	222,83	0,00	84,20	54,53	29,67	7,00	5,00	6,62	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00			6,61
27.12.20	24,00		226,48	226,48	0,00	87,54	56,57	30,97	7,00	5,00	7,03	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00			7,01
28.12.20	24,00		229,20	229,20	0,00	87,96	57,24	30,72	7,00	5,00	7,06	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00			7,04
29.12.20	24,00		230,13	230,13	0,00	86,55	56,69	29,86	7,00	5,00	6,89	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00			6,87
30.12.20	24,00		228,47	228,47	0,00	83,61	55,21	28,40	7,00	5,00	6,50	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00			6,49
31.12.20	24,00		226,50	226,50	0,00	79,14	53,25	25,89	7,00	5,00	5,87	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00			5,86
01.01.21	24,00		226,04	226,04	0,00	80,09	53,72	26,37	7,00	5,00	5,97	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00			5,96
02.01.21	24,00		221,92	221,92	0,00	79,86	53,23	26,63	7,00	5,00	5,92	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00			5,91
03.01.21	24,00		221,19	221,19	0,00	79,86	52,88	26,98	7,00	5,00	5,97	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00			5,97
04.01.21	24,00		222,08	222,08	0,00	80,95	53,47	27,48	7,00	5,00	6,11	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00			6,10
05.01.21	24,00		224,04	224,04	0,00	82,88	54,54	28,34	7,00	5,00	6,36	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00			6,35
06.01.21	24,00		224,94	224,94	0,00	84,21	55,25	28,96	7,00	5,00	6,53	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00			6,51
07.01.21	24,00		221,32	221,32	0,00	86,78	56,02	30,76	7,00	5,00	6,82	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00			6,81
08.01.21	24,00		221,90	221,90	0,00	88,03	56,47	31,56	7,00	5,00	7,02	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00			7,00
09.01.21	24,00		224,30	224,30	0,00	90,75	57,49	33,26	7,00	5,00	7,48	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00			7,46
10.01.21	24,00		222,57	222,57	0,00	90,11	56,47	33,64	7,00	5,00	7,51	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00			7,49
11.01.21	24,00		221,56	221,56	0,00	90,56	56,26	34,30	7,00	5,00	7,61	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00			7,60
12.01.21	24,00		225,25	225,25	0,00	91,66	57,01	34,65	7,00	5,00	7,82	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00			7,80
13.01.21	24,00		227,24	227,24	0,00	93,43	58,09	35,34	7,00	5,00	8,05	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00			8,03
14.01.21	24,00		226,40	226,40	0,00	93,98	58,05	35,93	7,00	5,00	8,16	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00			8,13
15.01.21	24,00		224,95	224,95	0,00	95,52	58,65	36,87	7,00	5,00	8,32	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00			8,29
16.01.21	24,00		224,08	224,08	0,00	95,42	58,48	36,94	7,00	5,00	8,30	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00			8,28
17.01.21	24,00		225,25	225,25	0,00	95,52	59,10	36,42	7,00	5,00	8,23	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00			8,20
18.01.21	24,00		227,63	227,63	0,00	95,43	59,86	35,57	7,00	5,00	8,12	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00			8,10
19.01.21	24,00		227,89	227,89	0,00	95,52	60,31	35,21	7,00	5,00	8,05	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00			8,02
20.01.21	24,00		228,74	228,74	0,00	95,42	60,53	34,89	7,00	5,00	8,01	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00			7,98
21.01.21	24,00		227,99	227,99	0,00	94,38	59,85	34,53	7,00	5,00	7,90	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00			7,87
22.01.21	24,00		229,28	229,28	0,00	92,02	59,18	32,84	7,00	5,00	7,55	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00			7,53
Среднее	24,00	-	225,43	225,43	-	87,54	56,25	31,29	7,00	5,00	7,07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,06
Итого	744,00		6988,48	6988,48	0,00						219,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	218,71

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.12.20 03:00	8063,94	8063,94	-	-	-	V4_TV1	0,00	0,00	857,00
	22.01.21 23:00	8236,07	8236,07	-	-	-	V4_TV1	291,10	0,00	875,00

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды °C = 0,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **218,71** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____/_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«__» _____ 20__ г.