

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Январь 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова ул, д. 70, лит. А

Договор: 9145.038.1
 Строил адрес:
 Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Отопление
 23514
 График: 149/70

Источник: котельная 2 Невская

Часовые и суточные архивы в файлах:

2-х трубная схема

Режим (схема):

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКП-7 № 202697
 Подающий трубопровод (M1)
 Обратный трубопровод (M2)
 Подающий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (V1)
 Расчетный алгоритм:

Расходомер: ПРЭМ-32-D
 ПРЭМ-32-D
 ПРЭМ-32-D

Приборы УУТЗ поверены до: 20.12.2021
 Термометр: КТСП-Н
 КТСП-Н
 КТСП-Н

Преобр. Давления:

Q=M1*(h1-hвх)-M2*(h2-hвх)
 Qот = 0,272
 Qтеп = 0
 Qгвс = M3*(h3-hвх)
 Qтеп гвс = 0
 Qгвс ср = 0
 Qгвс м = 0

Договорные нагрузки (ср час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср сут.), Тбрут:

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2020 по 22.01.2021
 Qтеп = 0
 Qгвс = 0

Дата	Тп час	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Т3 °C	Т4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	Общ Гкал	
			M1 Т	M2 Т	DM Т	T1 °C	T2 °C	DT °C	R1 кгс/см2	R2 кгс/см2						M3 Т
23.12.2020	24.00		134.10	134.10	0.00	77.76	51.37	26.39								3.54
24.12.2020	24.00		134.03	134.03	0.00	78.00	51.51	26.49								3.65
25.12.2020	24.00		132.10	132.10	0.00	79.11	51.52	27.59								4.11
26.12.2020	24.00		131.20	131.20	0.00	85.22	53.98	31.24								4.40
27.12.2020	24.00		133.67	133.67	0.00	88.61	55.72	32.89								4.42
28.12.2020	24.00		135.13	135.13	0.00	89.00	56.31	32.69								4.32
29.12.2020	24.00		135.66	135.66	0.00	87.54	55.74	31.80								4.06
30.12.2020	24.00		134.68	134.68	0.00	84.54	54.48	30.06								3.69
31.12.2020	24.00		133.42	133.42	0.00	80.01	52.38	27.63								3.74
01.01.2021	24.00		133.26	133.26	0.00	80.99	52.93	28.06								3.72
02.01.2021	24.00		131.09	131.09	0.00	80.78	52.46	28.32								3.73
03.01.2021	24.00		130.81	130.81	0.00	80.72	52.26	28.46								3.82
04.01.2021	24.00		131.23	131.23	0.00	81.88	52.78	29.10								3.94
05.01.2021	24.00		132.29	132.29	0.00	83.86	54.17	29.69								4.08
06.01.2021	24.00		132.94	132.94	0.00	85.18	54.59	30.59								4.26
07.01.2021	24.00		130.75	130.75	0.00	87.82	55.34	32.48								4.36
08.01.2021	24.00		131.03	131.03	0.00	89.09	55.87	33.22								4.62
09.01.2021	24.00		132.24	132.24	0.00	91.87	57.00	34.87								4.69
10.01.2021	24.00		131.07	131.07	0.00	91.19	56.02	35.17								4.84
11.01.2021	24.00		130.26	130.26	0.00	91.65	55.73	35.92								5.02
12.01.2021	24.00		132.44	132.44	0.00	92.75	56.28	36.47								5.02
13.01.2021	24.00		133.38	133.38	0.00	94.54	57.00	37.54								5.19
14.01.2021	24.00		132.38	132.38	0.33	95.11	57.52	37.59								5.19
15.01.2021	24.00		131.91	131.91	0.00	96.70	57.48	39.22								5.16
16.01.2021	24.00		131.34	131.34	0.00	96.62	57.45	39.17								5.12
17.01.2021	24.00		132.32	132.32	0.00	96.70	58.09	38.61								5.04
18.01.2021	24.00		133.65	133.65	0.00	96.60	58.98	37.62								5.01
19.01.2021	24.00		133.85	133.85	0.00	96.70	59.37	37.33								4.97
20.01.2021	24.00		134.18	134.18	0.00	96.60	59.68	36.92								4.87
21.01.2021	24.00		133.40	133.40	0.00	95.54	59.12	36.42								4.70
22.01.2021	24.00		134.25	134.25	0.00	93.13	58.23	34.90								4.40
Среднее	24.00		132.72	132.72	0.01	88.57	55.53	33.05								4.40
Итого	744.00		4114.39	4114.06	0.33											136.26

Показаны счетчиков на момент снятия данных: M1, T, M2, T, M3, T, M4, T, V3, куб.м, V4, куб.м, Упл, т, Общ, Гкал

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период превышения t2: 0 Гкал
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,07 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 136,26 Гкал
 Количество по предельной тепловой энергии Общ, М.куб
 Объем потребленного теплоносителя Угвс изл.

