

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Январь 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Седова ул, д. 71  
 Обслуживающая организация: котельная 2 Невская

Договор: 9244.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЭ:

Отопление  
 10677  
 График: 149/70

Источники: котельная 2 Невская  
 Часовые и суточные архивы в файлах:

2-х трубная схема  
 23.04.2022

Режим (схема):  
 Преобр. давления:

ОП: СП-0:

Установленные приборы: СЛТ941.11 № 24960  
 Вычислитель: ПРСМ-3-32-B  
 Подающий трубопровод (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный трубопровод (М4)

расходомер: ПРСМ-3-32-B  
 ПРСМ-3-32-B  
 Сплн= 0.12  
 Гмх= 0.12  
 КТЛТР-01  
 КТЛТР-01

Подпиточный трубопровод (Ул)  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-tхв)-M2\*(t2-tхв)  
 Q=M3\*(t3-tхв)  
 Qтеп пв= 0  
 Qтеп гвс ср= 0  
 Qтеп м= 0

Qтеп пв= 0  
 Qтеп гвс ср= 0  
 Qтеп м= 0

Договорные нагрузки (ср час): Гкал/час:  
 Договорные нагрузки (ср сут.): Гкал/сут.:  
 Договорные расходы (ср сут.): Гкал/сут.:  
 Гот = 120.304  
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2020 по 22.01.2021

Свент = 0  
 Стех = 0  
 Qтеп пв= 0  
 Qтеп гвс ср= 0  
 Qтеп м= 0

Qтеп пв= 0  
 Qтеп гвс ср= 0  
 Qтеп м= 0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Общ						
			М1	М2	DM	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)		Удлит	T3	T4	P3	P4	
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Гкал	
23.12.2020	24.00		184.50	183.38	1.12	77.36	50.20	27.16															5.08
24.12.2020	24.00		184.35	183.27	1.08	77.63	50.28	27.35															5.11
25.12.2020	24.00		181.69	180.61	1.08	78.40	50.26	28.14															5.18
26.12.2020	24.00		180.03	178.90	1.13	84.55	52.74	31.81															5.80
27.12.2020	24.00		180.90	179.73	1.17	88.14	54.42	33.72															6.18
28.12.2020	24.00		185.50	184.30	1.20	88.49	55.10	33.39															6.13
29.12.2020	24.00		186.21	185.03	1.18	87.19	54.72	32.47															5.77
30.12.2020	24.00		185.48	184.33	1.15	84.10	53.38	30.72															5.25
31.12.2020	24.00		183.65	182.55	1.10	79.67	51.43	28.24															5.34
01.01.2021	24.00		183.76	182.67	1.09	80.51	51.82	28.69															5.22
02.01.2021	24.00		183.48	182.67	1.09	80.47	51.11	29.36															5.37
03.01.2021	24.00		175.48	172.89	1.07	80.48	50.75	29.73															5.61
04.01.2021	24.00		174.37	173.29	1.11	83.47	51.97	31.50															5.77
05.01.2021	24.00		175.92	174.81	1.08	81.47	51.05	30.42															5.99
06.01.2021	24.00		176.88	175.73	1.15	84.91	52.68	32.23															6.13
07.01.2021	24.00		173.75	172.61	1.14	87.44	53.40	34.04															6.55
08.01.2021	24.00		173.75	172.61	1.14	88.54	53.76	34.78															6.52
09.01.2021	24.00		175.75	174.51	1.24	91.67	54.87	36.80															6.82
10.01.2021	24.00		174.32	173.09	1.23	90.91	54.00	36.91															6.64
11.01.2021	24.00		175.64	174.38	1.26	92.25	54.47	37.78															7.09
12.01.2021	24.00		178.28	176.98	1.30	92.25	55.34	38.81															7.16
13.01.2021	24.00		180.27	178.96	1.31	94.15	55.40	39.21															7.27
14.01.2021	24.00		180.16	178.84	1.32	94.61	55.40	39.21															7.21
15.01.2021	24.00		177.24	175.91	1.33	96.32	55.49	40.83															7.18
16.01.2021	24.00		174.29	172.96	1.33	96.32	55.49	40.83															7.16
17.01.2021	24.00		175.42	174.10	1.32	96.42	55.99	40.43															7.06
18.01.2021	24.00		180.27	178.85	1.42	96.21	57.04	39.17															7.06
19.01.2021	24.00		180.47	179.08	1.39	96.28	57.62	38.66															6.94
20.01.2021	24.00		181.58	180.19	1.39	96.19	57.86	38.33															6.94
21.01.2021	24.00		179.98	178.58	1.40	95.20	57.18	36.25															6.22
22.01.2021	24.00		181.33	179.97	1.36	92.77	56.52	36.25															6.22
Среднее	24.00		179.21	177.99	1.22	88.17	53.89	34.28															192.80
Итого	744.00		5555.44	5517.76	37.68																		

Показания счетчиков на момент снятия данных: М1, Т; М2, Т; М3, Т; М4, Т; V3, куб.м; V4, куб.м; Ул, Т; Общ, Гкал; Раб. № 2 Невского района

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему: 0 час; 0 Гкал  
 Объем теплоносителя Удл, рассчитанный по среднему: 0 час; 0 куб.м

Период превышения t2: 0,07 °С  
 Корректировка на температуру холодной воды: 0 Гкал

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 192,8 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Общ: 192,8 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Удл изл: м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»  
 Филиал «Энергосбыт»  
 Абонентное управление  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

