

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Январь 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Седова ул. д. 76, лит. В
 Обслуживающая организация: Котельная 2 Невская

Договор: 9147 038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Узел учета: 28445
 Код УУТЗ:

Общ.л: 149/70

Установленные приборы: ВК1-7 № 208187
 Вычислитель: ПРЭМ-40-В1
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм: Q=M1*(t1-tнхв)-M2*(t2-tнхв)
 Расчетный алгоритм: Qтеп.гв.с = Qтеп.гв.с + Qтеп.гв.с
 Договорные нагрузки (гр.чад), Гкал/час: 0,343
 Договорные нагрузки (гр.суг), Гкал/час: 104,203
 Договорные расходы (гр.суг), т/сут: 0
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2020 по 22.01.2021
 Qтеп.гв.с = 0,2618
 Qтеп.гв.ср = 0,119
 Qтеп.гв.м = 47,6

Дата	Тип	НС	Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ.				
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dV (излив)		Уходлив	T3	T4	P3
23.12.2020	24.00	*	142,51	128,40	14,11	77,63	48,23	29,40	12,96	13,69	13,31	13,31	14,07	13,31	13,31	13,31	13,31	77,24	77,24	4,93	4,93
24.12.2020	24.00	*	142,94	128,04	14,90	77,87	48,50	29,37	13,69	13,20	13,57	13,57	13,57	13,57	13,57	13,57	13,57	79,35	79,35	5,01	5,01
25.12.2020	24.00	*	140,80	126,40	14,40	79,18	48,57	30,61	13,20	11,57	11,94	11,94	11,94	11,94	11,94	11,94	11,94	84,94	84,94	5,42	5,42
26.12.2020	24.00	*	138,59	125,86	12,73	85,19	50,80	34,39	11,57	13,12	13,54	13,54	13,54	13,54	13,54	13,54	13,54	88,02	88,02	5,88	5,88
27.12.2020	24.00	*	142,22	127,81	14,41	88,48	52,52	35,96	13,12	12,10	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53	12,53	88,42	88,42	5,87	5,87
28.12.2020	24.00	*	142,75	129,37	13,38	88,85	52,76	36,10	12,10	12,80	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	13,23	86,48	86,48	5,45	5,45
29.12.2020	24.00	*	143,90	129,77	14,13	87,28	52,22	35,06	12,80	12,21	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	83,78	83,78	5,39	5,39
30.12.2020	24.00	*	142,42	128,78	13,64	84,35	51,03	33,32	12,80	11,80	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29	12,29	77,81	77,81	4,80	4,80
31.12.2020	24.00	*	146,75	127,66	19,09	80,78	49,87	30,28	9,34	9,34	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	80,14	80,14	4,80	4,80
01.01.2021	24.00	*	136,14	127,60	10,54	80,78	49,87	30,91	10,06	10,06	10,34	10,34	10,34	10,34	10,34	10,34	10,34	80,21	80,21	4,83	4,83
02.01.2021	24.00	*	136,74	125,52	11,22	80,61	49,49	31,12	10,34	10,34	10,63	10,63	10,63	10,63	10,63	10,63	10,63	81,84	81,84	5,01	5,01
03.01.2021	24.00	*	136,60	125,09	11,51	81,84	49,72	32,12	10,67	10,67	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00	83,27	83,27	5,18	5,18
04.01.2021	24.00	*	137,49	125,65	11,84	81,84	50,64	33,12	10,54	10,54	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	10,87	84,53	84,53	5,39	5,39
05.01.2021	24.00	*	138,45	126,77	11,68	83,76	51,15	33,90	11,24	11,24	11,61	11,61	11,61	11,61	11,61	11,61	11,61	87,35	87,35	5,52	5,52
06.01.2021	24.00	*	139,69	127,11	12,58	85,05	51,15	35,90	10,20	10,20	10,56	10,56	10,56	10,56	10,56	10,56	10,56	88,97	88,97	5,72	5,72
07.01.2021	24.00	*	136,67	125,06	11,61	89,12	52,41	36,71	11,12	11,12	11,51	11,51	11,51	11,51	11,51	11,51	11,51	91,03	91,03	6,14	6,14
08.01.2021	24.00	*	137,85	126,48	13,29	91,66	52,82	38,84	11,87	11,87	12,32	12,32	12,32	12,32	12,32	12,32	12,32	90,54	90,54	6,25	6,25
09.01.2021	24.00	*	139,77	126,48	13,88	91,04	51,64	39,40	14,49	14,49	15,01	15,01	15,01	15,01	15,01	15,01	15,01	92,49	92,49	6,43	6,43
10.01.2021	24.00	*	141,14	125,26	15,88	91,04	51,64	39,40	14,49	14,49	15,01	15,01	15,01	15,01	15,01	15,01	15,01	92,49	92,49	6,69	6,69
11.01.2021	24.00	*	137,88	124,49	13,39	92,71	51,64	41,07	12,07	12,07	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	12,51	92,49	92,49	6,69	6,69
12.01.2021	24.00	*	139,78	126,65	13,13	92,71	51,64	41,07	11,75	11,75	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17	12,17	93,88	93,88	6,69	6,69
13.01.2021	24.00	*	141,22	127,34	13,88	94,41	52,28	42,13	12,49	12,49	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	94,69	94,69	6,76	6,76
14.01.2021	24.00	*	139,93	126,65	13,28	95,05	52,34	42,71	11,99	11,99	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	12,44	96,01	96,01	6,76	6,76
15.01.2021	24.00	*	138,71	125,84	12,87	96,56	52,85	43,71	11,71	11,71	12,16	12,16	12,16	12,16	12,16	12,16	12,16	95,89	95,89	6,83	6,83
16.01.2021	24.00	*	138,46	125,17	13,29	96,45	52,69	43,76	12,08	12,08	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	95,88	95,88	6,65	6,65
17.01.2021	24.00	*	140,52	126,19	14,33	96,53	53,50	43,03	13,23	13,23	13,76	13,76	13,76	13,76	13,76	13,76	13,76	96,00	96,00	6,51	6,51
18.01.2021	24.00	*	140,75	127,41	13,34	96,43	54,45	41,98	12,22	12,22	12,72	12,72	12,72	12,72	12,72	12,72	12,72	96,00	96,00	6,34	6,34
19.01.2021	24.00	*	140,27	127,47	12,80	96,54	55,25	41,29	11,43	11,43	11,89	11,89	11,89	11,89	11,89	11,89	11,89	94,61	94,61	6,34	6,34
20.01.2021	24.00	*	140,27	127,74	12,53	96,42	55,66	40,76	11,23	11,23	11,66	11,66	11,66	11,66	11,66	11,66	11,66	92,26	92,26	6,17	6,17
21.01.2021	24.00	*	139,49	127,05	12,44	95,34	54,06	40,44	11,17	11,17	11,59	11,59	11,59	11,59	11,59	11,59	11,59	92,26	92,26	5,84	5,84
22.01.2021	24.00	*	140,72	127,96	12,76	92,93	54,06	38,87	12,01	12,01	12,42	12,42	12,42	12,42	12,42	12,42	12,42	87,94	87,94	5,94	5,94
Среднее	24.00	*	140,11	126,84	13,27	88,44	51,74	36,69	12,01	12,01	12,42	12,42	12,42	12,42	12,42	12,42	12,42	87,94	87,94	5,94	5,94
Итого	744,00		4343,42	3932,00	411,42				372,28		384,98										180,90

Количество тепловой энергии Общ.л, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Мал. рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2: 0,07 °С
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,03 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 180,87 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.л: 384,98 М.кВт
 Объем потребленного теплоносителя Увс изл. М.кВт

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергосбыт»
 Абонентное управление
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

