Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за январь 2021

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9148.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 80 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 80 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205566-ч(с)-0121.txt | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 1,65

Вычислитель: ВКТ-7 № 205566						
Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,16	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н		Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,16	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н		Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н		Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:		Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот=0,395	Qвент.=	Qтех.пот.=	Qгвс=0,33804
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:	Qтех.гвс.ср=	Qгвс.ср= 0,102		
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот=119,04	Gвент.=0	Gтех.пот.=0	Gгвс=40,8

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.12.2020 по 22.01.2021

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.12.20	0,00	-	195,64	175,05	20,59	78,02	48,55	29,47	7,00	5,00	5,51	16,31	-	-	16,85	-	16,85	-	77,09	-	1,26			6,77
24.12.20	0,00	-	195,64	175,05	20,59	78,28	48,75	29,53	7,00	5,00	5,52	16,31	-	-	16,85	-	16,85	-	77,45	-	1,26			6,78
25.12.20	11,00	-	195,64	175,05	20,59	81,47	49,12	32,35	7,00	5,00	6,02	16,31	-	-	16,85	-	16,85	-	81,12	-	1,32			7,34
26.12.20	24,00	-	192,41	172,48	19,93	85,60	50,86	34,74	7,00	5,00	6,35	15,75	-	-	16,25	-	16,25	-	85,29	-	1,34			7,70
27.12.20	24,00	-	197,24	175,28	21,96	88,94	52,73	36,21	7,00	5,00	6,74	17,65	-	-	18,25	-	18,25	-	88,29	-	1,56			8,30
28.12.20	24,00	-	197,27	177,40	19,87	89,32	53,34	35,98	7,00	5,00	6,78	15,53	-	-	16,06	-	16,06	-	88,70	-	1,38			8,16
29.12.20	24,00	-	197,80	178,03	19,77	87,83	52,81	35,02	7,00	5,00	6,63	15,44	-	-	15,97	-	15,97	-	86,99	-	1,35			7,97
30.12.20	24,00	-	198,27	176,79	21,48	84,82	51,54	33,28	7,00	5,00	6,26	17,18	-	-	17,71	-	17,71	-	84,11	-	1,45			7,71
31.12.20	24,00	-	199,68	175,23	24,45	80,15	49,75	30,40	7,00	5,00	5,70	20,19	-	-	20,77	-	20,77	-	78,65	-	1,59			7,29
01.01.21	24,00	-	191,25	175,03	16,22	81,26	50,18	31,08	7,00	5,00	5,79	12,03	-	-	12,37	-	12,37	-	80,38	-	0,97			6,76
02.01.21	24,00	-	188,24	172,08	16,16	81,08	49,79	31,29	7,00	5,00	5,73	12,00	-	-	12,34	-	12,34	-	80,37	-	0,96			6,69
03.01.21	24,00	-	188,37	171,61	16,76	81,06	49,60	31,46	7,00	5,00	5,75	12,55	-	-	12,91	-	12,91	-	80,37	-	1,01			6,76
04.01.21	24,00	-	190,16	172,22	17,94	82,25	49,94	32,31	7,00	5,00	5,92	13,66	-	-	14,09	-	14,09	-	81,98	-	1,12			7,04
05.01.21	24,00	-	191,82	173,67	18,15	84,20	50,89	33,31	7,00	5,00	6,16	13,81	-	-	14,24	-	14,24	-	83,66	-	1,16			7,31
06.01.21	24,00	-	192,49	174,46	18,03	85,51	51,42	34,09	7,00	5,00	6,33	13,72	-	-	14,18	-	14,18	-	84,77	-	1,16			7,49
07.01.21	24,00	-	189,87	171,62	18,25	88,20	52,57	35,63	7,00	5,00	6,53	14,05	-	-	14,51	-	14,51	-	85,42	-	1,20			7,72
08.01.21	24,00	-	190,24	171,89	18,35	89,53	54,82	34,71	7,00	5,00	6,45	13,96	-	-	14,40	-	14,40	-	83,36	-	1,16			7,61
09.01.21	24,00	-	192,04	173,41	18,63	92,23	55,99	36,24	7,00	5,00	6,80	14,02	-	-	14,47	-	14,47	-	85,35	-	1,20			8,00
10.01.21	24,00	-	193,68	171,96	21,72	91,56	55,49	36,07	7,00	5,00	6,75	17,07	-	-	17,63	-	17,63	-	84,53	-	1,44			8,19
11.01.21	24,00	-	191,15	170,73	20,42	92,04	56,12	35,92	7,00	5,00	6,69	15,66	-	-	16,17	-	16,17	-	84,63	-	1,33			8,01
12.01.21	24,00	-	194,04	173,63	20,41	93,19	56,69	36,50	7,00	5,00	6,89	15,69	-	-	16,19	-	16,19	-	86,08	-	1,35			8,24
13.01.21	24,00	-	195,28	174,62	20,66	94,94	57,35	37,59	7,00	5,00	7,15	15,63	-	-	16,16	-	16,16	-	87,70	-	1,37			8,53
14.01.21	24,00	-	195,50	173,97	21,53	95,55	57,37	38,18	7,00	5,00	7,21	16,83	-	-	17,39	-	17,39	-	88,32	-	1,49			8,70
15.01.21	24,00	-	192,16	172,35	19,81	97,11	58,39	38,72	7,00	5,00	7,28	14,68	-	-	15,19	-	15,19	-	89,46	-	1,31			8,60
16.01.21	24,00	-	192,34	171,78	20,56	97,01	58,78	38,23	7,00	5,00	7,17	15,57	-	-	16,12	-	16,12	-	89,22	-	1,39			8,56
17.01.21	24,00	-	192,72	173,00	19,72	97,08	59,03	38,05	7,00	5,00	7,19	14,62	-	-	15,14	-	15,14	-	89,23	-	1,31			8,50
18.01.21	24,00	-	195,79	174,72	21,07	96,97	60,07	36,90	7,00	5,00	7,06	15,97	-	-	16,54	-	16,54	-	89,30	-	1,43			8,49
19.01.21	24,00	-	197,02	174,86	22,16	97,05	60,73	36,32	7,00	5,00	6,98	17,01	-	-	17,60	-	17,60	-	89,34	-	1,52			8,50
20.01.21	24,00	-	195,75	175,27	20,48	96,95	60,49	36,46	7,00	5,00	7,00	15,37	-	-	15,93	-	15,93	-	89,20	-	1,37			8,38
21.01.21	24,00	-	194,86	174,35	20,51	95,87	59,41	36,46	7,00	5,00	6,95	15,56	-	-	16,09	-	16,09	-	88,23	-	1,37			8,32
22.01.21	24,00	-	195,02	175,38	19,64	93,45	59,25	34,20	7,00	5,00	6,58	14,63	-	-	15,12	-	15,12	-	85,63	-	1,26			7,83
Среднее	22,03	-	193,85	173,97	19,88	88,98	54,25	34,73	7,00	5,00	6,51	15,31	-	-	15,82	-	15,82	-	84,97	-	1,30	-	-	7,81
Итого	683,00		6009,38	5392,97	616,41						201,85	474,76	0,00	0,00	490,34	0,00	490,34	0,00			40,39	0,00	0,00	242,24

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	26.12.20 04:00	259,84	233,67	21,19	-	21,78	-	9,62		-
	22.01.21 23:00	5643,26	5065,26	445,12	-	459,62	-	229,91		-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 0,07 °С = -0,03 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **242,21** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **490,34** куб.м;

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Абонентное управление
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» 6 20___ г