

Отчет о теплотреблении по приборам УТЭЗ за Январь 2021

Абонент: ООО "ЖКС №2 Невского района"  
 Адрес: Седова ул, д. 87, корп. 3, лит. Б  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"  
 Договор: 9904.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:  
 Телефон: 24450  
 Узел учета: 24450  
 Общий график: 1507/0

Установленные приборы: Часовые и суток, архивы в файлах: 2-х трубная схема  
 Вычислитель: ВКГ-7 № 205544  
 Поддошки трубопровода (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Уп)  
 Расчетный алгоритм: зима  
 Режим (схема):  
 Преобр. давления:

Расходомер: PRЭМ-32-В1  
 PRЭМ-32-В1  
 PRЭМ-20-В1  
 Смпт=:  
 PRЭМ-30  
 PRЭМ-30  
 ТСГ-Н  
 ТСГ-Н  
 Qот=0,23  
 Qот=0  
 Qтех=0  
 Qтес ср=0,046  
 Qот=0,23  
 Qтес ср=0,046  
 Qтес ср=18,4  
 Qтес ср=0,1012  
 Qтес ср=0,046  
 Qтес ср=18,4

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ							
			М1	М2	DM	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dV (излив)		Улодпит	T3	T4	P3	P4		
час	Т	Т	Т	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Гкал	
23.12.2020	24.00		90,22	80,46	9,76	79,36	47,44	31,91	31,91			9,26			9,26	9,55	9,55	9,55	79,10	79,10			3,34	
24.12.2020	24.00*		90,37	81,04	9,33	79,81	47,90	31,90	31,90			8,81			8,81	9,07	9,07	9,07	79,49	79,49			3,34	
25.12.2020	24.00		89,04	80,15	8,89	80,25	47,68	32,56	32,56			8,39			8,39	8,64	8,64	8,64	79,95	79,95			3,32	
26.12.2020	21,00*		55,35	54,20	1,15	68,56	49,30	19,26	19,26			9,26			9,26	9,47	9,47	9,47	73,10	73,10			2,43	
27.12.2020	24,00		89,95	79,30	10,65	87,73	48,86	37,87	37,87			9,95			9,95	10,30	10,30	10,30	87,47	87,47			3,97	
28.12.2020	24,00		87,79	79,05	9,72	87,92	50,17	37,14	37,14			8,66			8,66	8,76	8,76	8,76	87,60	87,60			3,72	
29.12.2020	24,00		87,79	78,60	9,19	86,92	49,77	37,14	37,14			8,50			8,50	8,76	8,76	8,76	86,46	86,46			3,72	
30.12.2020	24,00		90,35	79,47	10,88	84,81	49,60	35,21	35,21			10,28			10,28	10,62	10,62	10,62	84,61	84,61			3,69	
31.12.2020	24,00		93,51	78,83	14,68	82,08	48,54	33,55	33,55			14,20			14,20	14,62	14,62	14,62	81,84	81,84			3,87	
01.01.2021	24,00*		90,32	80,38	9,94	81,06	48,44	32,62	32,62			9,28			9,28	9,57	9,57	9,57	80,72	80,72			3,42	
02.01.2021	24,00		91,05	80,46	10,59	80,72	48,43	32,62	32,62			9,89			9,89	10,17	10,17	10,17	80,49	80,49			3,46	
03.01.2021	24,00		89,43	79,73	9,70	81,29	48,33	32,96	32,96			8,86			8,86	9,12	9,12	9,12	80,97	80,97			3,41	
04.01.2021	24,00		88,70	79,50	9,20	82,21	48,29	33,92	33,92			8,32			8,32	8,53	8,53	8,53	81,86	81,86			3,44	
05.01.2021	24,00		88,33	79,91	8,42	84,01	49,09	34,91	34,91			7,68			7,68	7,89	7,89	7,89	83,60	83,60			3,49	
06.01.2021	24,00		88,71	80,15	8,56	86,38	49,98	36,40	36,40			7,69			7,69	7,94	7,94	7,94	85,92	85,92			3,67	
07.01.2021	24,00		88,74	80,17	8,57	88,05	50,61	37,44	37,44			7,72			7,72	7,97	7,97	7,97	87,61	87,61			3,76	
08.01.2021	24,00*		88,04	78,80	9,24	88,58	49,30	38,21	38,21			8,23			8,23	8,53	8,53	8,53	88,33	88,33			3,83	
09.01.2021	24,00		85,56	76,50	9,06	89,72	49,30	40,42	40,42			8,09			8,09	8,37	8,37	8,37	89,14	89,14			3,91	
10.01.2021	24,00		85,89	74,47	11,42	88,87	48,00	40,88	40,88			8,23			8,23	8,53	8,53	8,53	88,44	88,44			4,07	
11.01.2021	24,00		85,57	75,33	10,24	88,65	47,71	40,93	40,93			9,10			9,10	9,42	9,42	9,42	88,19	88,19			4,00	
12.01.2021	24,00		86,93	76,22	10,71	91,81	49,61	42,20	42,20			9,40			9,40	9,72	9,72	9,72	91,45	91,45			4,19	
13.01.2021	24,00		86,69	75,90	10,79	91,58	49,45	42,13	42,13			9,42			9,42	9,77	9,77	9,77	91,26	91,26			4,17	
14.01.2021	24,00*		85,64	75,54	10,10	91,25	48,85	42,40	42,40			8,84			8,84	9,16	9,16	9,16	90,38	90,38			4,17	
15.01.2021	24,00		85,99	76,71	9,28	93,26	49,80	43,47	43,47			7,94			7,94	8,25	8,25	8,25	92,60	92,60			4,22	
16.01.2021	24,00		87,93	76,47	11,46	94,45	50,24	44,21	44,21			10,05			10,05	10,44	10,44	10,44	94,01	94,01			4,46	
17.01.2021	24,00		90,01	78,28	11,73	94,44	51,35	43,09	43,09			10,51			10,51	10,90	10,90	10,90	94,07	94,07			4,47	
18.01.2021	24,00		88,92	79,39	9,53	93,59	52,07	41,51	41,51			8,45			8,45	8,77	8,77	8,77	93,00	93,00			4,20	
19.01.2021	24,00		88,25	78,87	9,38	92,84	51,81	41,03	41,03			8,23			8,23	8,51	8,51	8,51	92,37	92,37			4,13	
20.01.2021	24,00		87,74	78,55	9,19	92,62	51,70	40,92	40,92			8,01			8,01	8,31	8,31	8,31	92,10	92,10			4,06	
21.01.2021	24,00		86,31	76,20	10,11	91,63	50,29	41,34	41,34			8,89			8,89	9,21	9,21	9,21	91,18	91,18			4,07	
22.01.2021	24,00		88,78	79,52	9,26	88,96	50,24	38,72	38,72			8,01			8,01	8,28	8,28	8,28	88,52	88,52			3,90	
Итого	741,00		2708,88	2408,15	300,73		49,49	37,39			280,67			280,67	289,93				289,93	88,94	88,94			3,82

Показания счетчиков на момент снятия данных:  
 Дата, время: М1, Т; М2, Т; М3, Т; М4, Т; V3, куб.м; V4, куб.м; Vп, Т; Qобщ, Гкал; Тград, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Vнал, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору: 3 час  
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,3 °С  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0,09 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 118,26 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vнас изл: 291,1 м.куб.

Филиал «Энергосбыт»  
 Абонентное управление  
 Отчет принят  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от организации)

20 17