

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Январь 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района" Адрес: Фарфоровская ул., Д. 30, лит. А Договор: 9337 038.1 Телефон: 9337 038.1 Узел учета: Отопление Код УУТЗ: 28381

Обслуживающая организация: Котельная 2 Невская Источник: Тариф: 100 руб/Гкал/час. Телефон: 9337 038.1

Установленные приборы: Часовые и отгон. архивы в файлах. Приборы УУТЗ поверены до: 30.01.2022

Вычислитель: ТСРВ-026М № 1318865 расходомер: Сплн= 0,085 Гкал/ч. Термометр: 21,23

Подходящий трубопровод (М1) ЭРСВ-440(П/Ф) 0,085 Вэлт ТПС Вэлт ТПС

Обратный трубопровод (М2) ЭРСВ-440(П/Ф) 0,085 Вэлт ТПС

Подходящий ГВС (М3) Циркуляционный ГВС (М4) Подпиточный трубопровод (Пл) Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(h1-hхв)-M2\*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3\*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= 0,1928 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qгвс.= 0

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот= 58,5722 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qгвс ср.= 0

Договорные расходы (ср. сут.), Гкал/сут.: Qот= 58,5722 Qвент.= 0 Qтех.= 0 Qгвс ср.= 0

Схема подключения: 2-х-трубная схема

Режим (схема): ОП: А32-00; СДВ-И-1.60 СДВ-И-1.60

График: 149/70

Учет отопления (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2020 по 22.01.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ					
			M1	M2	ΔM	T1	T2	ΔT	P1	P2	M3	M4	ΔM	V3	V4	ΔV (излив)		Уплотит	T3	T4	P3	P4
23.12.2020	24.00	101.43	103.10	-1.67	76.78	52.30	24.48															2.40
24.12.2020	24.00	102.09	103.84	-1.75	76.97	52.59	24.38															2.40
25.12.2020	24.00	99.88	101.67	-1.79	78.20	52.66	25.54															2.46
26.12.2020	24.00	98.95	100.99	-2.04	84.11	55.25	28.86															2.75
27.12.2020	24.00	101.56	103.80	-2.24	87.33	57.23	30.10															2.93
28.12.2020	24.00	102.63	104.99	-2.36	87.70	57.69	30.01															2.95
29.12.2020	24.00	102.78	105.23	-2.45	86.20	57.04	29.16															2.86
30.12.2020	24.00	102.25	104.55	-2.30	83.28	55.64	27.64															2.70
31.12.2020	24.00	101.63	103.72	-2.09	78.76	53.37	25.39															2.47
01.01.2021	24.00	101.41	103.44	-2.03	79.80	54.04	25.76															2.51
02.01.2021	24.00	99.70	101.72	-2.02	79.60	53.69	25.91															2.48
03.01.2021	24.00	99.35	101.42	-2.07	79.57	53.43	26.14															2.49
04.01.2021	24.00	99.79	101.88	-2.09	80.73	53.95	26.78															2.56
05.01.2021	24.00	100.55	102.74	-2.19	82.66	55.00	27.66															2.66
06.01.2021	24.00	100.88	103.12	-2.24	83.93	55.60	28.33															2.74
07.01.2021	24.00	99.25	101.51	-2.26	86.51	56.56	29.95															2.85
08.01.2021	24.00	99.57	101.79	-2.22	87.84	57.08	30.76															2.94
09.01.2021	24.00	100.17	102.57	-2.40	90.39	58.15	32.24															3.10
10.01.2021	24.00	99.18	101.57	-2.39	89.77	57.04	32.73															3.12
11.01.2021	24.00	98.58	100.91	-2.33	90.23	56.75	33.48															3.17
12.01.2021	24.00	100.56	102.85	-2.29	91.38	57.53	33.85															3.28
13.01.2021	24.00	101.26	103.58	-2.32	93.10	58.23	34.87															3.40
14.01.2021	24.00	101.09	103.35	-2.26	93.71	58.44	35.27															3.44
15.01.2021	24.00	100.57	102.83	-2.26	95.21	58.93	36.28															3.52
16.01.2021	24.00	100.12	102.50	-2.38	95.11	58.67	36.44															3.52
17.01.2021	24.00	100.98	103.43	-2.45	95.23	59.32	35.91															3.49
18.01.2021	24.00	101.89	104.42	-2.53	95.15	60.32	34.83															3.41
19.01.2021	24.00	102.19	104.70	-2.51	95.25	61.03	34.22															3.35
20.01.2021	24.00	102.33	104.88	-2.55	95.15	61.12	34.03															3.34
21.01.2021	24.00	101.81	104.45	-2.64	94.05	60.41	33.64															3.27
22.01.2021	24.00	102.48	105.09	-2.61	91.72	59.52	32.20															3.15
Среднее	24.00	100.87	103.12	-2.25	87.27	56.73	30.54															2.96
Итого	744.00	3126.91	3196.64	-69.73																		91.71

Дата, время	Показания счетчиков на момент снятия данных:		M2, т		M3, т		M4, т		V3, куб.м		V4, куб.м		Уп, т	Qобщ, Гкал
	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	V3, куб.м	V4, куб.м						

Количество тепловой энергии ООО, рассчитанное по среднему: 0 час  
 Объем теплоснабителя Узл, рассчитанный по среднему: 0 час  
 Период расчета по договору: 0 час  
 Период превышения I2: 0 Гкал  
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,07 °C  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 91,71 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии ООО: 91,71 Гкал  
 Объем потребленного теплоснабителя Узл изл: м куб

