

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Январь 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района" Адрес: Шелтунова ул. д. 22, лит. Н

Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозерто" Расчетный алгоритм: зима

Установленные приборы: БК7-7 № 204821 Часовые и суточн. архивы в файлах: Q=M1*(t1-hвх)-M2*(t2-hвх)

Вычислитель: PRЭМ-32-В1 расходомер: PRЭМ-32-В1 Сплн= 0,067

Обратный трубопровод (М2) Подающий ГВС (М3) PRЭМ-32-В1 0,067

Циркуляционный ГВС (М4) Подпиточный трубопровод (Лп) Расчетный алгоритм: лето Q=M3*(t3-hвх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,164 Qвент = 0 Qтеп = 0 Qгвс = 0,1258

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот ср = 0,164 Qвент ср = 0 Qтеп ср = 0 Qгвс ср = 0,0572


Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Gот = 49,2 Gвент = 0 Gтеп = 0 Gгвс = 22,88

Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2020 по 22.01.2021

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ					
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	ΔV (кальв)		Уплдлит	T3	T4	P3	P4
час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Гкал
23.12.2020	24.00		93,71	86,24	7,47	80,59	50,92	29,67	6,80	4,90					96,44	87,26	9,18					3,16
24.12.2020	24.00		95,28	86,83	8,45	81,02	51,59	29,43	6,80	4,90					98,07	87,99	10,08					3,25
25.12.2020	24.00		93,55	85,87	7,68	81,63	51,39	30,24	6,80	4,90					96,34	86,96	9,38					3,23
26.12.2020	24.00		94,18	85,83	8,35	85,39	52,98	32,41	6,80	4,90					97,21	87,03	10,18					3,50
27.12.2020	24.00		97,16	85,84	11,32	89,41	55,16	34,25	6,80	4,90					100,57	87,04	13,53					3,96
28.12.2020	24.00		94,84	86,29	8,55	89,45	55,14	34,31	6,80	4,90					98,16	87,49	10,67					3,73
29.12.2020	24.00		94,33	86,34	7,99	88,30	54,30	34,00	6,80	4,90					97,57	87,53	10,04					3,65
30.12.2020	24.00		97,79	87,53	10,26	86,19	54,12	32,07	6,80	4,90					101,03	88,73	12,30					3,70
31.12.2020	24.00		100,83	87,08	13,75	83,28	53,09	30,19	6,80	4,90					103,95	88,27	15,68					3,78
01.01.2021	24.00		94,88	88,09	6,79	82,35	52,33	30,02	6,80	4,90					97,75	89,29	8,46					3,21
02.01.2021	24.00		96,88	88,39	6,29	82,11	52,42	29,69	6,80	4,90					97,57	89,59	7,98					3,15
03.01.2021	24.00		94,65	87,58	7,07	82,62	52,11	30,51	6,80	4,90					97,54	88,78	8,76					3,26
04.01.2021	24.00		96,81	87,00	9,81	83,72	52,26	31,46	6,80	4,90					99,83	88,20	11,63					3,56
05.01.2021	24.00		95,78	87,74	8,04	87,92	54,12	33,80	6,80	4,90					99,51	88,49	11,02					3,63
06.01.2021	24.00		99,00	87,12	11,88	89,65	55,13	34,52	6,80	4,90					98,30	89,01	9,29					3,68
07.01.2021	24.00		94,93	87,81	7,12	89,65	55,13	34,52	6,80	4,90					98,30	89,01	9,29					3,68
08.01.2021	24.00		93,68	86,27	7,41	90,51	55,04	35,47	6,80	4,90					97,02	87,47	9,55					3,74
09.01.2021	24.00		92,40	83,62	8,78	91,41	53,91	37,50	6,80	4,90					95,74	84,82	10,92					3,94
10.01.2021	24.00		90,90	81,64	9,26	90,46	52,20	38,26	6,80	4,90					94,16	82,69	11,47					3,97
11.01.2021	24.00		92,12	82,47	9,65	90,58	52,13	38,45	6,80	4,90					95,44	83,54	11,90					4,05
12.01.2021	24.00		91,25	83,21	8,04	93,65	53,89	39,76	6,80	4,90					94,74	84,41	10,33					4,07
13.01.2021	24.00		91,28	82,97	8,31	93,22	53,80	39,42	6,80	4,90					94,75	84,17	10,58					4,05
14.01.2021	24.00		90,46	82,52	7,94	93,11	53,36	39,75	6,80	4,90					93,87	83,72	10,15					4,11
15.01.2021	24.00		90,74	83,44	7,30	95,22	54,44	40,78	6,80	4,90					94,33	84,64	9,69					4,19
16.01.2021	24.00		91,50	83,55	7,95	96,24	55,31	40,93	6,80	4,90					95,17	84,75	10,42					4,26
17.01.2021	24.00		94,42	85,71	8,71	96,17	56,39	39,78	6,80	4,90					98,23	86,91	11,32					4,00
18.01.2021	24.00		93,86	86,55	7,31	95,16	57,12	38,04	6,80	4,90					97,57	87,90	9,67					3,87
19.01.2021	24.00		92,74	86,08	6,66	94,50	56,94	37,56	6,80	4,90					96,35	87,36	8,99					3,94
20.01.2021	24.00		93,43	85,64	7,79	94,23	56,85	37,38	6,80	4,90					97,03	86,96	10,07					3,94
21.01.2021	24.00		90,75	83,47	7,28	93,11	55,44	37,67	6,80	4,90					94,17	84,71	9,46					3,83
22.01.2021	24.00		93,91	87,06	6,85	90,42	55,04	35,38	6,80	4,90					97,26	88,26	9,00					3,71
Среднее	24.00		93,97	85,68	8,30	88,94	53,93	35,01	6,80	4,90					97,25	86,87	10,38					3,74
Итого	744,00		2913,22	2655,95	257,27										3014,74	2692,91	321,83					115,89

Дата, время	Показання счетчиков на момент снятия данных:				Qобщ, Гкал	Травм. инд.
	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т		

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоснабжения Указ, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период превышения I2: 0,08 Гкал
 Период превышения I2: 0,3 °С
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам Учета (с учетом корректировки): 115,81 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 321,83 м.куб
 Объем потребленного теплоснабжения Указ: 321,83 м.куб



Узел учета: Общци 24493
 Коф. УТЭ: 15070