

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за январь 2021

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Пимбалина ул. д. 30, лит. А
 Договор: 9131.038.1
 Расчетный адрес: Стрелитовская ул. д. 10
 Телефон: 31153
 Узел учета: Кад УТЭ-3
 График: 130/70

Источник: Пролетарский завод
 Расчетный адрес: Пимбалина ул. д. 30, лит. А
 Телефон: 31153

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: 2-х грубная схема
 Приборы УТЭ поверены до: 25.12.2021

Вычислитель: ТРСВ-026М № 1307924
 Вычислитель: ЗРСВ-440(П/Ф) Smin= 0,085
 Обратный трубопровод (M1) ЗРСВ-440(П/Ф) Smax= 21,23
 Обратный ГВС (M3) Smax= 21,23

Циркуляционный ГВС (M4)
 Подпиточный трубопровод (Vn)
 Режим (схема): ОТИ: А32-00;
 Преобр. давления: СДВ-И-1.60
 Валет ТПС Валет ТПС СДВ-И-1.60

Расчетный алгоритм: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)
 Qот = 0,21 Qвент = 0 Qтех = 0 Qрас = 0
 Qот = 0,21 Qвент = 0 Qтех = 0 Qрас ср = 0

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: 84
 Договорные нагрузки (ср. сут.), Тб/сут.: 84
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.12.2020 по 22.01.2021
 Qот = 0,21 Qвент = 0 Qтех = 0 Qрас = 0
 Qот = 0,21 Qвент = 0 Qтех = 0 Qрас ср = 0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)								Общ		
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv(излив)	Уполит	T3		T4	P3
	час		т	т	°С	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	т	т	т	т	т	т	т	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Гкал
23.12.2020	24,00	151,87	152,88	-1,01	70,30	58,06	12,24	5,20	4,00												1,80
24.12.2020	24,00	152,21	153,25	-1,04	71,14	58,77	12,37	5,20	3,90												1,82
25.12.2020	24,00	153,28	154,32	-1,04	71,08	58,70	12,38	5,20	4,00												1,84
26.12.2020	24,00	152,06	153,26	-1,20	75,03	61,21	13,82	5,20	4,00												2,03
27.12.2020	24,00	152,28	153,50	-1,22	75,27	61,40	13,87	5,20	4,00												2,04
28.12.2020	24,00	152,90	153,50	-1,15	73,91	60,64	13,27	5,20	4,00												1,96
29.12.2020	24,00	152,08	153,31	-1,23	75,65	61,60	14,05	5,20	4,00												2,06
30.12.2020	24,00	154,21	155,37	-1,16	74,37	61,04	13,33	5,20	4,00												1,99
31.12.2020	24,00	155,61	156,68	-1,07	72,07	59,65	12,42	5,30	4,00												1,87
01.01.2021	24,00	156,46	157,48	-1,02	70,74	58,88	11,86	5,30	4,00												1,80
02.01.2021	24,00	155,46	156,36	-0,96	68,64	57,10	11,54	5,20	4,00												1,74
03.01.2021	24,00	155,26	156,30	-1,04	71,08	58,89	12,19	5,20	4,00												1,83
04.01.2021	24,00	155,70	156,82	-1,12	72,52	59,67	12,85	5,20	4,00												1,94
05.01.2021	24,00	156,67	156,87	-1,20	74,67	61,15	13,52	5,20	4,00												2,04
06.01.2021	24,00	154,66	155,81	-1,13	73,16	60,14	13,02	5,20	4,00												1,95
07.01.2021	24,00	153,82	155,07	-1,25	76,30	62,14	14,16	5,20	4,00												2,10
08.01.2021	24,00	152,76	154,09	-1,33	78,07	63,28	14,79	5,20	4,00												2,18
09.01.2021	24,00	151,71	153,11	-1,40	79,01	63,36	15,65	5,20	4,00												2,29
10.01.2021	24,00	144,40	145,78	-1,38	78,78	62,48	16,30	5,10	4,00												2,27
11.01.2021	24,00	143,54	144,97	-1,43	79,93	63,18	16,75	5,10	4,00												2,32
12.01.2021	24,00	144,54	145,74	-1,33	77,40	61,53	15,87	5,10	4,00												2,21
13.01.2021	24,00	143,19	144,58	-1,39	78,70	62,08	16,62	5,10	4,00												2,30
14.01.2021	24,00	142,32	143,91	-1,59	83,68	65,36	18,33	5,20	4,20												2,47
15.01.2021	24,00	142,90	144,47	-1,57	83,34	65,99	18,19	5,20	4,20												2,52
16.01.2021	24,00	144,20	145,81	-1,61	84,18	66,99	18,19	5,20	4,20												2,44
17.01.2021	24,00	149,57	151,13	-1,56	83,09	66,10	16,99	5,30	4,20												2,39
18.01.2021	24,00	152,49	153,95	-1,46	80,76	64,85	15,91	5,30	4,00												2,34
19.01.2021	24,00	150,29	151,80	-1,51	82,21	65,68	16,53	5,20	4,00												2,42
20.01.2021	24,00	150,47	152,03	-1,56	83,98	67,21	16,77	5,20	4,00												2,38
21.01.2021	24,00	149,76	151,26	-1,50	82,45	65,94	16,51	5,20	4,00												2,21
22.01.2021	24,00	150,86	152,23	-1,37	79,63	64,39	15,24	5,20	4,00												2,13
Среднее	24,00	150,85	152,14	-1,28	76,81	62,12	14,69	5,20	4,02												2,13
Итого	744,00	4676,36	4716,19	-39,83																	66,06

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vn, т	Общ, Гкал

Количество тепловой энергии общ., рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Уизл, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения 12: 0,03 °С
 Корректировка на температуру холодной воды: 0 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 66,06 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии общ.: м. куб.
 Объем потребленного теплоносителя Утвс изл.: м. куб.

Генеральный директор
 Филиал «Энергосбыт»
 АО «ТЭК СПб»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20 г.

